

2020年6月19日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

| | 1号機放水路立坑水 | | 2号機放水路立坑水 | |
|--------------|-----------|-------|-----------|---------|
| | 上流側 | 下流側 | 上流側 | 下流側 |
| 採取日 | 6月17日 | 6月17日 | 6月17日 | 6月17日 |
| 採取時刻 | 8:16 | 6:53 | 8:24 | 6:57 |
| Cs-134(約2年) | 23 | 40 | 83 | ND(7.1) |
| Cs-137(約30年) | 450 | 680 | 1,400 | 40 |
| 全 | 480 | 2,100 | 1,500 | 76 |
| H-3(約12年) | ND(120) | 250 | ND(120) | ND(120) |

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。