

2020年7月10日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	7月8日	7月8日	7月8日	7月8日
採取時刻	7:57	7:14	7:50	7:18
Cs-134(約2年)	19	32	51	ND(7.2)
Cs-137(約30年)	520	750	1,200	44
全	610	2,100	1,200	56
H-3(約12年)	ND(120)	290	ND(120)	ND(120)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。