

福島第一原子力発電所敷地内外における降下物中の放射性物質の核種分析結果

	採取地点		採取期間		試料濃度(Bq/m <sup>2</sup> ) (半減期)		
			自	至	I-131 (約8日)	Cs-134 (約2年)	Cs-137 (約30年)
福島第一原子力発電所	①	環境管理棟	2021年6月1日 11時55分	2021年7月1日 11時00分	< 13	< 3.0	9.1
福島第二原子力発電所	⑫	情報棟	2021年6月1日 10時00分	2021年7月1日 11時10分	< 23	< 4.0	< 4.6

※ Bq/m<sup>2</sup>=MBq/km<sup>2</sup>