

構内排水路 排水路流量と分析結果 (全β・H-3・γ)

採取地点	採取日時	降雨量 (mm/日)	流量 (m ³ /秒)	分析項目			
				全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2022/05/13 07:42	9.0	0.005	3.7E+00	—	< 4.7E-01	1.2E+00
	2022/05/14 07:59	6.5	0.055	5.8E+00	—	< 4.6E-01	2.8E+00
	2022/05/15 07:28	0.0	0.001	5.1E+00	—	< 5.4E-01	3.9E+00
	2022/05/16 07:45	11.5	0.001	6.8E+00	—	< 5.1E-01	3.7E+00
	2022/05/17 07:55	6.5	0.007	< 3.3E+00	—	< 4.8E-01	2.0E+00
	2022/05/18 07:28	0.0	0.001	6.5E+00	< 8.3E+00	< 7.0E-01	3.5E+00
	2022/05/19 07:33	0.0	0.001	8.7E+00	—	< 5.1E-01	4.3E+00
物揚場排水路	2022/05/13 07:47	9.0	0.006	3.9E+00	—	< 6.0E-01	1.8E+00
	2022/05/14 08:04	6.5	0.016	9.3E+00	—	< 6.9E-01	7.1E+00
	2022/05/15 07:33	0.0	0.006	< 3.5E+00	—	< 5.7E-01	1.3E+00
	2022/05/16 07:50	11.5	0.006	< 3.3E+00	—	< 3.9E-01	1.2E+00
	2022/05/17 08:00	6.5	0.006	< 3.3E+00	—	< 6.8E-01	1.7E+00
	2022/05/18 07:33	0.0	0.006	4.9E+00	8.9E+00	< 4.4E-01	2.5E+00
	2022/05/19 07:38	0.0	0.005	< 3.3E+00	—	< 5.2E-01	1.6E+00
K排水路	2022/05/13 06:00	9.0	0.016	8.0E+00	—	< 5.8E-01	6.8E+00
	2022/05/14 06:00	6.5	0.017	2.0E+01	—	< 4.2E-01	1.2E+01
	2022/05/15 06:00	0.0	0.011	9.7E+00	—	< 5.8E-01	7.8E+00
	2022/05/16 06:00	11.5	0.011	5.9E+00	—	< 3.9E-01	4.5E+00
	2022/05/17 06:00	6.5	0.022	5.9E+01	—	1.7E+00	4.5E+01
	2022/05/18 06:00	0.0	0.012	1.3E+01	8.7E+01	< 3.9E-01	9.0E+00
	2022/05/19 06:00	0.0	0.011	5.7E+00	—	< 6.9E-01	5.3E+00
BC排水路	2022/05/13 06:00	9.0	0.095	< 3.0E+00	—	< 4.3E-01	< 4.8E-01
	2022/05/14 06:00	6.5	0.047	3.8E+00	—	< 4.2E-01	< 4.7E-01
	2022/05/15 06:00	0.0	0.016	< 3.5E+00	—	< 7.4E-01	< 7.0E-01
	2022/05/16 06:00	11.5	0.021	< 3.3E+00	—	< 7.7E-01	< 7.0E-01
	2022/05/17 06:00	6.5	0.080	3.3E+00	—	< 4.6E-01	< 4.7E-01
	2022/05/18 06:00	0.0	0.023	2.9E+00	< 8.2E+00	< 5.0E-01	< 6.1E-01
	2022/05/19 06:00	0.0	0.022	< 3.3E+00	—	< 5.2E-01	< 6.5E-01
5,6号機排水路	—	—	—	—	—	—	—

- ・核種毎の半減期：H-3(約12年)，Cs-134(約2年)，Cs-137(約30年)
- ・不等号 (< : 小なり) は，検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
- ・〇.〇E±〇とは，〇.〇×10^{±〇}であることを意味する。
 (例) 3.1E+01は3.1×10¹で31，3.1E+00は3.1×10⁰で3.1，3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。
- ・6月20日 A排水路流量について誤りがあったため訂正。

構内排水路 分析結果 (全β・γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2022/05/30 08:03	5.7E+00	< 6.2E-01	4.8E+00
物揚場排水路	2022/05/30 08:06	3.9E+00	< 6.5E-01	1.5E+00
K排水路	2022/05/30 06:00	8.2E+00	< 3.8E-01	7.1E+00
BC排水路	2022/05/30 06:00	3.9E+00	< 5.0E-01	< 7.6E-01
5,6号機排水路 ^{※1}	—	—	—	—

- ・核種毎の半減期：Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)
 - ・不等号 (< : 小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。
 - ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
 - ・ $0.0E\pm 0$ とは, $0.0 \times 10^{\pm 0}$ であることを意味する。
 (例) $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で31, $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で3.1, $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。
 - ・採取当日の降雨量は0 mm
 - ・排水路流量情報は, 解析中のため後日公表する。
- ※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。