

2023年12月5日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

地下水バイパス調査孔 分析結果 (全β)

採取地点		採取日時	分析項目
			全β (Bq/L)
地下水バイパス 調査孔	b	2023/12/04 06:30	< 2.2E+01
	c	2023/12/04 07:00	< 2.2E+01

- ・不等号 (< : 小なり) は、検出限界値未満 (ND) を表す。
 - ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
 - ・ $\text{〇.〇E}\pm\text{〇}$ とは、 $\text{〇.〇}\times 10^{\pm\text{〇}}$ であることを意味する。
- (例) $3.1\text{E}+01$ は 3.1×10^1 で 31, $3.1\text{E}+00$ は 3.1×10^0 で 3.1, $3.1\text{E}-01$ は 3.1×10^{-1} で 0.31 と読む。