2024年11月16日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

構内排水路　分析結果 （全β・γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2024/11/15 07:49	＜ 3.3E+00	＜ 7.0E-01	2.2E+00
物揚場排水路	2024/11/15 07:57	＜ 2.9E+00	＜ 4.6E-01	1.1E+00
K排水路	2024/11/15 06:00	7.8E+00	＜ 6.5E-01	5.5E+00
BC排水路	2024/11/15 06:00	＜ 2.9E+00	＜ 5.9E-01	＜ 6.2E-01
D排水路	2024/11/15 07:53	4.5E+01　＊	6.3E-01　＊	4.9E+01　＊
5,6号機排水路※1	—	—	—	—

・不等号（＜：小なり）は，検出限界値未満（ND)を表す。
・測定対象外および採取中止の項目は「－」と記す。
・○.○E±○とは，○.○×$10^{\pm○}$であることを意味する。
（例）3.1E+01は3.1×10^{1}で31，3.1E+00は3.1×10^{0}で3.1，3.1E－01は3.1×10^{-1}で0.31と読む。
・採取当日の降雨量は2.5 mm
・排水路流量情報は，解析中のため後日公表する。
※1　5,6号機排水路は１回/月に分析を実施。
＊過去最高値
「構内排水路　分析結果（全β・γ）」および　2020年9月1日以前公表資料
「福島第一原子力発電所構内排水路分析結果」で過去に示した値との比較

＜参考＞前回公表※1までの最高値（構内排水路）

単位：Bq/L

	A排水路	物揚場排水路	K排水路	BC排水路	D排水路
Cs-134（約2年）	4.6E+01 [2014/6/12]	5.6E+01 [2014/6/12]	2.8E+02 [2014/5/21]	2.2E+01 [2014/6/12]	6.3E-01 [2024/11/15]
Cs-137（約30年）	1.3E+02 [2014/6/12]	1.6E+02 [2014/6/12]	9.1E+02 [2015/9/9]	5.7E+01 [2014/6/12]	4.9E+01 [2024/11/15]
全β	2.0E+02 [2014/6/12]	1.9E+02 [2014/6/12]	1.5E+03 [2014/8/26] [2015/9/9]	5.4E+03 [2015/2/22]	4.5E+01 [2024/11/15]
H-3（約12年）	3.6E+01 [2022/8/17]	3.5E+01 [2014/5/7]	8.2E+02 [2014/6/18]	2.5E+03 [2015/6/18]	6.8E+00 [2023/2/22]

・○.○E±○とは，○.○×$10^{\pm○}$であることを意味する。（例）3.1E+01は3.1×10^{1}で31，3.1E+00は3.1×10^{0}で3.1，3.1E－01は3.1×10^{-1}で0.31と読む。

＊カッコ内は、各値の採取日を示す。

＊NDは検出限界値未満を表す。

※1「構内排水路　分析結果」および2020年9月1日以前公表資料「福島第一原子力発電所構内排水路分析結果」で示した値の中で最も高い値を記す。