

## 地下貯水槽（ドレン孔・検知孔・海側観測孔）分析結果（全β）

| 採取地点               |     |     | 採取日時             | 分析項目         |
|--------------------|-----|-----|------------------|--------------|
|                    |     |     |                  | 全β<br>(Bq/L) |
| 地下貯水槽<br>(ドレン孔水)   | i   | 北東側 | —                | —            |
|                    |     | 南西側 | —                | —            |
|                    | ii  | 北東側 | 2025/06/04 08:30 | 2.7E+01      |
|                    |     | 南西側 | 2025/06/04 08:50 | < 2.2E+01    |
|                    | iii | 北東側 | —                | —            |
|                    |     | 南西側 | —                | —            |
|                    | vi  | 北西側 | —                | —            |
|                    |     | 南東側 | —                | —            |
| 地下貯水槽<br>(漏えい検知孔水) | i   | 北東側 | —                | —            |
|                    |     | 南西側 | —                | —            |
|                    | ii  | 北東側 | 2025/06/04 08:20 | 3.5E+04      |
|                    |     | 南西側 | 2025/06/04 08:40 | 4.5E+01      |
|                    | iii | 北東側 | —                | —            |
|                    |     | 南西側 | —                | —            |
| 海側観測孔              | ②   |     | —                | —            |
|                    | ⑦   |     | 2025/06/04 07:00 | < 2.4E+01    |
|                    | ⑧   |     | —                | —            |

- ・ 不等号（<：小なり）は、検出限界値未満（ND）を表す。
- ・ 測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・  $\bigcirc.\bigcirc\text{E}\pm\bigcirc$ とは、 $\bigcirc.\bigcirc\times 10^{\pm\bigcirc}$ であることを意味する。  
（例） $3.1\text{E}+01$ は $3.1\times 10^1$ で31、 $3.1\text{E}+00$ は $3.1\times 10^0$ で3.1、 $3.1\text{E}-01$ は $3.1\times 10^{-1}$ で0.31と読む。