

2025年4月16日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

1号機，2号機放水路 分析結果

採取地点		採取日時	分析項目			
			全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1号機放水路立坑水	上流側	2025/04/14 06:40	3.8E+03	< 1.1E+02	3.6E+01	2.9E+03
	下流側	2025/04/14 06:45	2.8E+03	4.3E+02	1.2E+01	7.1E+02
2号機放水路立坑水	上流側	2025/04/14 06:35	1.5E+03	< 1.1E+02	1.4E+01	1.1E+03
	下流側	2025/04/14 06:50	2.9E+02	< 1.1E+02	< 6.0E+00	8.6E+01

- ・ 不等号（<：小なり）は，検出限界値未満（ND）を表す。
 - ・ 測定対象外および採取中止の項目は「－」と記す。
 - ・ $\bigcirc.\bigcirc\text{E}\pm\bigcirc$ とは， $\bigcirc.\bigcirc\times 10^{\pm\bigcirc}$ であることを意味する。
- （例）3.1E+01は 3.1×10^1 で31，3.1E+00は 3.1×10^0 で3.1，3.1E－01は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。