

2025年4月27日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

1号機, 2号機放水路 分析結果

採取地点		採取日時	分析項目			
			全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1号機放水路立坑水	上流側	2025/04/25 06:40	6.7E+03	< 1.1E+02	4.8E+01	5.1E+03
	下流側	2025/04/25 07:10	2.7E+03	3.4E+02	< 1.5E+01	7.5E+02
2号機放水路立坑水	上流側	2025/04/25 06:44	1.4E+03	< 1.1E+02	< 1.3E+01	7.8E+02
	下流側	2025/04/25 07:14	3.3E+02	< 1.1E+02	< 6.0E+00	4.7E+01

- ・ 不等号 (< : 小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。
 - ・ 測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
 - ・ $\bigcirc.\bigcirc\text{E}\pm\bigcirc$ とは, $\bigcirc.\bigcirc\times 10^{\pm\bigcirc}$ であることを意味する。
- (例) 3.1E+01は 3.1×10^1 で31, 3.1E+00は 3.1×10^0 で3.1, 3.1E-01は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。