

## 構内排水路 分析結果（全β・H-3・γ）

| 採取地点                   | 採取日時             | 分析項目         |               |                  |                  |
|------------------------|------------------|--------------|---------------|------------------|------------------|
|                        |                  | 全β<br>(Bq/L) | H-3<br>(Bq/L) | Cs-134<br>(Bq/L) | Cs-137<br>(Bq/L) |
| A排水路                   | 2025/04/23 07:25 | 3.7E+00      | < 6.0E+00     | < 5.2E-01        | 1.8E+00          |
| 物揚場排水路                 | 2025/04/23 07:32 | < 3.3E+00    | < 6.1E+00     | < 5.6E-01        | 8.8E-01          |
| K排水路                   | 2025/04/23 06:00 | 1.5E+01      | 7.9E+01       | < 7.1E-01        | 9.1E+00          |
| BC排水路                  | 2025/04/23 06:00 | 3.5E+00      | < 6.0E+00     | < 7.1E-01        | < 6.8E-01        |
| D排水路                   | 2025/04/23 07:28 | < 3.3E+00    | < 6.0E+00     | < 6.6E-01        | < 4.7E-01        |
| 5,6号機排水路※ <sup>1</sup> | —                | —            | —             | —                | —                |

- ・ 不等号（<：小なり）は、検出限界値未満（ND）を表す。
- ・ 測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・  $〇.〇E\pm〇$ とは、 $〇.〇\times 10^{\pm〇}$ であることを意味する。  
（例） $3.1E+01$ は $3.1\times 10^1$ で31、 $3.1E+00$ は $3.1\times 10^0$ で3.1、 $3.1E-01$ は $3.1\times 10^{-1}$ で0.31と読む。
- ・ 採取当日の降雨量は1.5 mm
- ・ 排水路流量情報は、解析中のため後日公表する。
- ・ H-3以外は既にお知らせ済み。

※ 1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。

## 構内排水路 分析結果（全β・γ）

| 採取地点       | 採取日時             | 分析項目         |                  |                  |
|------------|------------------|--------------|------------------|------------------|
|            |                  | 全β<br>(Bq/L) | Cs-134<br>(Bq/L) | Cs-137<br>(Bq/L) |
| A排水路       | 2025/04/24 07:10 | 3.6E+00      | < 7.4E-01        | 2.2E+00          |
| 物揚場排水路     | 2025/04/24 07:17 | < 2.6E+00    | < 5.2E-01        | 7.7E-01          |
| K排水路       | 2025/04/24 06:00 | 1.1E+01      | < 5.0E-01        | 8.7E+00          |
| BC排水路      | 2025/04/24 06:00 | < 3.5E+00    | < 5.1E-01        | < 5.5E-01        |
| D排水路       | 2025/04/24 07:13 | < 2.6E+00    | < 6.0E-01        | < 6.8E-01        |
| 5,6号機排水路※1 | —                | —            | —                | —                |

- ・ 不等号（<：小なり）は、検出限界値未満（ND）を表す。
  - ・ 測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
  - ・  $\bigcirc.\bigcirc\text{E}\pm\bigcirc$  とは、 $\bigcirc.\bigcirc\times 10^{\pm\bigcirc}$ であることを意味する。  
（例） $3.1\text{E}+01$ は $3.1\times 10^1$ で31、 $3.1\text{E}+00$ は $3.1\times 10^0$ で3.1、 $3.1\text{E}-01$ は $3.1\times 10^{-1}$ で0.31と読む。
  - ・ 採取当日の降雨量は0 mm
  - ・ 排水路流量情報は、解析中のため後日公表する。
- ※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。