

構内排水路 排水路流量と分析結果（全β・H-3・γ）

採取地点	採取日時	降雨量 (mm/日)	流量 (m ³ /秒)	分析項目			
				全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2025/04/25 07:34	0.0	0.002	4.3E+00	—	< 5.6E-01	1.7E+00
	2025/04/26 06:35	0.0	0.001	< 3.9E+00	—	< 6.2E-01	2.1E+00
	2025/04/27 07:48	0.0	0.001	5.9E+00	—	< 4.8E-01	2.1E+00
	2025/04/28 07:41	3.0	0.001	3.7E+00	—	< 6.2E-01	1.1E+00
	2025/04/29 06:40	3.5	0.002	< 3.3E+00	—	< 5.5E-01	1.4E+00
	2025/04/30 07:38	0.0	0.002	< 2.8E+00	< 8.5E+00	< 6.2E-01	1.2E+00
	2025/05/01 07:18	0.0	0.001	< 3.8E+00	—	< 5.9E-01	2.4E+00
物揚場排水路	2025/04/25 07:44	0.0	0.005	< 2.9E+00	—	< 4.8E-01	6.0E-01
	2025/04/26 06:41	0.0	0.004	< 3.0E+00	—	< 6.5E-01	< 6.2E-01
	2025/04/27 07:54	0.0	0.004	< 2.7E+00	—	< 5.8E-01	< 7.0E-01
	2025/04/28 07:50	3.0	0.005	< 3.7E+00	—	< 4.8E-01	< 6.3E-01
	2025/04/29 06:48	3.5	0.005	< 3.9E+00	—	< 6.2E-01	1.6E+00
	2025/04/30 07:47	0.0	0.005	< 3.4E+00	< 6.6E+00	< 7.3E-01	7.3E-01
	2025/05/01 07:26	0.0	0.005	< 2.9E+00	—	< 4.3E-01	< 7.6E-01
K排水路	2025/04/25 06:00	0.0	0.006	1.1E+01	—	< 7.5E-01	7.2E+00
	2025/04/26 06:00	0.0	0.006	9.5E+00	—	< 5.9E-01	6.7E+00
	2025/04/27 06:00	0.0	0.006	9.9E+00	—	< 6.2E-01	6.6E+00
	2025/04/28 06:00	3.0	0.008	9.5E+00	—	< 6.0E-01	8.5E+00
	2025/04/29 06:00	3.5	0.009	1.9E+01	—	< 7.0E-01	1.5E+01
	2025/04/30 06:00	0.0	0.006	1.0E+01	6.4E+01	< 5.1E-01	8.5E+00
	2025/05/01 06:00	0.0	0.006	1.0E+01	—	< 7.4E-01	7.6E+00
BC排水路	2025/04/25 06:00	0.0	0.008	< 3.7E+00	—	< 4.5E-01	< 4.7E-01
	2025/04/26 06:00	0.0	0.008	< 3.9E+00	—	< 6.4E-01	< 7.4E-01
	2025/04/27 06:00	0.0	0.009	< 3.7E+00	—	< 5.9E-01	< 6.8E-01
	2025/04/28 06:00	3.0	0.007	< 3.5E+00	—	< 5.9E-01	< 5.7E-01
	2025/04/29 06:00	3.5	0.019	< 3.3E+00	—	< 5.5E-01	< 6.5E-01
	2025/04/30 06:00	0.0	0.009	< 2.8E+00	< 8.5E+00	< 7.1E-01	< 6.5E-01
	2025/05/01 06:00	0.0	0.008	< 3.8E+00	—	< 5.9E-01	< 5.5E-01
D排水路	2025/04/25 07:39	0.0	0.022	< 2.9E+00	—	< 4.5E-01	< 5.5E-01
	2025/04/26 06:38	0.0	0.021	< 3.0E+00	—	< 5.8E-01	< 7.0E-01
	2025/04/27 07:50	0.0	0.021	< 2.7E+00	—	< 4.5E-01	< 5.8E-01
	2025/04/28 07:45	3.0	0.017	< 3.7E+00	—	< 5.0E-01	< 5.3E-01
	2025/04/29 06:44	3.5	0.023	< 3.3E+00	—	< 5.1E-01	< 6.3E-01
	2025/04/30 07:42	0.0	0.021	< 2.8E+00	< 6.6E+00	< 6.9E-01	< 4.9E-01
	2025/05/01 07:21	0.0	0.017	< 3.8E+00	—	< 5.5E-01	< 5.7E-01
5,6号機排水路	—	—	—	—	—	—	—

- ・不等号（<：小なり）は，検出限界値未満（ND）を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・〇.〇E±〇とは，〇.〇×10^{±〇}であることを意味する。
（例）3.1E+01は3.1×10¹で31，3.1E+00は3.1×10⁰で3.1，3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。
- ・流量以外は既にお知らせ済み。

構内排水路 分析結果 (全 β ・ γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全 β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2025/05/12 06:43	< 4.2E+00	< 5.5E-01	1.9E+00
物揚場排水路	2025/05/12 06:53	5.5E+00	< 6.0E-01	2.8E+00
K排水路	2025/05/12 06:00	2.3E+01	< 5.1E-01	1.9E+01
BC排水路	2025/05/12 06:00	< 4.2E+00	< 5.6E-01	< 6.1E-01
D排水路	2025/05/12 06:47	< 3.3E+00	< 7.3E-01	< 6.5E-01
5,6号機排水路※ ¹	—	—	—	—

- ・不等号 (< : 小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・ $〇.〇E\pm〇$ とは、 $〇.〇\times 10^{\pm〇}$ であることを意味する。
(例) $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で31, $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で3.1, $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。
- ・採取当日の降雨量は9 mm
- ・排水路流量情報は、解析中のため後日公表する。

※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。