

構内排水路 排水路流量と分析結果（全β・H-3・γ）

採取地点	採取日時	降雨量 (mm/日)	流量 (m ³ /秒)	分析項目			
				全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2025/05/16 06:40	0.0	0.001	7.4E+00	—	< 5.0E-01	4.3E+00
	2025/05/17 07:04	19.0	0.001	5.6E+00	—	< 5.1E-01	5.0E+00
	2025/05/18 07:10	0.0	0.002	5.0E+00	—	< 4.8E-01	2.3E+00
	2025/05/19 07:02	0.0	0.002	< 4.1E+00	—	< 5.9E-01	2.9E+00
	2025/05/20 07:17	0.0	0.001	< 3.9E+00	—	< 5.0E-01	1.2E+00
	2025/05/21 07:12	0.0	0.002	< 4.3E+00	< 7.7E+00	< 5.8E-01	1.6E+00
	2025/05/22 07:17	0.0	0.002	< 4.0E+00	—	< 5.4E-01	2.5E+00
物揚場排水路	2025/05/16 06:48	0.0	0.005	4.0E+00	—	< 7.0E-01	8.2E-01
	2025/05/17 07:11	19.0	0.005	< 3.0E+00	—	< 6.7E-01	8.5E-01
	2025/05/18 07:18	0.0	0.005	< 3.4E+00	—	< 4.5E-01	1.1E+00
	2025/05/19 06:58	0.0	0.005	3.4E+00	—	< 5.5E-01	1.2E+00
	2025/05/20 07:23	0.0	0.005	< 3.3E+00	—	< 7.0E-01	1.0E+00
	2025/05/21 07:21	0.0	0.005	4.4E+00	< 6.8E+00	< 6.9E-01	6.7E-01
	2025/05/22 07:24	0.0	0.005	< 2.8E+00	—	< 5.0E-01	8.5E-01
K排水路	2025/05/16 06:00	0.0	0.007	1.9E+01	—	< 6.9E-01	1.1E+01
	2025/05/17 06:00	19.0	0.007	1.6E+01	—	< 5.2E-01	1.2E+01
	2025/05/18 06:00	0.0	0.009	1.9E+01	—	< 6.3E-01	1.8E+01
	2025/05/19 06:00	0.0	0.008	1.7E+01	—	< 4.8E-01	1.3E+01
	2025/05/20 06:00	0.0	0.010	1.7E+01	—	< 6.2E-01	1.5E+01
	2025/05/21 06:00	0.0	0.006	1.6E+01	7.8E+01	< 5.9E-01	1.3E+01
	2025/05/22 06:00	0.0	0.010	1.2E+01	—	< 5.8E-01	1.1E+01
BC排水路	2025/05/16 06:00	0.0	0.008	3.3E+00	—	< 5.2E-01	< 5.4E-01
	2025/05/17 06:00	19.0	0.008	< 4.1E+00	—	< 5.9E-01	< 4.8E-01
	2025/05/18 06:00	0.0	0.011	7.0E+00	—	< 5.2E-01	< 5.0E-01
	2025/05/19 06:00	0.0	0.009	5.0E+00	—	< 6.7E-01	< 6.7E-01
	2025/05/20 06:00	0.0	0.009	4.2E+00	—	< 5.5E-01	< 5.6E-01
	2025/05/21 06:00	0.0	0.007	< 4.3E+00	< 7.7E+00	< 4.5E-01	< 5.6E-01
	2025/05/22 06:00	0.0	0.007	< 4.0E+00	—	< 8.2E-01	< 4.8E-01
D排水路	2025/05/16 06:44	0.0	0.018	< 3.0E+00	—	< 6.7E-01	< 4.7E-01
	2025/05/17 07:07	19.0	0.018	< 4.1E+00	—	< 6.7E-01	< 6.0E-01
	2025/05/18 07:14	0.0	0.024	< 3.5E+00	—	< 6.3E-01	< 7.0E-01
	2025/05/19 06:55	0.0	0.019	< 4.1E+00	—	< 5.9E-01	< 5.1E-01
	2025/05/20 07:20	0.0	0.020	< 3.3E+00	—	< 6.7E-01	< 6.7E-01
	2025/05/21 07:16	0.0	0.016	< 3.3E+00	< 6.8E+00	< 4.5E-01	< 6.4E-01
	2025/05/22 07:20	0.0	0.018	< 2.8E+00	—	< 5.5E-01	< 5.1E-01
5,6号機排水路	—	—	—	—	—	—	—

- ・不等号（<：小なり）は，検出限界値未満（ND）を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・〇.〇E±〇とは，〇.〇×10^{±〇}であることを意味する。
（例）3.1E+01は3.1×10¹で31，3.1E+00は3.1×10⁰で3.1，3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。
- ・流量以外は既にお知らせ済み。

構内排水路 分析結果 (全 β ・ γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全 β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2025/06/02 07:43	< 4.2E+00	< 4.4E-01	2.3E+00
物揚場排水路	2025/06/02 07:47	3.7E+00	< 5.8E-01	2.3E+00
K排水路	2025/06/02 06:00	2.0E+01	< 6.6E-01	1.5E+01
BC排水路	2025/06/02 06:00	5.2E+01	< 4.5E-01	< 5.7E-01
D排水路	2025/06/02 07:45	< 2.8E+00	< 5.5E-01	< 6.5E-01
5,6号機排水路※ ¹	—	—	—	—

- ・ 不等号 (< : 小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・ 測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・ $0.0E\pm0$ とは、 $0.0\times10^{\pm0}$ であることを意味する。
(例) $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で31, $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で3.1, $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。
- ・ 採取当日の降雨量は0 mm
- ・ 排水路流量情報は、解析中のため後日公表する。

※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。