

構内排水路 分析結果（全β・H-3・γ）

採取地点	採取日時	分析項目			
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2025/06/04 07:20	< 4.4E+00	< 5.4E+00	< 4.8E-01	2.4E+00
物揚場排水路	2025/06/04 07:28	< 3.4E+00	7.8E+00	< 4.4E-01	1.9E+00
K排水路	2025/06/04 06:00	2.3E+01	6.7E+01	< 5.5E-01	1.8E+01
BC排水路	2025/06/04 06:00	1.1E+01	1.7E+01	< 7.4E-01	< 6.5E-01
D排水路	2025/06/04 07:23	< 4.4E+00	< 5.9E+00	< 6.6E-01	< 5.8E-01
5,6号機排水路※ ¹	—	—	—	—	—

- ・ 不等号（<：小なり）は、検出限界値未満（ND）を表す。
- ・ 測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・ ○.○E±○とは、○.○×10^{±○}であることを意味する。
（例）3.1E+01は3.1×10¹で31、3.1E+00は3.1×10⁰で3.1、3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。
- ・ 採取当日の降雨量は0 mm
- ・ 排水路流量情報は、解析中のため後日公表する。
- ・ H-3以外は既にお知らせ済み。

※¹ 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。

構内排水路 分析結果 (全β・γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2025/06/05 07:50	6.4E+00	< 5.9E-01	3.2E+00
物揚場排水路	2025/06/05 07:56	4.1E+00	< 5.3E-01	1.2E+00
K排水路	2025/06/05 06:00	1.6E+01	< 6.6E-01	1.2E+01
BC排水路	2025/06/05 06:00	2.5E+01	< 5.5E-01	< 4.1E-01
D排水路	2025/06/05 07:53	< 3.9E+00	< 5.2E-01	< 6.0E-01
5,6号機排水路 ^{※1}	—	—	—	—

- ・不等号 (< : 小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・〇.〇E±〇とは、〇.〇×10^{±〇}であることを意味する。
(例) 3.1E+01は3.1×10¹で31, 3.1E+00は3.1×10⁰で3.1, 3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。
- ・採取当日の降雨量は0 mm
- ・排水路流量情報は、解析中のため後日公表する。

※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。