

構内排水路 分析結果（全β・γ）

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2025/06/11 07:43	< 3.3E+00	< 7.0E-01	2.7E+00
物揚場排水路	2025/06/11 07:48	< 3.7E+00	< 5.5E-01	2.2E+00
K排水路	2025/06/11 06:00	3.1E+01	< 5.2E-01	2.5E+01
BC排水路	2025/06/11 06:00	4.1E+00	< 5.9E-01	< 5.9E-01
D排水路	2025/06/11 07:45	< 3.3E+00	< 6.9E-01	< 4.7E-01
5,6号機排水路※ ¹	2025/06/11 07:20	4.7E+00	< 6.5E-01	1.7E+00

- ・ 不等号（<：小なり）は，検出限界値未満（ND）を表す。
- ・ 測定対象外および採取中止の項目は「－」と記す。
- ・ $\bigcirc.\bigcirc\text{E}\pm\bigcirc$ とは， $\bigcirc.\bigcirc\times 10^{\pm\bigcirc}$ であることを意味する。
（例） $3.1\text{E}+01$ は 3.1×10^1 で31， $3.1\text{E}+00$ は 3.1×10^0 で3.1， $3.1\text{E}-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。
- ・ 採取当日の降雨量は8.5 mm
- ・ 排水路流量情報は，解析中のため後日公表する。

※¹ 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。