

構内排水路 分析結果（全β・H-3・γ）

採取地点	採取日時	分析項目			
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2025/06/11 07:43	< 3.3E+00	< 6.6E+00	< 7.0E-01	2.7E+00
物揚場排水路	2025/06/11 07:48	< 3.7E+00	6.8E+00	< 5.5E-01	2.2E+00
K排水路	2025/06/11 06:00	3.1E+01	4.0E+01	< 5.2E-01	2.5E+01
BC排水路	2025/06/11 06:00	4.1E+00	1.4E+01	< 5.9E-01	< 5.9E-01
D排水路	2025/06/11 07:45	< 3.3E+00	< 5.3E+00	< 6.9E-01	< 4.7E-01
5,6号機排水路※ ¹	2025/06/11 07:20	4.7E+00	< 5.3E+00	< 6.5E-01	1.7E+00

- ・不等号（<：小なり）は、検出限界値未満（ND）を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「－」と記す。
- ・〇.〇E±〇とは、〇.〇×10^{±〇}であることを意味する。
（例）3.1E+01は3.1×10¹で31，3.1E+00は3.1×10⁰で3.1，3.1E－01は3.1×10^{－1}で0.31と読む。
- ・採取当日の降雨量は8.5 mm
- ・排水路流量情報は、解析中のため後日公表する。
- ・H-3以外は既にお知らせ済み。

※ 1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。

構内排水路 分析結果（全β・γ）

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2025/06/12 07:30	< 4.2E+00	< 5.2E-01	2.6E+00
物揚場排水路	2025/06/12 07:36	< 3.1E+00	< 5.9E-01	8.8E-01
K排水路	2025/06/12 06:00	2.0E+01	< 5.9E-01	1.5E+01
BC排水路	2025/06/12 06:00	< 3.1E+00	< 6.6E-01	< 6.4E-01
D排水路	2025/06/12 07:33	< 4.2E+00	< 4.7E-01	< 6.6E-01
5,6号機排水路※1	—	—	—	—

- ・ 不等号（<：小なり）は，検出限界値未満（ND）を表す。
 - ・ 測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
 - ・ $\bigcirc.\bigcirc\text{E}\pm\bigcirc$ とは， $\bigcirc.\bigcirc\times 10^{\pm\bigcirc}$ であることを意味する。
（例） $3.1\text{E}+01$ は 3.1×10^1 で31， $3.1\text{E}+00$ は 3.1×10^0 で3.1， $3.1\text{E}-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。
 - ・ 採取当日の降雨量は0 mm
 - ・ 排水路流量情報は，解析中のため後日公表する。
- ※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。