

2025年5月11日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

地下水バイパス揚水井No.10 分析結果(全 $\beta$ ・H-3)

| 採取地点             | 採取日時             | 分析機関     | 分析項目                |               |
|------------------|------------------|----------|---------------------|---------------|
|                  |                  |          | 全 $\beta$<br>(Bq/L) | H-3<br>(Bq/L) |
| 地下水バイパス揚水井 No.10 | 2025/04/24 07:00 | 東京電力     | < 1.1E+01           | 1.7E+02       |
|                  |                  | 日本分析センター | < 3.1E+00           | 1.8E+02       |

- ・ 不等号 (< : 小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・ 測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
- ・  $\bigcirc.\bigcirc\text{E}\pm\bigcirc$ とは,  $\bigcirc.\bigcirc\times 10^{\pm\bigcirc}$ であることを意味する。  
(例) 3.1E+01は $3.1\times 10^1$ で31, 3.1E+00は $3.1\times 10^0$ で3.1, 3.1E-01は $3.1\times 10^{-1}$ で0.31と読む。
- ・ 分析機関「東京電力」は既にお知らせ済み。