

1号機, 2号機放水路 分析結果

採取地点		採取日時	分析項目			
			全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1号機放水路立坑水	上流側	2025/09/03 06:41	9.4E+03	< 1.2E+02	8.4E+01	7.5E+03
	下流側	2025/09/03 06:51	2.9E+03	3.4E+02	1.2E+01	7.9E+02
2号機放水路立坑水	上流側	2025/09/03 06:36	1.2E+03	< 1.2E+02	1.2E+01	6.9E+02
	下流側	2025/09/03 06:47	3.7E+02	< 1.2E+02	< 6.0E+00	6.9E+01

- ・ 不等号 (< : 小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。
 - ・ 測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
 - ・ $〇.〇E\pm〇$ とは, $〇.〇\times 10^{\pm〇}$ であることを意味する。
- (例) 3.1E+01は 3.1×10^1 で31, 3.1E+00は 3.1×10^0 で3.1, 3.1E-01は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。