

地下水バイパス揚水井 分析結果（全β・H-3）

採取地点		採取日時	分析項目	
			全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)
地下水バイパス揚水井	No.1 【A】	12/25 採取中止	—	—
	No.2 【B】	—	—	—
	No.3 【C】	2025/12/25 07:03	< 1.0E+01	5.6E+01
	No.4 【D】	—	—	—
	No.5 【E】	2025/12/25 07:30	< 1.0E+01	5.8E+00
	No.6 【F】	—	—	—
	No.7 【G】※	2025/12/25 07:34	< 3.5E+00	1.6E+01
	No.8 【H】	—	—	—
	No.9 【J】	2025/12/25 07:42	< 1.0E+01	4.8E+01
	No.10 【K】	12/25 採取中止	—	—
	No.11 【L】	2025/12/25 06:56	< 1.0E+01	1.6E+02
	No.12 【M】※	—	—	—

・ 不等号（<：小なり）は，検出限界値未満（ND）を表す。

・ 測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。

・ $〇.〇E\pm〇$ とは， $〇.〇\times 10^{\pm〇}$ であることを意味する。

（例） $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で31， $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で3.1， $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。

※No.7・No.12の全βについては、検出限界値を5Bq/L未満に設定。

・ 採取中止理由：系統点検のため