

2026年2月5日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

地下貯水槽（海側観測孔）分析結果（全β・H-3）

採取地点	採取日時	分析項目	
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)
海側観測孔	②	—	—
	⑦	2026/02/03 07:35	< 2.5E+01
	⑧	2026/02/03 07:00	< 2.5E+01

- 不等号（< : 小なり）は、検出限界値未満（ND）を表す。
- 測定対象外および採取中止の項目は「－」と記す。
- .○E±○とは、○.○×10^{±○}であることを意味する。
(例) 3.1E+01は 3.1×10^1 で31, 3.1E+00は 3.1×10^0 で3.1, 3.1E-01は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。
- H-3以外は既にお知らせ済み。