

2026年2月6日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

## 地下貯水槽（周辺観測孔）分析結果（全β）

採取地点	採取日時	分析項目	
		全β (Bq/L)	
地下貯水槽 周辺観測孔 ( i ~ iii )	A1	2026/02/05 09:10	< 2.6E+01
	A2	—	—
	A3	—	—
	A4	—	—
	A5	—	—
	A6	2026/02/05 08:45	< 2.6E+01
	A7	—	—
	A8	—	—
	A9	2026/02/05 08:50	< 2.6E+01
	A10	—	—
	A11	—	—
	A12	2026/02/05 08:55	< 2.6E+01
	A13	—	—
	A14	—	—
	A15	2026/02/05 09:00	< 2.6E+01
	A16	—	—
	A17	—	—
	A18	2026/02/05 09:05	< 2.6E+01
	A19	—	—

- 不等号（< : 小なり）は、検出限界値未満（ND）を表す。
  - 測定対象外および採取中止の項目は「－」と記す。
  - .○E±○とは、○.○×10<sup>±○</sup>であることを意味する。
- (例) 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31, 3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1, 3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読む。