

2026年2月7日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

地下貯水槽（ドレン孔・検知孔・海側観測孔）分析結果（全β）

| 採取地点 | | | 採取日時 | 分析項目 |
|--------------------|-----|-----|------------------|--------------|
| | | | | 全β (Bq/L) |
| 地下貯水槽 (ドレン孔水) | i | 北東側 | — | — |
| | | 南西側 | — | — |
| | ii | 北東側 | — | — |
| | | 南西側 | — | — |
| | iii | 北東側 | — | — |
| | | 南西側 | 2026/02/06 09:10 | 6.4E+01 |
| | vi | 北西側 | — | — |
| | | 南東側 | — | — |
| 地下貯水槽 (漏えい検知孔水) | i | 北東側 | — | — |
| | | 南西側 | — | — |
| | ii | 北東側 | — | — |
| | | 南西側 | — | — |
| | iii | 北東側 | 2026/02/06 08:45 | 4.6E+03 |
| | | 南西側 | 2026/02/06 09:00 | 3.3E+04 |
| 海側観測孔 | ② | — | — | — |
| | ⑦ | — | — | — |
| | ⑧ | — | — | — |

- ・不等号（< : 小なり）は、検出限界値未満（ND）を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
- ・○.○E±○とは、○.○×10^{±○}であることを意味する。
(例) 3.1E+01は3.1×10¹で31, 3.1E+00は3.1×10⁰で3.1, 3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。