

2026年1月7日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

## 1号機, 2号機放水路 分析結果

採取地点		採取日時	分析項目			
			全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1号機放水路立坑水	上流側	2026/01/05 06:44	5.9E+03	< 1.2E+02	3.8E+01	4.7E+03
	下流側	2026/01/05 07:13	2.7E+03	5.0E+02	8.7E+00	6.7E+02
2号機放水路立坑水	上流側	2026/01/05 06:39	7.0E+02	< 1.2E+02	< 6.5E+00	4.9E+02
	下流側	2026/01/05 07:17	5.2E+02	< 1.2E+02	< 6.0E+00	3.6E+01

- 不等号（< : 小なり）は、検出限界値未満 (ND)を表す。
  - 測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
  - .○E±○とは、○.○×10<sup>±○</sup>であることを意味する。
- (例) 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31, 3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1, 3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読む。