

2026年2月3日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

## 集中廃棄物処理施設周辺サブドレン水 分析結果 ( $\gamma$ )

採取地点	採取日時	分析項目		
		I-131 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
4号T/B建屋南東	2026/02/02 07:33	< 4.4E+00	< 5.4E+00	< 3.7E+00
プロセス主建屋北東	2026/02/02 07:28	< 5.4E+00	< 6.4E+00	< 3.9E+00
プロセス主建屋南東	2026/02/02 07:24	< 4.3E+00	< 3.9E+00	< 3.8E+00
雑固体廃棄物減容処理建屋南	2026/02/02 07:06	< 4.3E+00	< 4.6E+00	< 4.2E+00
サイトバンカ建屋南西	2026/02/02 07:11	< 3.6E+00	< 4.6E+00	< 3.9E+00
焼却工作建屋西側	2026/02/02 07:03	< 5.2E+00	< 5.0E+00	2.3E+01
雑固体廃棄物減容処理建屋北	2026/02/02 07:00	< 4.7E+00	< 5.5E+00	< 3.9E+00
サイトバンカ建屋南東	2026/02/02 07:15	< 4.0E+00	< 3.6E+00	< 3.5E+00

- 不等号（< : 小なり）は、検出限界値未満（ND）を表す。
- 測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
- .○E±○とは、○.○×10 $^{\pm 0}$ であることを意味する。  
(例) 3.1E+01は3.1×10 $^1$ で31, 3.1E+00は3.1×10 $^0$ で3.1, 3.1E-01は3.1×10 $^{-1}$ で0.31と読む。
- サイトバンカ建屋南西は、1回／週程度の頻度で分析を実施。