

## 構内排水路 分析結果 (全β・H-3・γ)

採取地点	採取日時	分析項目			
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2026/05/06 06:53	3.8E+00	< 6.2E+00	< 5.6E-01	1.0E+00
物揚場排水路	2026/05/06 07:00	< 3.0E+00	6.3E+00	< 5.4E-01	1.2E+00
K排水路	2026/05/06 06:00	1.5E+01	5.2E+01	< 6.5E-01	1.0E+01
BC排水路	2026/05/06 06:00	< 3.1E+00	< 6.2E+00	< 5.9E-01	< 5.8E-01
D排水路	2026/05/06 06:56	< 3.1E+00	< 6.2E+00	< 5.9E-01	< 6.7E-01
5,6号機排水路 <sup>※1</sup>	—	—	—	—	—

- ・不等号 (< : 小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・〇.〇E±〇とは, 〇.〇×10<sup>±〇</sup>であることを意味する。  
(例) 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31, 3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1, 3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読む。
- ・採取当日の降水量は0 mm
- ・排水路流量情報は, 解析中のため後日公表する。
- ・H-3以外は既にお知らせ済み。

※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。

## 構内排水路 分析結果 (全β・γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2026/05/07 07:10	4.5E+00	< 6.8E-01	1.5E+00
物揚場排水路	2026/05/07 07:18	3.3E+00	< 7.9E-01	9.4E-01
K排水路	2026/05/07 06:00	1.5E+01	< 6.2E-01	1.0E+01
BC排水路	2026/05/07 06:00	3.1E+00	< 5.1E-01	< 6.0E-01
D排水路	2026/05/07 07:13	< 3.3E+00	< 5.0E-01	< 6.2E-01
5,6号機排水路 <sup>※1</sup>	—	—	—	—

- ・ 不等号 (< : 小なり) は、検出限界値未満 (ND) を表す。
- ・ 測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・  $○.○E±○$  とは、 $○.○×10^{±○}$  であることを意味する。  
(例)  $3.1E+01$  は  $3.1×10^1$  で31,  $3.1E+00$  は  $3.1×10^0$  で3.1,  $3.1E-01$  は  $3.1×10^{-1}$  で0.31と読む。
- ・ 採取当日の降水量は0 mm
- ・ 排水路流量情報は、解析中のため後日公表する。

※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。