

局所排風機 維持確認記録（平成27年11月分）

No.	設置場所		製造	確認結果									フィルタ清掃、交換実績					備 考
	建屋	エリア		外観／異音／異臭 (○ or ×)	線量率 [μ Sv/h]			温度 (℃)			フィルタ差圧 (○ or ×) 【基準】: オーバースケール していないこと		清掃実績 (日付)	フィルタ交換実績 (日付) 【基準】: ①at1m線量率がBG以上 ②フィルタ差圧オーバースケール				
					表面 ※1	at 1m	BG	ポンプ	電源関係 ※2	BG	清掃前	清掃後		ブレ	HEPA	チャコール		
1	登録センター休憩所	装備配備エリア		○	1.1	1.0	1.2	27.2	28.4	22.1	○	○	H27.11.14	－	－	－		
2	登録センター休憩所	マスク着脱エリア		○	1.1	1.1	1.0	31.1	29.1	24.1	○	○	H27.11.14	－	－	－		
3	登録センター休憩所	マスク着脱エリア		○	1.0	1.0	1.2	30.8	29.3	22.8	○	○	H27.11.14	－	－	－		
4	登録センター休憩所	マスク着脱エリア		○	0.9	0.9	1.3	28.6	27.5	23.8	○	○	H27.11.14	－	－	－		
5	登録センター休憩所	装備配備エリア		/	0.8	0.8	0.8	/	/	/	/	/	H27.11.14	－	－	－	停止中(故障中、マスク脱衣エリア仮置)	
6	登録センター休憩所	スクリーニングエリア		○	1.2	1.2	1.3	29.1	26.4	21.5	○	○	H27.11.14	－	－	－		
7	登録センター休憩所	共用エリア		○	0.8	0.8	1.2	28.3	25.6	20.1	○	○	H27.11.14	－	－	－		
8	登録センター休憩所	喫煙室		○	1.1	1.1	1.3	27.8	27.6	22.0	○	○	H27.11.14	－	－	－		
9	登録センター休憩所	共用エリア		○	1.0	0.8	1.0	23.6	28	21.8	○	○	H27.11.14	－	－	－		
10	登録センター休憩所	共用エリア		○	1.4	1.2	1.7	25.8	22.9	19.8	○	○	H27.11.14	－	－	－		
11	登録センター休憩所	共用エリア		/	1.1	0.9	0.9	/	/	/	/	/	H27.11.14	－	－	－	停止中	
12	登録センター休憩所	出入管理員休憩所		○	1.1	1.1	1.3	26.1	27.1	23.6	○	○	H27.11.14	－	－	－		
13	登録センター休憩所	2階 共用エリア		○	0.7	0.7	0.7	36.1	31.8	27.1	○	○	H27.11.14	－	－	－		
14	登録センター休憩所	2階 共用エリア		○	1.2	1.1	1.4	32.9	28.9	25.1	○	○	H27.11.14	－	－	－		
15	登録センター休憩所	2階 共用エリア		○	1.0	0.9	1.0	30.4	26.4	24.3	○	○	H27.11.14	－	－	－		

※1 吸気側1段目のフィルタ表面, ならびに2段目以降のフィルタの外側壁面

※2 コンセントや, 電エドラム