

H27.10月分

1F正門~1F免震棟2階緊対室 移動線量調査表

| 調査年月日   |     | 移動経路               | 測定開始<br>時間 | 測定終了<br>時間 | 移動所要<br>時間 | 移動線量<br>( $\mu$ Sv) | 測定器       | 天候 |
|---|-----|--------------------|------------|------------|------------|---------------------|-----------|----|
| H27.10.7  | (水) | 1F入退管理施設→1F免震棟     | 15:24      | 15:40      | 0:16       | 0.41                | 1F-PS-154 | 晴れ |
| H27.10.7  | (水) | 1F免震棟→1F入退管理施設     | 15:43      | 15:51      | 0:08       | 0.72                | 1F-PS-154 | 晴れ |
| H27.10.13   | (火) | 1F入退管理施設→1F免震棟     | 14:40      | 14:55      | 0:15       | 0.43                | 1F-PS-154 | 晴れ |
| H27.10.15   | (木) | 1F免震棟→1F入退管理施設     | 15:30      | 15:42      | 0:12       | 0.45                | 1F-PS-154 | 晴れ |
|   |     |                    |            |            |            |                     |           |    |
|   |     |                    |            |            |            |                     |           |    |
|   |     |                    |            |            |            |                     |           |    |
|   |     |                    |            |            |            |                     |           |    |
|   |     |                    |            |            |            |                     |           |    |
|   |     |                    |            |            |            |                     |           |    |
|   |     |                    |            |            |            |                     |           |    |
|   |     |                    |            |            |            |                     |           |    |
|   |     |                    |            |            |            |                     |           |    |
|   |     | 1F入退域管理施設→1F免震棟 平均 |            |            | 0:15 ✓     | 0.42 ✓              |           |    |
|   |     | 1F免震棟→1F入退域管理施設 平均 |            |            | 0:10 ✓     | 0.58 ✓              |           |    |
|   |     | 移動線量合計             |            |            | —          | 1.01 /              |           |    |
| <p>評価: 1往復(移動)あたり0.0022mSv以下※</p> <p>※0.0022mSv: Sカード携行者のH26年第1四半期算定での1往復当たりの線量</p> |     |                    |            |            |            |                     |           |    |

H27.11月分

1F正門~1F免震棟2階緊対室 移動線量調査表

[illegible]

H27.12月分

1F正門～1F免震棟2階緊対室 移動線量調査表

| 調査年月日         | 移動経路               | 測定開始<br>時間 | 測定終了<br>時間 | 移動所要<br>時間 | 移動線量<br>( $\mu$ Sv) | 測定器       | 天候 |
|---------------|--------------------|------------|------------|------------|---------------------|-----------|----|
| H27.12.14 (月) | 1F入退管理施設→1F免震棟     | 14:25      | 14:40      | 0:15       | 0.31                | 1F-PS-154 | 曇り |
| H27.12.16 (水) | 1F免震棟→1F入退管理施設     | 15:30      | 15:55      | 0:25       | 0.76                | 1F-PS-154 | 曇り |
|               |                    |            |            |            |                     |           |    |
|               |                    |            |            |            |                     |           |    |
|               |                    |            |            |            |                     |           |    |
|               |                    |            |            |            |                     |           |    |
|               |                    |            |            |            |                     |           |    |
|               |                    |            |            |            |                     |           |    |
|               |                    |            |            |            |                     |           |    |
|               |                    |            |            |            |                     |           |    |
|               |                    |            |            |            |                     |           |    |
|               |                    |            |            |            |                     |           |    |
|               | 1F入退域管理施設→1F免震棟 平均 |            |            | 0:15       | 0.31                |           |    |
|               | 1F免震棟→1F入退域管理施設 平均 |            |            | 0:25       | 0.76                |           |    |
|               | 移動線量合計             |            |            | —          | 1.07                |           |    |

評価: 1往復(移動)あたり0.0022mSv以下※

※0.0022mSv: Sカード携行者のH26年第1四半期算定での1往復当たりの線量