

冷却設備部冷却第二グループ

承認	審査	作成
H28.2.12	H28.2.12	H28.2.12

1 ～ 3 号機原子炉格納容器ガス管理設備

巡視点検記録（月報）

2 0 1 6 年 1 月 分

1～3号機原子炉格納容器ガス管理設備 巡視点検記録(2016年1月分)

	1号機						2号機				3号機				冷却第二GM 確認欄	備考
	粒子除去 フィルタ(A1)線量 (mSv/h)	粒子除去 フィルタ(A2)線量 (mSv/h)	粒子除去 フィルタ(B1)線量 (mSv/h)	粒子除去 フィルタ(B2)線量 (mSv/h)	ダスト濃度 (A系) (Bq/cm ³)	ダスト濃度 (B系) (Bq/cm ³)	ダスト濃度 (A系) (Bq/cm ³)	ダスト濃度 (B系) (Bq/cm ³)	交換型フィルタ ユニット(A)線量 (mSv/h)	交換型フィルタ ユニット(B)線量 (mSv/h)	ダスト濃度 (A系) (Bq/cm ³)	ダスト濃度 (B系) (Bq/cm ³)	交換型フィルタ ユニット(A)線量 (mSv/h)	交換型フィルタ ユニット(B)線量 (mSv/h)		
1月1日	3.12E-04	3.19E-04	－	－	2.04E+01	1.75E+01	2.26E-06	5.54E-06	1.615E-02	1.077E-02	2.09E-05	1.61E-05	2.512E-02	2.261E-02		
1月2日	3.17E-04	3.16E-04	－	－	1.98E+01	1.76E+01	2.09E-06	2.57E-06	1.346E-02	8.075E-03	1.83E-07	1.64E-05	1.256E-02	2.512E-02		
1月3日	3.13E-04	3.25E-04	－	－	2.01E+01	1.76E+01	3.85E-06	3.48E-06	8.075E-03	1.077E-02	2.10E-05	6.27E-07	1.758E-02	4.521E-02		
1月4日	3.22E-04	3.16E-04	－	－	2.01E+01	1.81E+01	2.37E-06	2.56E-06	1.615E-02	8.075E-03	2.11E-05	1.62E-05	2.261E-02	2.261E-02		
1月5日	3.11E-04	3.21E-04	－	－	2.04E+01	1.73E+01	2.42E-06	3.46E-06	8.075E-03	2.692E-03	2.11E-05	1.62E-05	2.512E-02	2.010E-02		
1月6日	3.08E-04	3.16E-04	－	－	2.02E+01	1.80E+01	3.77E-06	3.42E-06	2.692E-03	1.346E-02	2.10E-05	1.61E-05	2.763E-02	2.512E-02		
1月7日	3.16E-04	3.17E-04	－	－	1.95E+01	1.79E+01	3.58E-06	3.55E-06	1.346E-02	1.077E-02	2.10E-05	1.63E-05	2.010E-02	1.758E-02		
1月8日	3.17E-04	3.10E-04	－	－	1.94E+01	1.74E+01	2.22E-06	2.08E-06	5.383E-03	8.075E-03	2.12E-05	1.62E-05	2.261E-02	3.517E-02		
1月9日	3.24E-04	3.10E-04	－	－	1.96E+01	1.80E+01	3.97E-06	3.69E-06	1.077E-02	1.884E-02	2.10E-05	1.60E-05	3.014E-02	3.265E-02		
1月10日	3.22E-04	3.08E-04	－	－	2.00E+01	1.79E+01	4.17E-06	4.27E-06	5.383E-03	8.075E-03	2.10E-05	1.02E-05	7.536E-03	2.261E-02		
1月11日	3.22E-04	3.04E-04	－	－	1.95E+01	1.78E+01	3.43E-06	3.33E-06	8.075E-03	1.346E-03	2.11E-05	2.32E-07	1.507E-02	2.010E-02		
1月12日	3.12E-04	3.14E-04	－	－	1.96E+01	1.80E+01	4.04E-06	4.46E-06	1.346E-02	8.075E-03	2.11E-05	1.61E-05	1.507E-02	1.256E-02		
1月13日	3.24E-04	3.09E-04	－	－	1.98E+01	1.78E+01	2.87E-06	3.62E-06	1.077E-02	8.075E-03	2.13E-05	1.62E-05	2.261E-02	2.261E-02		
1月14日	3.21E-04	3.06E-04	－	－	1.94E+01	1.74E+01	2.13E-06	3.88E-06	5.383E-03	1.077E-02	2.15E-05	1.65E-05	2.261E-02	2.512E-02		
1月15日	3.19E-04	3.16E-04	－	－	1.91E+01	1.77E+01	2.19E-06	4.02E-06	1.077E-02	8.075E-03	7.03E-07	2.01E-06	2.763E-02	1.256E-02		
1月16日	3.14E-04	3.05E-04	－	－	1.94E+01	1.79E+01	3.26E-06	4.59E-06	2.153E-02	1.346E-02	2.04E-05	1.52E-05	2.512E-02	4.773E-02		
1月17日	3.05E-04	3.04E-04	－	－	1.90E+01	1.73E+01	2.45E-06	5.13E-06	1.077E-02	1.077E-02	2.04E-05	1.51E-05	2.010E-02	1.758E-02		
1月18日	3.08E-04	3.00E-04	－	－	1.96E+01	1.76E+01	3.35E-06	5.99E-06	1.077E-02	1.346E-02	2.01E-05	1.52E-05	1.758E-02	3.014E-02		
1月19日	3.12E-04	3.03E-04	－	－	1.96E+01	1.74E+01	3.45E-06	4.89E-06	1.077E-02	1.077E-02	2.03E-05	1.61E-05	2.261E-02	2.261E-02		
1月20日	3.13E-04	3.09E-04	－	－	1.93E+01	1.75E+01	3.26E-06	4.95E-06	1.077E-02	8.075E-03	2.03E-05	1.58E-05	2.261E-02	2.010E-02		
1月21日	3.11E-04	3.04E-04	－	－	1.94E+01	1.76E+01	2.19E-06	4.75E-06	5.383E-03	1.346E-02	2.02E-05	1.59E-05	2.010E-02	1.256E-02		
1月22日	3.01E-04	3.06E-04	－	－	1.92E+01	1.76E+01	3.51E-06	4.58E-06	2.692E-03	1.884E-02	2.04E-05	1.57E-05	2.261E-02	1.507E-02		1号機系統切替A→B
1月23日	－	－	2.99E-04	3.05E-04	1.91E+01	1.72E+01	3.59E-06	4.71E-06	1.077E-02	2.153E-02	2.02E-05	1.59E-05	1.507E-02	2.763E-02		
1月24日	－	－	2.98E-04	3.03E-04	1.97E+01	1.74E+01	2.88E-06	4.19E-06	1.346E-02	2.153E-02	2.00E-05	1.57E-05	2.261E-02	1.507E-02		
1月25日	－	－	3.03E-04	2.93E-04	1.94E+01	1.78E+01	3.11E-06	5.23E-06	5.383E-03	1.077E-02	1.98E-05	1.53E-05	2.261E-02	1.005E-02		
1月26日	－	－	2.95E-04	3.11E-04	1.95E+01	1.76E+01	3.39E-06	5.22E-06	8.075E-03	2.692E-03	1.98E-05	1.55E-05	2.261E-02	2.261E-02		
1月27日	－	－	2.96E-04	3.19E-04	1.96E+01	1.77E+01	2.67E-06	6.01E-06	1.346E-02	1.346E-02	1.99E-05	1.54E-05	1.758E-02	1.507E-02		1号機系統切替B→A
1月28日	3.04E-04	3.05E-04	－	－	1.93E+01	1.75E+01	3.11E-06	5.18E-06	1.884E-02	8.075E-03	1.98E-05	1.53E-05	1.256E-02	1.507E-02		
1月29日	3.15E-04	3.05E-04	－	－	1.95E+01	1.77E+01	3.59E-06	6.07E-06	8.075E-03	1.077E-02	1.98E-05	1.53E-05	2.512E-03	2.261E-02		
1月30日	3.22E-04	3.00E-04	－	－	1.94E+01	1.73E+01	3.36E-06	5.97E-06	8.075E-03	8.075E-03	1.89E-05	1.51E-05	1.758E-02	2.010E-02		
1月31日	2.94E-04	3.11E-04	－	－	1.95E+01	1.75E+01	3.55E-06	5.33E-06	2.692E-03	1.615E-02	1.90E-05	1.51E-05	1.758E-02	1.758E-02		