


承認	審査	作成
H28.4.28	H28.4.28	H28.4.28

ドラム缶等仮設保管設備サーベイポイント図



測定年月日(測定時間)		平成28年 4月 26日 (10:00 ~ 10:20)		
測定者				
計測器番号		F1-ICW-152		
測定No.	測定場所	仮置き物	空間線量率(mSv/h)	備考
①	O-4	ドラム缶等 (大型廃棄物)	0.011	
②	O-5		0.0012	
* 測定は、仮置き中の棟を対象とする。				