

水処理運営部 水処理運営G

承認	審査	作成
H29.2.20	H29.2.20	H29.2.20

各建屋滞留水及び近傍サブドレン水位差等監視データシート(様式ー2)

移送ライン近傍線量率(月報)

2017年 1月分

各建屋滞留水及び近傍サブドレン水位差等監視データシート(様式-2) 移送ライン近傍線量率 (2017年1月分)

月日	2号T/B出口 (mSv/h)	3号T/B入口 (mSv/h)	4号T/B出口 (mSv/h)	HTI建屋入口 (mSv/h)	プロセス主建屋入口 (mSv/h)	焼却工作建屋出口 (mSv/h)	備考
1/1	1.30E+00	4.19E+00	9.75E-02	2.63E-01	1.00E-02	1.60E-01	
1/2	1.30E+00	4.47E+00	9.83E-02	2.65E-01	2.70E-02	1.46E-01	
1/3	1.38E+00	4.50E+00	9.89E-02	2.62E-01	2.00E-02	1.57E-01	
1/4	1.26E+00	3.63E+00	1.00E-01	2.61E-01	1.90E-02	1.44E-01	
1/5	1.23E+00	3.32E+00	9.53E-02	2.62E-01	1.20E-02	1.42E-01	
1/6	1.20E+00	3.39E+00	9.36E-02	2.66E-01	1.40E-02	1.18E-01	
1/7	1.20E+00	4.20E+00	9.45E-02	2.65E-01	1.80E-02	1.56E-01	
1/8	1.27E+00	3.43E+00	9.62E-02	2.65E-01	1.30E-02	2.01E-01	
1/9	1.26E+00	3.96E+00	9.60E-02	2.58E-01	1.60E-02	2.51E-01	
1/10	1.25E+00	3.73E+00	9.54E-02	2.61E-01	9.00E-03	2.33E-01	
1/11	1.33E+00	4.37E+00	1.00E-01	2.63E-01	1.30E-02	1.76E-01	
1/12	1.33E+00	4.27E+00	9.55E-02	2.64E-01	1.60E-02	1.42E-01	
1/13	1.22E+00	3.90E+00	5.24E-02	1.67E-01	1.80E-02	1.00E-01	
1/14	1.30E+00	3.96E+00	5.29E-02	1.59E-01	1.80E-02	8.60E-02	
1/15	1.25E+00	4.33E+00	6.10E-02	1.65E-01	2.00E-02	1.14E-01	
1/16	8.57E-01	3.73E+00	5.01E-02	1.61E-01	1.50E-02	8.70E-02	
1/17	9.07E-01	3.69E+00	3.47E-02	1.14E-01	2.00E-02	8.30E-02	
1/18	8.20E-01	3.36E+00	3.80E-02	1.17E-01	1.50E-02	8.80E-02	
1/19	8.06E-01	3.33E+00	4.17E-02	1.16E-01	1.90E-02	6.90E-02	
1/20	8.62E-01	3.42E+00	7.50E-02	1.13E-01	1.00E-02	7.10E-02	
1/21	9.80E-01	4.30E+00	3.65E-02	1.15E-01	1.00E-02	7.90E-02	
1/22	8.89E-01	3.73E+00	3.70E-02	1.13E-01	1.80E-02	7.80E-02	
1/23	1.04E+00	4.97E+00	3.77E-02	1.13E-01	1.80E-02	7.30E-02	
1/24	8.70E-01	4.17E+00	3.94E-02	1.14E-01	2.00E-02	8.80E-02	
1/25	9.97E-01	3.63E+00	3.59E-02	1.13E-01	1.40E-02	6.80E-02	
1/26	1.31E+00	4.13E+00	3.89E-02	1.17E-01	8.00E-03	8.90E-02	
1/27	1.32E+00	4.67E+00	4.21E-02	1.16E-01	1.50E-02	7.60E-02	
1/28	1.34E+00	4.47E+00	3.68E-02	1.17E-01	1.40E-02	6.30E-02	
1/29	1.24E+00	3.36E+00	4.09E-02	1.17E-01	1.50E-02	6.10E-02	
1/30	1.24E+00	3.63E+00	5.07E-02	1.15E-01	1.70E-02	7.80E-02	
1/31	1.27E+00	4.20E+00	3.63E-02	1.16E-01	1.10E-02	6.90E-02	