


承認	審査	作成
H28.12.11		

# 放射線サーベイ記録

測定目的	G3西エリア水漏れサーベイ		測定項目	<input checked="" type="checkbox"/> $\gamma + \beta$ <input type="checkbox"/> スミア <input type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> 核種分析
測定場所	構内35m盤	G3西エリア	測定者	
測定日時	2016/12/11 13:22 ~ 13:30		測定器 (換算定数)	F1-ICWBL-105



測定点	線量当量率(mSv/h)		
	70 $\mu$ m	1cm	$\beta$ ※
滴下箇所床面	0.004	0.004	0.000

※：70 $\mu$ m線量当量率－1cm線量当量率