

線量表示器 委託報告書（2018 年 7 月）

【差替え版】

2018 年 7 月の「線量表示器 委託報告書」の一部に測定場所の誤りがありましたので差替えを行いました〔2020 年 5 月 25 日差替え〕

※測定場所変更等に伴い、以下の測定場所の名称を修正した。

※1：モニタ番号 B065 について、焼却設備建屋前道路カーブミラー脇（誤）から 1,2 号機排気筒西側（正）へ修正（2018 年 7 月 26 日に焼却設備建屋前道路カーブミラー脇から 1,2 号機排気筒西側へ移動）

注）表中、測定値が記載されていない箇所は、点検校正、予備機への入替、機器故障等による欠測箇所である。なお、各測定場所の最大値、最小値については、瞬時値で表示している。

測定月報

測定日: 2018/07

(1/11)

日	モニタ									
	B001	B002	B003	B004	B005	B006	B007	B008	B009	B010
	入退域管理棟周辺	正門警備所周辺	環境管理棟周辺	車両スクリーニング場周辺	厚生棟休憩所周辺	登録センター休憩所周辺	5/6号サービス建屋休憩所周辺	シールド中央制御室周辺	免震重要棟周辺	5/6号防護本部周辺
	線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)
1	0.264	0.540	1.968	0.484	0.588	1.467	1.244	2.576	6.349	1.614
2	0.263	0.545	1.971	0.487	0.589	1.464	1.246	2.564	6.356	1.618
3	0.263	0.532	1.972	0.488	0.586	1.471	1.253	2.567	6.351	1.628
4	0.262	0.526	1.967	0.485	0.587	1.468	1.246	2.553	6.339	1.614
5	0.266	0.523	1.947	0.480	0.582	1.463	1.233	2.530	6.335	1.552
6	0.251	0.507	1.907	0.466	0.566	1.439	1.158	2.435	6.176	1.451
7	0.249	0.514	1.924	0.466	0.569	1.446	1.173	2.480	6.209	1.509
8	0.253	0.509	1.945	0.473	0.575	1.456	1.193	2.500	6.255	1.531
9	0.253	0.522	1.958	0.473	0.575	1.455	1.200	2.516	6.268	1.551
10	0.256	0.519	1.963	0.477	0.578	1.461	1.210	2.525	6.296	1.568
11	0.257	0.520	1.958	0.482	0.578	1.469	1.229	2.534	6.340	1.592
12	0.260	0.521	1.960	0.479	0.580	1.471	1.229	2.511	6.312	1.589
13	0.260	0.521	1.948	0.474	0.576	1.463	1.211	2.498	6.325	1.556
14	0.261	0.531	1.959	0.479	0.583	1.471	1.229	2.526	6.350	1.583
15	0.261	0.533	1.961	0.478	0.581	1.471	1.235	2.533	6.342	1.590
16	0.263	0.537	1.962	0.482	0.583	1.471	1.248	2.547	6.363	1.605
17	0.246	0.537	1.962	0.484	0.583	1.467	1.249	2.559	6.372	1.609
18	0.234	0.545	1.961	0.483	0.582	1.471	1.259	2.557	6.396	1.615
19	0.233	0.551	1.962	0.482	0.581	1.471	1.250	2.561	6.358	1.612
20	0.234	0.550	1.957	0.481	0.581	1.471	1.254	2.528	6.366	1.613
21	0.237	0.552	1.958	0.487	0.586	1.473	1.265	2.554	6.386	1.624
22	0.237	0.549	1.957	0.487	0.590	1.475	1.273	2.543	6.396	1.634
23	0.235	0.550	1.961	0.486	0.584	1.469	1.259	2.539	6.373	1.625
24	0.235	0.547	1.961	0.484	0.581	1.478	1.246	2.535	6.340	1.615
25	0.234	0.545	1.963	0.482	0.585	1.478	1.251	2.560	6.356	1.619
26	0.235	0.529	1.964	0.481	0.585	1.514	1.254	2.588	6.357	1.615
27	0.237	0.519	1.959	0.482	0.584	1.501	1.260	2.571	6.351	1.616
28	0.238	0.531	1.953	0.479	0.582	1.467	1.246	2.544	6.324	1.603
29	0.235	0.521	1.933	0.474	0.575	1.461	1.220	2.524	6.310	1.568
30	0.233	0.523	1.950	0.474	0.574	1.451	1.231	2.536	6.330	1.577
31	0.239	0.518	1.954	0.489	0.579	1.460	1.242	2.572	6.348	1.597
1ヶ月値	0.248	0.531	1.956	0.480	0.581	1.468	1.235	2.538	6.333	1.590
最大値	0.299	0.603	2.060	0.544	0.651	1.613	1.337	2.698	6.580	1.707
最大値日時	07/13 02:10	07/19 19:50	07/17 12:50	07/31 17:30	07/03 21:20	07/27 00:10	07/22 20:20	07/05 13:10	07/18 20:20	07/02 13:50
最小値	0.194	0.463	1.792	0.433	0.528	1.353	1.084	2.346	6.040	1.223
最小値日時	07/18 06:40	07/05 20:40	07/23 07:10	07/06 14:20	07/06 10:30	07/06 05:40	07/06 08:00	07/06 05:20	07/06 07:40	07/05 20:00

測定月報

測定日: 2018/07

(2/11)

日	モニタ									
	B011	B012	B013	B014	B015	B016	B017	B018	B019	B020
	1号北側法面上周辺	1/2号西側法面上周辺	3/4号西側法面上周辺	4号南側法面上周辺	一般焼却炉周辺	車両整備場周辺	多核種除去施設周辺	キャスク保管施設周辺	野鳥の森五差路周辺	5/6号機西側周辺
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	50.046	45.566	10.933	1.011	19.330	0.968	0.659	0.317	2.800	6.133
2	50.489	45.554	10.962	1.017	19.294	0.972	0.664	0.316	2.806	6.151
3	50.511	45.357	10.986	1.015	19.314	0.977	0.660	0.318	2.826	6.185
4	50.154	45.134	10.926	1.000	19.271	0.970	0.667	0.315	2.794	6.151
5	49.848	44.894	10.891	1.013	18.854	0.961	0.652	0.316	2.804	6.050
6	47.533	43.108	10.253	0.917	18.048	0.919	0.622	0.296	2.540	5.707
7	47.744	43.493	10.415	0.945	18.434	0.913	0.608	0.294	2.591	5.755
8	48.077	43.955	10.544	0.962	18.692	0.925	0.621	0.302	2.644	5.842
9	48.653	44.209	10.610	0.972	18.707	0.933	0.639	0.305	2.666	5.897
10	49.297	44.448	10.757	0.980	18.808	0.932	0.648	0.308	2.709	5.945
11	49.899	44.885	10.909	1.002	18.898	0.962	0.643	0.311	2.781	5.988
12	49.871	44.778	10.768	0.997	18.938	0.927	0.643	0.307	2.753	5.998
13	49.661	44.870	10.915	0.988	18.611	0.922	0.645	0.314	2.823	5.893
14	50.236	45.032	10.968	0.993	18.873	0.927	0.661	0.311	2.829	5.972
15	50.221	44.948	10.915	0.988	18.983	0.930	0.653	0.311	2.807	5.995
16	50.457	45.360	11.015	0.996	19.034	0.932	0.650	0.314	2.850	6.031
17	50.610	45.687	11.055	1.001	18.965	0.934	0.679	0.316	2.859	6.052
18	50.729	45.906	11.111	1.004	19.066	0.940	0.678	0.318	2.864	6.088
19	50.590	45.705	10.986	1.074	19.109	0.873	0.657	0.312	2.793	6.113
20	50.634	45.679	11.022	1.009	19.122	0.801	0.651	0.312	2.810	6.107
21	50.821	45.931	11.147	1.022	19.250	0.811	0.661	0.318	2.881	6.149
22	51.152	46.262	11.260	1.030	19.309	0.810	0.663	0.319	2.930	6.174
23	51.044	46.018	11.137	1.039	19.240	0.810	0.672	0.315	2.854	6.177
24	50.547	45.708	11.034	1.128	19.138	0.804	0.655	0.306	2.794	6.126
25	50.718	45.787	10.997	1.302	19.192	0.803	0.655	0.304	2.790	6.163
26	50.709	45.719	10.945	1.321	19.254	0.801	0.663	0.298	2.764	6.190
27	50.618	45.653	10.809	1.423	19.261	0.803	0.660	0.295	2.755	6.190
28	50.363	45.561	10.947	1.520	19.183	0.796	0.649	0.295	2.768	6.125
29	49.970	45.431	10.916	1.518	18.795	0.784	0.639	0.292	2.770	6.002
30	50.151	45.400	10.959	1.594	18.798	0.787	0.642	0.292	2.774	6.045
31	50.325	45.595	10.995	1.648	18.960	0.791	0.654	0.291	2.794	6.106
1ヶ月値	50.054	45.214	10.906	1.111	18.991	0.884	0.652	0.308	2.781	6.048
最大値	51.878	46.902	11.503	1.743	19.653	1.303	0.762	0.415	3.054	6.377
最大値日時	07/22 16:30	07/22 20:00	07/22 15:00	07/25 12:10	07/02 18:40	07/11 08:20	07/23 11:00	07/21 07:30	07/22 13:00	07/03 17:10
最小値	46.824	42.631	9.310	0.865	17.128	0.723	0.563	0.248	2.465	5.525
最小値日時	07/06 05:20	07/06 05:20	07/26 10:30	07/06 05:20	07/06 02:50	07/30 11:10	07/05 22:40	07/07 07:00	07/06 22:00	07/06 02:50

測定月報

測定日: 2018/07

(3/11)

日	モニタ									
	B021	B022	B023	B024	B025	B026	B027	B028	B029	B030
	西門周辺	さくら通り正門側	増設多核種除去設備西側周辺	Hタンクエリア周辺(道路ガストモニタ設置部)	1・2号機海側(4m壁)	3・4号機海側(4m壁)	固体廃棄物貯蔵庫管理棟周辺	高性能多核種除去設備周辺	サブドレン浄化設備周辺	給油所周辺
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	1.493	0.907	0.359	5.900	*	*	9.786	1.239	0.292	0.440
2	1.495	0.902	0.358	5.917			9.798	1.246	0.292	0.440
3	1.499	0.902	0.359	5.926			9.823	1.244	0.291	0.443
4	1.493	0.901	0.358	5.917			9.808	1.240	0.290	0.434
5	1.483	0.893	0.360	5.838			9.696	1.238	0.292	0.434
6	1.427	0.861	0.336	5.594			9.247	1.187	0.282	0.408
7	1.430	0.868	0.335	5.657			9.316	1.201	0.283	0.410
8	1.445	0.882	0.342	5.724			9.433	1.213	0.284	0.418
9	1.455	0.888	0.343	5.748			9.497	1.218	0.285	0.421
10	1.471	0.900	0.348	5.767			9.576	1.225	0.284	0.424
11	1.470	0.911	0.354	5.802			9.649	1.229	0.287	0.427
12	1.467	0.919	0.350	5.821			9.652	1.230	0.285	0.428
13	1.459	0.905	0.359	5.758			9.530	1.227	0.291	0.426
14	1.478	0.910	0.360	5.798			9.634	1.234	0.295	0.429
15	1.481	0.912	0.358	5.820			9.675	1.233	0.288	0.428
16	1.485	0.919	0.363	5.834			9.713	1.238	0.288	0.430
17	1.485	0.922	0.364	5.856			9.730	1.246	0.438	0.431
18	1.488	0.924	0.365	5.870			9.746	1.250	0.291	0.434
19	1.490	0.917	0.358	5.878			9.757	1.240	0.294	0.431
20	1.488	0.903	0.360	5.875			9.770	1.242	0.297	0.432
21	1.489	0.896	0.370	5.885			9.843	1.248	0.305	0.437
22	1.497	0.900	0.375	5.907			9.883	1.253	0.301	0.439
23	1.493	0.907	0.365	5.898			9.847	1.245	0.302	0.439
24	1.493	0.917	0.361	5.875			9.782	1.239	0.300	0.434
25	1.495	0.914	0.358	5.894			9.815	1.238	0.299	0.433
26	1.492	0.908	0.357	5.908			9.814	1.235	0.301	0.437
27	1.488	0.910	0.356	5.892			9.855	1.235	0.295	0.440
28	1.486	0.904	0.358	5.852			9.791	1.232	0.306	0.439
29	1.465	0.887	0.360	5.740			9.607	1.223	0.303	0.432
30	1.470	0.892	0.359	5.775			9.646	1.225	0.298	0.424
31	1.484	0.909	0.362	5.804			9.717	1.235	0.304	0.428
1ヶ月値	1.478	0.903	0.357	5.830			9.691	1.233	0.298	0.431
最大値	1.573	1.021	0.413	6.089			10.180	1.439	1.562	0.516
最大値日時	07/23 07:40	07/12 08:30	07/17 18:00	07/03 21:20			07/22 15:10	07/31 10:40	07/17 16:30	07/05 08:30
最小値	1.367	0.792	0.299	5.365			9.019	1.126	0.234	0.376
最小値日時	07/07 08:00	07/06 04:40	07/07 04:40	07/06 05:10			07/06 09:00	07/06 06:00	07/10 11:50	07/31 11:30

*1:線量標示器の故障に伴う欠測

測定月報

測定日: 2018/07

(4/11)

日	モニタ									
	B031	B032	B033	B034	B035	B036	B037	B038	B039	B040
	HIC保管エリア周辺	H8タンクエリア周辺	H4タンクエリア周辺	H5タンクエリア周辺	1~4号機PPゲート前	12uS/B周辺	セシウム吸着塔中間貯蔵施設周辺	2uR/B西側	1uR/B西側	1uR/B北側
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	0.472	0.507	2.423	0.860	1.798	2.534	0.945	84.079	72.140	57.200
2	0.473	0.510	2.419	0.864	1.807	2.543	0.940	84.275	71.893	56.980
3	0.476	0.513	2.430	0.866	1.809	2.549	0.959	84.326	71.950	56.481
4	0.474	0.509	2.410	0.853	1.813	2.513	0.959	84.039	69.421	56.204
5	0.476	0.506	2.400	0.852	1.788	2.470	0.944	83.533	67.996	55.310
6	0.444	0.479	2.243	0.826	1.685	2.311	0.880	81.071	67.017	52.401
7	0.450	0.478	2.276	0.827	1.705	2.323	0.889	81.535	67.370	52.779
8	0.457	0.485	2.320	0.833	1.733	2.366	0.900	82.224	68.542	53.553
9	0.457	0.494	2.311	0.835	1.747	2.396	0.861	82.596	68.094	54.342
10	0.463	0.501	2.342	0.840	1.750	2.421	0.809	83.030	67.158	54.917
11	0.471	0.501	2.385	0.849	1.764	2.441	0.843	83.614	67.928	55.454
12	0.467	0.500	2.363	0.845	1.761	2.442	0.874	83.256	68.379	55.269
13	0.475	0.504	2.388	0.853	1.746	2.391	0.885	82.749	68.402	54.016
14	0.474	0.503	2.414	0.860	1.767	2.433	0.900	83.179	69.060	54.819
15	0.473	0.502	2.410	0.862	1.778	2.445	0.897	83.087	69.077	55.116
16	0.478	0.503	2.409	0.871	1.780	2.454	0.921	83.227	68.449	55.581
17	0.480	0.505	2.417	0.874	1.790	2.457	0.926	83.382	70.076	55.985
18	0.482	0.508	2.430	0.882	1.800	2.470	0.901	83.656	69.808	56.306
19	0.473	0.506	2.405	0.874	1.802	2.474	0.890	83.488	69.613	56.207
20	0.474	0.507	2.411	0.867	1.803	2.478	0.897	83.482	70.694	56.224
21	0.485	0.510	2.471	0.875	1.822	2.491	0.908	83.796	71.693	56.421
22	0.489	0.509	2.493	0.884	1.830	2.501	0.915	84.165	72.105	56.718
23	0.482	0.509	2.430	0.885	1.826	2.500	0.910	84.092	71.638	56.581
24	0.475	0.505	2.404	0.870	1.818	2.485	0.900	83.642	70.719	56.267
25	0.475	0.508	2.416	0.865	1.830	2.498	0.921	83.754	71.106	56.396
26	0.471	0.506	2.390	0.865	1.848	2.507	0.943	83.744	70.368	56.423
27	0.470	0.509	2.397	0.874	1.840	2.514	0.886	83.600	67.136	56.324
28	0.473	0.502	2.409	0.867	1.839	2.477	0.870	83.338	66.138	55.715
29	0.472	0.491	2.400	0.865	1.798	2.415	0.859	82.912	65.893	54.391
30	0.472	0.488	2.389	0.861	1.803	2.432	0.866	83.071	65.832	54.986
31	0.476	0.498	2.413	0.858	1.820	2.448	0.866	83.327	66.133	55.574
1ヶ月値	0.472	0.502	2.394	0.860	1.790	2.457	0.899	83.331	69.091	55.514
最大値	0.609	0.589	2.627	0.937	1.936	2.667	1.364	85.140	74.139	57.870
最大値日時	07/13 10:20	07/23 07:50	07/22 16:20	07/23 15:20	07/21 23:30	07/01 13:00	07/16 11:20	07/01 14:40	07/03 12:20	07/01 14:40
最小値	0.414	0.439	2.040	0.757	1.611	2.206	0.718	77.159	57.374	51.784
最小値日時	07/07 03:30	07/09 09:20	07/09 07:10	07/07 05:30	07/05 23:30	07/07 02:30	07/10 13:30	07/07 07:40	07/05 08:30	07/06 05:00

測定月報

測定日: 2018/07

(5/11)

日	モニタ									
	B041	B042	B043	B044	B045	B046	B047	B048	B049	B050
	集中RW西側法面上	大型メンテナンス建屋 東側	大熊通り中央付近	1〜4号機PPゲート前	12uS/B周辺	3.4uS/B周辺	集中RW東側	集中RW南側(PSFモニタ近傍)	共用プール西側	4uR/B西側
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	3.810	4.447	3.412	20.332	30.410	72.515	*	*	*	*
2	3.816	4.450	3.427	20.527	30.658	71.805				
3	3.805	4.459	3.433	20.655	30.704	71.721				
4	3.799	4.439	3.421	20.548	30.528	71.861				
5	3.771	4.444	3.385	20.406	30.215	70.335				
6	3.584	4.253	3.194	19.353	28.777	67.352				
7	3.632	4.280	3.219	19.578	29.245	68.441				
8	3.691	4.319	3.265	19.780	29.601	69.539				
9	3.726	4.330	3.292	20.004	29.836	70.325				
10	3.781	4.362	3.332	20.126	29.745	71.244				
11	3.810	4.414	3.374	20.354	29.925	71.618				
12	3.739	4.383	3.364	20.298	29.953	71.782	8.055	9.760	31.623	9.387
13	3.736	4.430	3.337	20.252	29.792	70.296	8.042	9.539	31.097	9.377
14	3.759	4.433	3.358	20.429	30.079	71.489	7.635	9.843	31.706	9.493
15	3.748	4.411	3.377	20.373	30.079	71.890	8.114	9.925	31.938	9.543
16	3.769	4.458	3.397	20.500	30.188	72.041	8.081	9.961	32.062	9.578
17	3.783	4.461	3.419	20.586	30.364	72.200	7.927	9.913	32.166	9.629
18	3.788	4.481	3.387	20.683	30.519	72.485	7.618	9.912	32.341	9.655
19	3.748	4.439	3.323	20.588	30.495	72.198	7.621	9.999	32.394	9.652
20	3.734	4.449	3.364	20.610	30.488	71.757	8.086	10.056	32.408	9.653
21	3.752	4.495	3.414	20.752	30.638	71.965	7.527	10.184	32.530	9.693
22	3.777	4.529	3.429	20.909	30.928	72.114	8.025	10.194	32.693	9.737
23	3.757	4.478	3.372	20.847	30.919	72.047	8.090	10.211	32.683	9.730
24	3.754	4.435	3.346	20.682	30.647	71.011	8.229	10.175	32.513	9.664
25	3.754	4.435	3.357	20.664	30.598	71.733	8.268	10.232	32.569	9.682
26	3.717	4.420	3.352	20.661	30.567	72.549	8.858	10.272	32.654	9.658
27	3.738	4.407	3.347	20.617	30.551	75.071	8.561	10.290	32.649	9.663
28	3.776	4.410	3.329	20.584	30.448	81.168	8.366	10.159	32.326	9.623
29	3.770	4.403	3.278	20.384	30.105	79.268	7.940	10.020	31.407	9.531
30	3.770	4.415	3.286	20.442	30.127	79.856	8.166	10.171	31.722	9.558
31	3.783	4.429	3.312	20.513	30.131	80.426	8.176	10.136	31.915	9.593
1ヶ月値	3.754	4.419	3.352	20.421	30.234	72.584	8.070	10.054	32.182	9.610
最大値	3.992	4.651	3.563	21.421	31.445	82.399	11.391	10.552	33.143	9.923
最大値日時	07/24 13:10	07/22 13:40	07/03 14:10	07/24 19:00	07/22 20:00	07/27 21:10	07/31 21:00	07/27 19:40	07/22 19:00	07/23 01:00
最小値	3.276	4.108	3.022	18.271	28.148	58.109	2.683	7.174	29.972	7.989
最小値日時	07/19 10:40	07/06 08:50	07/19 07:20	07/07 07:10	07/07 07:20	07/24 17:30	07/12 10:10	07/12 10:10	07/13 01:20	07/12 10:20

* 1: 線量表示器の点検・校正に伴う欠測

測定月報

測定日: 2018/07

(6/11)

日	モニタ									
	B051	B052	B053	B054	B055	B056	B057	B058	B059	B060
	3uR/B西側	2uR/B西側	1uR/B西側	1uR/B北側	物揚場周辺	固体庫1、2棟周辺	旧事務本館北側	固体庫第9棟建設地周辺	危険物屋外貯蔵所周辺	6号機D/G建屋周辺
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12	120.089	81.761	71.535	54.575						
13	119.520	81.803	72.811	54.039			11.619			
14	120.778	82.617	75.635	55.036			11.590			
15	121.273	82.736	75.876	55.423			11.584			
16	121.396	83.042	75.804	55.903			11.706			
17	121.977	83.339	75.734	56.381			11.771			
18	122.911	83.631	75.583	56.698			11.879			
19	122.800	83.495	75.578	56.674	5.828	4.923	11.739	0.431	1.230	2.110
20	122.687	83.574	76.355	56.714	5.838	4.971	11.789	6.914	1.738	7.321
21	123.325	83.946	76.968	56.897	5.994	5.042	11.951	12.108	2.096	11.721
22	124.054	84.348	77.469	57.217	6.085	5.092	12.099	12.291	2.109	11.845
23	123.607	84.294	77.049	57.124	6.042	5.075	11.938	12.136	2.114	11.834
24	122.650	83.933	76.413	56.816	5.972	5.020	11.786	11.997	2.099	11.716
25	122.846	84.042	77.923	56.913	5.978	5.041	11.809	12.016	2.105	11.789
26	123.261	84.096	75.096	56.965	5.965	5.049	11.750	11.977	2.111	11.760
27	122.956	83.988	73.040	56.892	5.932	5.040	11.700	11.936	2.114	11.760
28	122.358	83.766	73.486	56.346	5.899	5.015	11.729	11.940	2.089	11.653
29	121.779	83.350	73.262	55.153	5.885	4.955	11.711	11.964	2.029	11.531
30	121.787	83.520	75.206	55.671	5.926	4.981	11.758	11.989	2.047	11.652
31	122.122	83.784	78.004	56.244	5.943	5.014	11.809	12.055	2.071	11.701
1ヶ月値	122.258	83.492	75.530	56.220	5.949	5.020	11.778	11.099	2.022	10.964
最大値	124.989	85.119	80.785	57.844	6.257	5.236	12.436	12.654	2.216	12.087
最大値日時	07/22 20:40	07/22 19:40	07/25 18:10	07/23 07:30	07/22 18:00	07/22 17:50	07/22 13:10	07/22 17:50	07/27 01:10	07/22 14:20
最小値	105.141	80.228	45.942	36.070	5.070	3.243	11.302	0.370	1.159	1.922
最小値日時	07/12 11:00	07/13 07:50	07/26 10:20	07/12 10:40	07/19 10:30	07/19 10:20	07/15 01:30	07/19 10:10	07/19 10:20	07/19 11:10

*1: 線量表示器の点検・校正に伴う欠測

測定月報

測定日：2018/07

(7/11)

日	モニタ									
	B061 5・6号機放水口周辺	B062 焼却設備建屋周辺	B063 Fタンクエリア周辺	B064 ヤード P1東側周辺	B065 ※1 1,2号機排気筒西側	B066 建設資材置場	B067 一時保管エリアC周辺	B068 ALPS連夕周辺	B069 一時保管エリアH1周辺	B070 土捨場資材置場
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	*1	*1	*1	*1	2.683	2.789	1.587	0.392	3.778	0.628
2					2.682	2.795	1.599	0.393	3.771	0.630
3					2.687	2.796	1.594	0.396	3.810	0.627
4					2.679	2.778	1.593	0.394	3.800	0.624
5					2.639	2.741	1.563	0.395	3.711	0.613
6					2.518	2.589	1.447	0.366	3.417	0.564
7					*1	*1	*1	*1	*1	*1
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19	1.238	1.778								
20	1.242	1.783	31.390	11.562						
21	1.258	1.802	31.783	11.678						
22	1.264	1.809	31.861	11.750						
23	1.263	1.813	31.942	11.784						
24	1.256	1.803	31.941	11.771						
25	1.253	1.817	31.957	11.807	*9					
26	1.261	1.818	31.983	11.834	1300.038	2.601	1.465	0.387		
27	1.262	1.817	32.001	11.842	1304.943	2.616	1.493	0.387		
28	1.256	1.804	31.920	11.787	1303.414	2.617	1.504	0.387		
29	1.223	1.790	31.906	11.730	1302.850	2.583	1.481	0.385		
30	1.110	1.799	31.935	11.765	1306.281	2.356	1.482	0.388		
31	1.057	1.808	31.957	11.790	1308.045	2.283	1.488	0.393		
1ヶ月値	1.226	1.804	31.899	11.766	676.738	2.632	1.530	0.390	3.737	0.619
最大値	1.336	1.917	32.392	12.110	1312.853	2.898	1.696	0.436	3.909	0.683
最大値日時	07/26 15:30	07/26 21:30	07/23 17:00	07/27 17:10	07/31 19:20	07/02 19:40	07/05 09:30	07/30 07:00	07/04 05:50	07/03 13:40
最小値	0.986	1.580	9.715	5.568	2.441	2.113	1.306	0.334	3.318	0.517
最小値日時	07/30 09:20	07/19 11:00	07/20 10:10	07/20 10:20	07/06 02:40	07/31 09:30	07/26 10:00	07/06 04:50	07/06 05:40	07/06 04:10

*9:その他

*1:線量表示器の点検・校正に伴う欠測

※モニタ番号B065測定場所修正 詳細については表紙参照 [2020年5月25日差替え]

測定月報

測定日: 2018/07

(8/11)

日	モニタ									
	B071	B072	B073	B074	B075	B076	B077	B078	B079	B080
	土捨場東側資材置場	瓦礫保管Aテント周辺	覆土式瓦礫保管エリアL北側	覆土式瓦礫保管エリアL南側	一時保管エリアG2周辺	一時保管エリアG1周辺	5・6号機迂回道路付近	一時保管エリアM周辺	旧研修棟正面玄関前	3・4号機北面ダストモニタ周辺
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	1.906	26.930	6.162	0.771	0.818	1.412	3.391	1.639	47.769	11.655
2	1.898	26.872	6.119	0.771	0.808	1.406	3.400	1.650	47.946	11.720
3	1.895	26.491	6.116	0.779	0.835	1.413	3.409	1.664	47.502	11.723
4	1.882	26.279	6.100	0.785	0.861	1.415	3.394	1.655	47.389	11.658
5	1.866	25.690	6.030	0.789	0.886	1.399	3.336	1.625	46.517	11.651
6	1.793	24.280	5.653	0.734	0.862	1.322	3.092	1.487	43.950	10.821
7	*1	*1	5.715	0.735	0.860	1.338	3.115	1.488	44.371	10.989
8			5.854	0.745	0.869	1.352	3.167	1.526	44.900	11.165
9			5.874	0.738	0.859	1.357	3.198	1.539	45.040	11.263
10			5.909	0.750	0.860	1.368	3.233	1.561	45.186	11.418
11			5.920	0.759	0.868	1.383	3.271	1.573	45.544	11.642
12			5.907	0.745	0.860	1.386	3.287	1.588	45.348	11.510
13			5.794	0.739	0.855	1.356	3.182	1.536	44.600	11.439
14			*1	*1	*1	*1	*1	*1	*1	*1
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
1ヶ月値	1.882	26.278	5.942	0.758	0.854	1.378	3.271	1.581	45.907	11.435
最大値	1.998	27.288	7.238	0.843	0.952	1.505	3.529	1.720	48.650	12.126
最大値日時	07/03 00:40	07/01 19:10	07/13 09:10	07/03 13:20	07/05 12:20	07/01 14:10	07/03 16:30	07/04 23:40	07/03 07:50	07/05 03:00
最小値	1.717	23.983	5.472	0.678	0.756	1.246	2.966	1.420	38.669	10.640
最小値日時	07/06 09:40	07/06 03:10	07/06 02:40	07/10 10:30	07/01 18:00	07/06 03:20	07/10 08:30	07/07 06:00	07/11 11:20	07/06 06:10

*1: 線量表示器の点検・校正に伴う欠測

測定月報

測定日: 2018/07

(9/11)

日	モニタ									
	B081 事務本館南	B082 大型メンテナンス建屋周辺	B083 2, 3号機間道路西側(10m壁)	B084 3, 4号機海側 (4m壁)	B085 中央交差点	B086 No.4倉庫周辺	B087 1, 2u排気筒西側	B088 1・2号機海側(4m壁)	B089 線量表示器89	B090 線量表示器90
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	12.182	1.277	87.209	11.944	0.998	12.711	1327.730			
2	12.170	1.276	87.468	11.880	1.002	12.762	1329.414			
3	12.043	1.281	87.509	11.887	1.005	12.802	1328.637			
4	11.979	1.279	87.145	11.839	0.999	12.721	1325.236			
5	11.961	1.270	86.692	11.677	0.987	12.452	1320.021			
6	11.161	1.197	84.050	11.091	0.925	11.755	1298.119			
7	11.286	1.210	84.486	11.352	0.930	11.875	1306.061			
8	11.441	1.235	85.170	11.635	0.948	12.116	1311.556			
9	11.556	1.235	85.612	11.747	0.958	12.274	1314.244			
10	11.682	1.254	85.997	11.814	0.967	12.366	1316.844			
11	11.899	1.272	86.636	11.940	0.976	12.458	1319.480			
12	11.783	1.258	86.589	11.848	0.978	12.476	1318.273			
13	11.926	1.274	86.497	11.743	0.959	12.210	1314.681			
14	11.944	1.273	86.808	11.839	0.970	12.417	1315.662			
15	11.864	1.273	86.746	11.734	0.978	12.486	1313.196			
16	12.050	1.283	86.912	11.764	0.985	12.532	1313.823			
17	12.160	1.286	87.048	11.813	0.989	12.583	1314.719			
18	12.260	1.292	87.403	11.884	0.994	12.647	1315.623			
19	12.068	1.278	86.992	11.832	0.994	12.658	1315.801			
20	12.006	1.275	86.627	11.737	0.993	12.615	1315.590			
21	*1	*1	*1	*1	*1	*1	1316.966			
22							1318.397			
23							1318.857			
24							1315.711			
25							1316.932			
26							1315.645			
27							*1			
28										
29										
30										
31										
1ヶ月値	11.867	1.264	86.476	11.750	0.976	12.441	1316.843			
最大値	12.520	1.360	88.479	12.266	1.062	13.050	1335.303			
最大値日時	07/18 17:30	07/17 19:50	07/02 18:10	07/11 10:50	07/03 11:10	07/03 12:30	07/02 12:40			
最小値	10.408	1.141	81.267	10.759	0.873	11.351	1290.540			
最小値日時	07/06 10:10	07/06 03:00	07/07 07:50	07/06 01:30	07/06 12:50	07/06 03:30	07/06 06:00			

*1:線量表示器の点検・校正に伴う欠測

測定月報

測定日: 2018/07

(10/11)

日	モニタ									
	B091	B092	B093	B094	B095	B096	B097	B098	B099	B100
	2u西側連ダカバー内 線量率 (μ Sv/h)	携行利用型線量表示器92 線量率 (μ Sv/h)	携行利用型線量表示器93 線量率 (μ Sv/h)	携行利用型線量表示器94 線量率 (μ Sv/h)	携行利用型線量表示器95 線量率 (μ Sv/h)	3u海側連ダ小屋内 線量率 (μ Sv/h)	1、2u海側 線量率 (μ Sv/h)	携行利用型線量表示器98 線量率 (μ Sv/h)	携行利用型線量表示器99 線量率 (μ Sv/h)	携行利用型線量表示器100 線量率 (μ Sv/h)
1	60.753					13.772	13.675			
2	60.867					13.820	13.802			
3	60.915					13.857	13.872			
4	60.849					13.877	13.766			
5	60.366					13.717	13.681			
6	58.746					13.010	12.877			
7	59.032					13.213	13.108			
8	59.511					13.378	13.255			
9	59.685					13.659	13.381			
10	59.992					13.825	13.484			
11	60.234					13.986	13.694			
12	60.277					14.007	13.620			
13	59.935					13.885	13.661			
14	60.332					13.959	13.754			
15	60.427					14.019	13.714			
16	60.537					14.074	13.797			
17	60.609					14.021	13.907			
18	60.695					14.139	14.034			
19	60.700					14.108	13.959			
20	60.741					14.096	14.017			
21	60.855					14.202	14.130			
22	61.048					14.285	14.287			
23	61.102					14.176	14.178			
24	60.909					14.185	14.027			
25	60.954					14.137	14.019			
26	60.958					14.076	13.985			
27	60.991					13.995	13.968			
28	60.861					14.078	13.962			
29	60.343					13.894	13.849			
30	60.404					13.856	13.888			
31	60.580					13.946	13.956			
1ヶ月値	60.458					13.911	13.784			
最大値	61.836					14.601	14.729			
最大値日時	07/22 21:20					07/23 01:00	07/22 13:20			
最小値	57.004					12.662	12.611			
最小値日時	07/07 07:40					07/06 02:00	07/06 05:10			