

# 原子力発電所の環境放射能測定結果

(平成30年度 第1四半期)

---

G M	メンバー

東京電力ホールディングス株式会社

福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所

福島第二原子力発電所

(2) 空間積算線量

測定期間 測定地点名		H30.4.12 ～ H30.7.5		～		～	
		積算線量	測定 日数	積算線量	測定 日数	積算線量	測定 日数
No.	測定項目						
1	M P - 1	1.46 ( 1.57 )	84				
2	M P - 2	2.25 ( 2.41 )	84				
3	M P - 3	1.80 ( 1.92 )	84				
4	M P - 4	1.69 ( 1.81 )	84				
5	M P - 5	2.16 ( 2.31 )	84				
6	M P - 6	1.29 ( 1.38 )	84				
7	M P - 7	5.10 ( 5.47 )	84				
8	M P - 8	9.45 ( 10.14 )	84				
9※	双葉町郡山塚ノ腰	0.97 ( 1.04 )	84				
10	双葉町長塚鬼木	0.97 ( 1.04 )	84				
11	双葉町山田西郷内	1.82 ( 1.95 )	84				
12	大熊町沢中中央台	3.36 ( 3.92 )	84				
13	大熊町役場	3.63 ( 3.89 )	84				
14	大熊町小入野東大和久	10.72 ( 11.49 )	84				
15	大熊町熊川緑ヶ丘	8.78 ( 9.41 )	84				
16	大熊町熊川久麻川	7.23 ( 7.75 )	84				
17	浪江町北棚塩谷集会所	0.23 ( 0.25 )	84				
18	浪江町川添中上ノ原	0.47 ( 0.50 )	84				
19	大熊町野上湯の神	0.90 ( 0.96 )	84				
20	富岡町新福島変電所	1.08 ( 1.16 )	84				
21	富岡町東京電力西原寮	0.51 ( 0.55 )	84				

(注) 1. ( ) 内は、90日換算値。

※No9:郡山堂ノ上から郡山塚ノ腰へ地点変更 (国の中間貯蔵施設造成対象区域となったことによる変更；平成28年第3四半期より)