

水処理運転管理部 水処理運営G

承認	審査	作成
2019.7.16	2019.7.16	2019.7.16

各建屋滞留水移送ライン近傍線量率データ(月報)

2018年 11月分

各建屋滞留水移送ライン近傍線量率データ（2018年11月分）

月日	2号T/B出口 ($\mu\text{Sv/h}$)	3号T/B入口 ($\mu\text{Sv/h}$)	4号T/B出口 ($\mu\text{Sv/h}$)	HTI建屋入口 ($\mu\text{Sv/h}$)	プロセス主建屋入口 ($\mu\text{Sv/h}$)	焼却工作建屋出口 ($\mu\text{Sv/h}$)	備考
11/1	1.28E+02	9.88E+02	1.55E+02	2.90E+02	8.08E+01	1.73E+02	
11/2	1.41E+02	1.40E+03	1.56E+02	2.89E+02	8.13E+01	1.74E+02	
11/3	1.33E+02	1.30E+03	1.60E+02	2.91E+02	8.47E+01	1.74E+02	
11/4	1.38E+02	1.20E+03	1.47E+02	2.90E+02	8.02E+01	1.74E+02	
11/5	1.15E+02	1.30E+03	1.50E+02	2.88E+02	7.68E+01	1.73E+02	
11/6	1.68E+02	1.40E+03	1.58E+02	2.87E+02	8.34E+01	1.74E+02	
11/7	1.64E+02	1.30E+03	1.51E+02	2.88E+02	7.72E+01	1.73E+02	
11/8	1.52E+02	1.10E+03	1.57E+02	2.87E+02	8.36E+01	1.73E+02	
11/9	1.37E+02	9.29E+02	1.53E+02	2.82E+02	8.05E+01	1.72E+02	
11/10	1.66E+02	1.30E+03	1.50E+02	2.86E+02	7.90E+01	1.72E+02	
11/11	1.67E+02	1.40E+03	1.51E+02	2.88E+02	8.10E+01	1.73E+02	
11/12	1.43E+02	9.30E+02	1.49E+02	2.88E+02	7.44E+01	1.73E+02	
11/13	1.66E+02	1.30E+03	1.56E+02	2.87E+02	8.10E+01	1.73E+02	
11/14	1.59E+02	1.20E+03	1.48E+02	2.88E+02	7.86E+01	1.74E+02	
11/15	1.19E+02	4.41E+02	1.42E+02	2.89E+02	7.46E+01	1.74E+02	
11/16	1.67E+02	1.40E+03	1.45E+02	2.88E+02	7.67E+01	1.74E+02	
11/17	1.68E+02	1.40E+03	1.44E+02	2.87E+02	7.58E+01	1.73E+02	
11/18	1.67E+02	1.30E+03	1.57E+02	2.87E+02	8.22E+01	1.73E+02	
11/19	1.36E+02	8.59E+02	1.44E+02	2.85E+02	7.65E+01	1.73E+02	
11/20	1.62E+02	1.30E+03	1.52E+02	2.87E+02	7.81E+01	1.73E+02	
11/21	1.59E+02	1.20E+03	1.43E+02	2.87E+02	7.51E+01	7.37E+01	
11/22	1.59E+02	1.20E+03	1.45E+02	2.86E+02	8.19E+01	1.72E+02	
11/23	1.63E+02	1.30E+03	1.52E+02	2.86E+02	7.95E+01	1.74E+02	
11/24	1.65E+02	1.30E+03	1.55E+02	2.88E+02	7.99E+01	1.73E+02	
11/25	1.66E+02	1.30E+03	1.54E+02	2.86E+02	7.96E+01	1.74E+02	
11/26	1.54E+02	1.10E+03	1.38E+02	2.89E+02	6.75E+01	1.74E+02	
11/27	1.62E+02	1.20E+03	1.46E+02	2.88E+02	7.64E+01	1.73E+02	
11/28	1.60E+02	1.10E+03	1.41E+02	2.87E+02	7.42E+01	1.74E+02	
11/29	1.63E+02	1.30E+03	9.05E+01	2.87E+02	8.01E+01	1.75E+02	
11/30	1.45E+02	1.00E+03	7.63E+01	9.49E+01	4.09E+01	5.68E+01	

※2017年2月分～2019年5月分までの「各建屋滞留水移送ライン近傍線量率データ」に
 単位の誤りがありましたので差替えを行いました。（誤：mSv/h→正： $\mu\text{Sv/h}$ ）〔2019年7月17日差替え〕