





GM	メンバー

放射線サーベイ記録

測定目的	視察者の防護装備軽減に伴う確認サーベイ		測定項目	<input type="checkbox"/> γ <input type="checkbox"/> ダスト	<input checked="" type="checkbox"/> ろ布 <input type="checkbox"/> 直接
測定場所	ヤード	1 / 2号開閉所東側一部	測定者		
測定日時	2019.01.25	14:00 ~ 14:30	測定器 (換算定数)	F1-GMAD-347 BG : 120cpm (機器効率 : 30.5%)	



○ : 地面
△ : 手すり

No	cpm	No	cpm
1	130	7	140
2	150	8	120
3	120	9	120
4	150	10	120
5	120	11	140
6	140	12	120

※ : アクションレベル : 1300cpm未満