

水処理運転管理部 水処理運営G

承認	審査	作成
2019.7.16	2019.7.16	2019.7.16

各建屋滞留水移送ライン近傍線量率データ(月報)

2019年 1月分

各建屋滞留水移送ライン近傍線量率データ（2019年1月分）

月日	2号T/B出口 ($\mu\text{Sv/h}$)	3号T/B入口 ($\mu\text{Sv/h}$)	4号T/B出口 ($\mu\text{Sv/h}$)	HTI建屋入口 ($\mu\text{Sv/h}$)	プロセス主建屋入口 ($\mu\text{Sv/h}$)	焼却工作建屋出口 ($\mu\text{Sv/h}$)	備考
1/1	1.62E+02	1.30E+03	7.13E+01	9.16E+01	3.58E+01	5.53E+01	
1/2	1.54E+02	1.10E+03	5.87E+01	9.09E+01	2.79E+01	5.54E+01	
1/3	1.33E+02	7.07E+02	6.30E+01	9.08E+01	3.38E+01	5.55E+01	
1/4	1.18E+02	4.20E+02	5.17E+01	9.15E+01	2.64E+01	5.51E+01	
1/5	1.54E+02	1.10E+03	8.20E+01	9.12E+01	4.49E+01	5.54E+01	
1/6	1.62E+02	1.20E+03	6.45E+01	9.08E+01	3.50E+01	5.50E+01	
1/7	1.45E+02	1.00E+03	5.55E+01	9.09E+01	2.96E+01	5.51E+01	
1/8	1.57E+02	1.30E+03	7.84E+01	9.13E+01	4.16E+01	5.52E+01	
1/9	1.46E+02	1.10E+03	8.02E+01	9.07E+01	4.29E+01	5.50E+01	
1/10	1.66E+02	1.40E+03	7.60E+01	9.05E+01	3.99E+01	5.52E+01	
1/11	1.63E+02	1.40E+03	7.99E+01	9.12E+01	4.23E+01	5.51E+01	
1/12	1.71E+02	1.50E+03	8.18E+01	9.08E+01	4.41E+01	5.49E+01	
1/13	1.68E+02	1.40E+03	7.58E+01	9.08E+01	3.84E+01	5.49E+01	
1/14	1.62E+02	1.30E+03	6.59E+01	9.09E+01	3.19E+01	5.47E+01	
1/15	1.12E+02	3.21E+02	4.19E+02	9.07E+01	2.50E+01	5.50E+01	
1/16	1.65E+02	1.40E+03	7.53E+01	9.05E+01	3.89E+01	5.51E+01	
1/17	1.71E+02	1.40E+03	8.17E+01	9.08E+01	4.43E+01	5.50E+01	
1/18	1.16E+02	4.49E+02	5.16E+01	9.05E+01	2.67E+01	5.45E+01	
1/19	1.46E+02	1.10E+03	7.58E+01	9.00E+01	4.30E+01	5.48E+01	
1/20	1.23E+02	6.19E+02	5.19E+01	9.10E+01	2.66E+01	5.48E+01	
1/21	1.70E+02	1.40E+03	8.23E+01	9.06E+01	4.45E+01	5.47E+01	
1/22	1.71E+02	1.40E+03	6.97E+01	9.08E+01	3.44E+01	5.47E+01	
1/23	1.62E+02	1.40E+03	8.00E+01	9.13E+01	4.18E+01	5.49E+01	
1/24	1.68E+02	1.40E+03	8.00E+01	9.02E+01	4.19E+01	5.44E+01	
1/25	1.70E+02	1.50E+03	8.28E+01	9.04E+01	4.37E+01	5.48E+01	
1/26	1.60E+02	1.50E+03	6.46E+01	8.44E+01	3.77E+01	5.17E+01	
1/27	1.65E+02	1.40E+03	7.84E+01	8.83E+01	4.07E+01	5.42E+01	
1/28	1.45E+02	1.00E+03	6.28E+01	8.99E+01	3.39E+01	5.47E+01	
1/29	1.58E+02	1.40E+03	6.02E+01	9.00E+01	2.94E+01	5.46E+01	
1/30	1.11E+02	3.99E+02	4.36E+01	8.38E+01	2.61E+01	4.64E+01	
1/31	1.64E+02	1.40E+03	5.71E+01	8.41E+01	3.67E+01	4.66E+01	

※2017年2月分～2019年5月分までの「各建屋滞留水移送ライン近傍線量率データ」に
 単位の誤りがありましたので差替えを行いました。（誤：mSv/h→正： $\mu\text{Sv/h}$ ）〔2019年7月17日差替え〕