

構内休憩所等(汚染のおそれのない管理対象区域) 放射線管理月報(平成31年1月)[1/4]

○:維持管理レベルを満たす - :休止 ×:維持管理レベルを逸脱

休憩所等名称		免震重要棟	免震重要棟前プレハブ休憩所	事務本館休憩所	1・2号サービス建屋休憩所	3・4号サービス建屋休憩所	集中処理施設(工作建屋)休憩所	常設給水所(CCR西側)												
		測定点数	γ	18	18	32	9	9	8	1										
		ス	19	18	32	9	9	9	8	1										
		ダ	2	1	2	1	1	1	1	1										
1日	(火)	○	○	○	○	—	—	—	—	○										
2日	(水)	○	○	○	○	— ※1	— ※1	— ※1	— ※1	○										
3日	(木)	○	○	○	○	—	—	—	—	○										
4日	(金)	○	○	○	○	—	—	—	—	○										
5日	(土)	○	○	○	○	—	—	—	—	○										
6日	(日)	○	○	○	○	—	—	—	—	○										
7日	(月)	○	○	○	○	○	○	○	○	○										
8日	(火)	○	○	○	○	○	○	○	○	○										
9日	(水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○										
10日	(木)	○	○	○	○	○	○	○	○	○										
11日	(金)	○	○	○	○	○	○	○	○	○										
12日	(土)	○	○	○	○	—	—	—	—	○										
13日	(日)	○	○	○	○	—	—	—	—	○										
14日	(月)	○	○	○	○	○	○	○	○	○										
15日	(火)	○	○	○	○	○	○	○	○	○										
16日	(水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○										
17日	(木)	○	○	○	○	○	○	○	○	○										
18日	(金)	○	○	○	○	○	○	○	○	○										
19日	(土)	○	○	○	○	—	—	—	—	○										
20日	(日)	○	○	○	○	—	—	—	—	○										
21日	(月)	○	○	○	○	○	○	○	○	○										
22日	(火)	○	○	○	○	○	○	○	○	○										
23日	(水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○										
24日	(木)	○	○	○	○	○	○	○	○	○										
25日	(金)	○	○	○	○	○	○	○	○	○										
26日	(土)	○	○	○	○	—	—	—	—	○										
27日	(日)	○	○	○	○	—	—	—	—	○										
28日	(月)	○	○	○	○	○	○	○	○	○										
29日	(火)	○	○	○	○	○	○	○	○	○										
30日	(水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○										
31日	(木)	○	○	○	○	○	○	○	○	○										

※1:休工のため休止

【測定項目】

γ:線量当量率

ス:表面汚染密度

ダ:空气中放射性物質濃度

【維持管理レベル】

線量当量率:30μSv/h以下

表面汚染密度:4Bq/cm²以下

空气中放射性物質濃度:マスク着用基準(Cs-134:2E-4Bq/cm³)相当以下