



G	M	メンバー
2019.3.19	2019.3.19	2019.3.19 2019.3.19

# 放射線サーベイ記録

測定目的	視察者の防護装備軽減に伴う確認サーベイ		測定項目	<input type="checkbox"/> γ <input checked="" type="checkbox"/> ろ布 <input type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> 直接
測定場所	ヤード	1 / 2号開閉所東側一部	測定者	
測定日時	2019.03.19	13:30 ~ 14:00	測定器 (換算定数)	F1-GMAD-416 BG : 100cpm (機器効率 : 32.5%)



○ : 地面  
△ : 手すり

No	cpm	No	cpm
1	170	7	150
2	120	8	180
3	170	9	200
4	170	10	140
5	170	11	160
6	160	12	160

※ : アクションレベル : 1300cpm未満