

構内休憩所等(汚染のおそれのない管理対象区域) 放射線管理月報(平成31年3月)[2/4]

○:維持管理レベルを満たす -:休止 ×:維持管理レベルを逸脱

休憩所等名称		5・6号サービス建屋休憩所	企業センター厚生棟休憩所	西門研修棟休憩所	正門警備所休憩所	旧5・6号出入管理所休憩所	水処理制御室・運転員休憩所	企業棟休憩所A棟	五差路休憩所							
測定点数	γ	27	9	7	7	7	3	21	1							
	ス	27	9	7	7	7	3	21	1							
	ダ	6	2	1	1	1	1	3	1							
1日	(金)	○	○	○	○	○	○	○	○							
2日	(土)	○	－※1	○	○	○	○	－※1	○							
3日	(日)	○	－	○	○	○	○	－	○							
4日	(月)	○	○	○	○	○	○	○	○							
5日	(火)	○	○	○	○	○	○	○	○							
6日	(水)	○	○	○	○	○	○	○	○							
7日	(木)	○	○	○	○	○	○	○	○							
8日	(金)	○	○	○	○	○	○	○	○							
9日	(土)	○	○	○	○	○	○	○	○							
10日	(日)	○	○	○	○	○	○	○	○							
11日	(月)	○	○	○	○	○	○	○	○							
12日	(火)	○	○	○	○	○	○	○	○							
13日	(水)	○	○	○	○	○	○	○	○							
14日	(木)	○	○	○	○	○	○	○	○							
15日	(金)	○	○	○	○	○	○	○	○							
16日	(土)	○	○	○	○	○	○	－※1	○							
17日	(日)	○	－※1	○	○	○	○	－	○							
18日	(月)	○	○	○	○	○	○	○	○							
19日	(火)	○	○	○	○	○	○	○	○							
20日	(水)	○	○	○	○	○	○	○	○							
21日	(木)	○	○	○	○	○	○	○	○							
22日	(金)	○	○	○	○	○	○	○	○							
23日	(土)	○	○	○	○	○	○	○	○							
24日	(日)	○	○	○	○	○	○	○	○							
25日	(月)	○	○	○	○	○	○	○	○							
26日	(火)	○	○	○	○	○	○	○	○							
27日	(水)	○	○	○	○	○	○	○	○							
28日	(木)	○	○	○	○	○	○	○	○							
29日	(金)	○	○	○	○	○	－※2	○	○							
30日	(土)	○	○	○	○	○	－	○	○							
31日	(日)	○	○	○	○	○	－	○	○							

※1:休憩所一時閉鎖のため休止
※2:休憩所閉鎖のため休止

【測定項目】

γ:線量当量率

ス:表面汚染密度

ダ:空气中放射性物質濃度

【維持管理レベル】

線量当量率:30μSv/h以下

表面汚染密度:4Bq/cm²以下

空气中放射性物質濃度:マスク着用基準(Cs-134:2E-4Bq/cm³)相当以下