


放射線サーベイ記録

測定目的	視察者の防護装備軽減に伴う確認サーベイ		測定項目	<input type="checkbox"/> γ <input type="checkbox"/> ダスト <input checked="" type="checkbox"/> ろ布 <input type="checkbox"/> 直接
測定場所	ヤード	1 / 2号開閉所東側一部	測定者	
測定日時	2019.5.23	9:40 ~ 11:10	測定器 (換算定数)	F1-GMAD-019 BG : 100 cpm (機器効率 : 33.3%)



○ : 地面
△ : 手すり

No	cpm	No	cpm
1 : 地面	100	7 : 手すり (斜面)	100
2 : 足場	100	8 : 手すり (斜面)	100
3 : 手すり (斜面)	100	9 : 地面	120
4 : 手すり (斜面)	100	10 : 地面	100
5 : 手すり	100	11 : フェンス	110
6 : 手すり	100	12 : フェンス	120

※ : アクションレベル : 1300cpm未満