

構内休憩所等(汚染のおそれのない管理対象区域) 放射線管理月報(2019年5月)[1/4]

○:維持管理レベルを満たす ー:休止 ×:維持管理レベルを逸脱

休憩所等名称		免震重要棟	免震重要棟前プレハブ休憩所	事務本館休憩所	3・4号サービス建屋休憩所	集中処理施設(工作建屋)休憩所	常設給水所(CCR西側)												
		測定点数	γ	ス	ダ	γ	ス	ダ	γ	ス	ダ	γ	ス	ダ	γ	ス	ダ	γ	ス
		測定点数	γ	ス	ダ	γ	ス	ダ	γ	ス	ダ	γ	ス	ダ	γ	ス	ダ	γ	ス
1日(水)		測定点数	○	○	○	ー	ー	ー ※1											
2日(木)		測定点数	○	○	○	ー	ー	ー											
3日(金)		測定点数	○	○	○	ー	ー	ー											
4日(土)		測定点数	○	○	○	ー	ー	ー											
5日(日)		測定点数	○	○	○	ー	ー	ー											
6日(月)		測定点数	○	○	○	ー	ー	ー											
7日(火)		測定点数	○	○	○	○	○	○ ※2											
8日(水)		測定点数	○	○	○	○	○	○											
9日(木)		測定点数	○	○	○	○	○	○											
10日(金)		測定点数	○	○	○	○	○	○											
11日(土)		測定点数	○	○	○	ー	ー	○											
12日(日)		測定点数	○	○	○	ー	ー	○											
13日(月)		測定点数	○	○	○	○	○	○											
14日(火)		測定点数	○	○	○	○	○	○											
15日(水)		測定点数	○	○	○	○	○	○											
16日(木)		測定点数	○	○	○	○	○	○											
17日(金)		測定点数	○	○	○	○	○	○											
18日(土)		測定点数	○	○	○	ー	ー	○											
19日(日)		測定点数	○	○	○	ー	ー	○											
20日(月)		測定点数	○	○	○	○	○	○											
21日(火)		測定点数	○	○	○	○	○	○											
22日(水)		測定点数	○	○	○	○	○	○											
23日(木)		測定点数	○	○	○	○	○	○											
24日(金)		測定点数	○	○	○	○	○	○											
25日(土)		測定点数	○	○	○	ー	ー	○											
26日(日)		測定点数	○	○	○	ー	ー	○											
27日(月)		測定点数	○	○	○	○	○	○											
28日(火)		測定点数	○	○	○	○	○	○											
29日(水)		測定点数	○	○	○	○	○	○											
30日(木)		測定点数	○	○	○	○	○	○											
31日(金)		測定点数	○	○	○	○	○	○											

※1:休憩所未使用のため休止
※2:5月7日より休憩所使用再開

【測定項目】

γ:線量当量率
ス:表面汚染密度
ダ:空气中放射性物質濃度

【維持管理レベル】

線量当量率:30μSv/h以下
表面汚染密度:4Bq/cm²以下
空气中放射性物質濃度:マスク着用基準(Cs-134:2E-4Bq/cm³)相当以下