

構内線量表示器測定記録（2019 年 10 月）

【差替え版】

2019 年 10 月の「構内線量表示器測定記録」の一部に測定場所の誤りがありましたので差替えを行いました〔2020 年 5 月 25 日差替え〕

※測定場所変更等に伴い、以下の測定場所の名称を修正した。

※1：モニタ番号 B036 について、1、2 号機 S/B 周辺（誤）から G6 タンクエリア周辺（正）へ修正（2019 年 6 月 18 日に 1、2 号機 S/B 周辺から G6 タンクエリア周辺へ移動）

※2：モニタ番号 B058 について、3 号機 R/B 西側（誤）から固体庫 9 棟周辺（正）へ修正（2019 年 8 月 27 日に 2,3 号機間道路西側から固体庫 9 棟周辺へ移動）

注）表中、測定値が記載されていない箇所は、点検校正、予備機への入替、機器故障等による欠測箇所である。なお、各測定場所の最大値、最小値については、瞬時値で表示している。

測定月報

測定日: 2019/10

(1/11)

日	モニタ									
	B001	B002	B003	B004	B005	B006	B007	B008	B009	B010
	入退域管理棟周辺	正門警備所周辺	環境管理棟周辺	車両スクリーニング場周辺	厚生棟休憩所周辺	登録センター休憩所周辺	5、6号機サービス棟休憩所周辺	シールド中央制御室周辺	免震重要棟周辺	5、6号機防塵本部周辺
	線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)
1	0.202	0.461	1.598	0.457	0.550	1.361	*	2.187	4.746	1.399
2	0.202	0.460	1.599	0.460	0.552	1.362		2.184	4.743	1.409
3	0.200	0.464	1.593	0.462	0.547	1.363		2.213	4.756	1.412
4	0.201	0.462	1.589	0.461	0.541	1.359		2.206	4.793	1.417
5	0.203	0.459	1.604	0.460	0.543	1.348		2.198	4.797	1.420
6	0.201	0.456	1.575	0.455	0.532	1.316		2.134	4.676	1.341
7	0.196	0.454	1.569	0.448	0.530	1.329		2.150	4.643	1.341
8	0.201	0.465	1.571	0.451	0.529	1.359		2.153	4.696	1.342
9	0.203	0.471	1.585	0.455	0.532	1.369		2.195	4.803	1.365
10	0.204	0.467	1.575	0.454	0.537	1.363		2.171	4.880	1.373
11	0.203	0.472	1.550	0.448	0.526	1.354		2.146	4.881	1.332
12	0.205	0.462	1.497	0.436	0.529	1.342		1.987	4.914	1.083
13	0.204	0.479	1.566	0.453	0.554	1.359		2.092	4.946	1.173
14	0.201	0.466	1.558	0.447	0.536	1.355		2.092	4.867	1.317
15	0.198	0.455	1.560	0.447	0.524	1.346		2.079	4.850	1.323
16	0.194	0.457	1.565	0.444	0.524	1.351		2.093	4.712	1.333
17	0.191	0.461	1.570	0.447	0.524	1.347		2.109	4.629	1.349
18	0.192	0.459	1.566	0.448	0.526	1.348		2.111	4.607	1.345
19	0.196	0.451	1.529	0.444	0.518	1.339		2.055	4.601	1.227
20	0.194	0.451	1.567	0.449	0.528	1.347		2.108	4.671	1.339
21	0.191	0.453	1.566	0.453	0.522	1.346		2.103	4.645	1.337
22	0.192	0.440	1.517	0.444	0.511	1.328		2.048	4.581	1.234
23	0.193	0.450	1.564	0.452	0.514	1.339		2.087	4.650	1.323
24	0.192	0.446	1.566	0.450	0.518	1.341		2.108	4.620	1.332
25	0.199	0.450	1.529	0.449	0.516	1.330		2.038	4.599	1.100
26	0.194	0.457	1.557	0.449	0.516	1.341		2.086	4.647	1.216
27	0.195	0.457	1.565	0.454	0.518	1.343		2.111	4.656	1.333
28	0.194	0.453	1.560	0.451	0.519	1.341		2.103	4.610	1.330
29	0.194	0.449	1.546	0.452	0.514	1.338		2.075	4.573	1.309
30	0.194	0.448	1.554	0.450	0.515	1.340		2.092	4.613	1.319
31	0.194	0.456	1.560	0.497	0.518	1.344		2.090	4.619	1.336
1ヶ月値	0.198	0.458	1.564	0.452	0.528	1.347		2.116	4.710	1.316
最大値	0.241	0.529	1.680	0.564	0.597	1.436		2.295	5.072	1.478
最大値日時	10/13 01:10	10/13 00:50	10/01 21:40	10/31 11:10	10/01 20:00	10/08 20:30		10/04 06:10	10/13 16:10	10/03 21:40
最小値	0.164	0.400	1.356	0.399	0.445	1.250		1.546	4.395	0.626
最小値日時	10/29 22:40	10/24 19:10	10/12 17:30	10/16 06:20	10/25 22:00	10/06 08:50		10/12 22:20	10/29 13:10	10/12 22:30

*1: 線量表示器の故障に伴う欠測

測定月報

測定日：2019/10

(2/11)

日	モニタ									
	B011	B012	B013	B014	B015	B016	B017	B018	B019	B020
	1号機北側法面上周辺	1、2号機西側法面上周辺	3、4号機西側法面上周辺	4号機南側法面上周辺	一般焼却炉周辺	車両整備場周辺	多核種除去施設周辺	キャスク取扱設備第3レーン	野島の森五差路周辺	5、6号機西側周辺
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	44.118	39.875	9.998	0.911	16.857	0.688	*1	0.693	2.409	1.705
2	44.122	39.670	10.013	0.911	16.873	0.650		0.697	2.410	1.720
3	44.363	39.844	10.072	0.913	16.882	0.605		0.695	2.436	1.725
4	44.526	40.143	10.234	0.922	16.826	0.635		0.697	2.511	1.733
5	44.653	40.174	10.239	0.925	17.000	0.682		0.699	2.501	1.744
6	42.990	38.759	9.733	0.874	16.484	0.664		0.692	2.318	1.653
7	42.921	38.714	9.702	0.872	16.388	0.656		0.689	2.296	1.644
8	43.255	39.156	9.902	0.890	16.322	0.620		0.694	2.381	1.642
9	43.600	39.229	9.786	0.891	16.574	0.649		0.692	2.343	1.668
10	43.193	39.244	9.771	0.885	16.615	0.682		0.690	2.314	1.676
11	42.999	39.279	9.857	0.875	16.300	0.665		0.691	2.345	1.632
12	42.745	38.843	9.804	0.834	15.393	0.651		0.692	2.357	1.549
13	42.906	39.200	9.870	0.860	16.288	0.668		0.694	2.376	1.627
14	41.994	38.604	9.648	0.851	16.381	0.665		0.686	2.261	1.625
15	41.740	38.377	9.571	0.849	16.310	0.659		0.682	2.232	1.613
16	42.103	38.178	9.413	0.843	16.404	0.660		0.681	2.185	1.626
17	42.415	38.173	9.461	0.853	16.455	0.663		0.683	2.204	1.645
18	41.997	37.977	9.434	0.851	16.468	0.665		0.681	2.186	1.640
19	41.200	37.518	9.399	0.813	15.707	0.655		0.689	2.215	1.562
20	42.129	38.413	9.645	0.860	16.411	0.661		0.686	2.284	1.629
21	42.249	38.211	9.511	0.850	16.388	0.662		0.683	2.228	1.634
22	40.963	37.516	9.323	0.808	15.663	0.650		0.686	2.182	1.558
23	42.028	38.278	9.549	0.845	16.185	0.662		0.684	2.250	1.610
24	42.169	38.167	9.497	0.845	16.336	0.664		0.680	2.227	1.628
25	41.294	37.712	9.389	0.814	15.575	0.660		0.689	2.225	1.579
26	41.461	38.001	9.557	0.828	16.069	0.657		0.685	2.296	1.600
27	41.898	38.090	9.593	0.844	16.393	0.663		0.684	2.284	1.629
28	41.851	37.751	9.438	0.828	16.342	0.662		0.680	2.214	1.627
29	41.275	37.463	9.398	0.822	16.089	0.667		0.683	2.211	1.599
30	41.740	38.112	9.539	0.832	16.204	0.660		0.686	2.252	1.607
31	41.891	38.064	9.529	0.837	16.282	0.658		0.681	2.233	1.629
1ヶ月値	42.542	38.604	9.673	0.859	16.348	0.658		0.688	2.296	1.637
最大値	45.531	40.861	10.477	0.988	17.323	0.754		0.763	2.633	1.823
最大値日時	10/05 12:00	10/05 11:30	10/05 00:10	10/05 11:50	10/02 19:20	10/10 09:50		10/12 03:10	10/04 22:30	10/01 18:10
最小値	39.171	34.131	8.876	0.682	13.508	0.522		0.623	2.060	1.395
最小値日時	10/25 21:50	10/29 09:40	10/25 22:00	10/25 21:40	10/12 22:20	10/10 12:30		10/22 02:40	10/19 03:00	10/12 22:30

*1:線量表示器の故障に伴う欠測

測定月報

測定日: 2019/10

(3/11)

日	モニタ									
	B021 西門周辺	B022 さくら通り正門側	B023 アルプス	B024 1号シタニア西側(通風システム小屋裏)	B025 1、2号機海側(2.5m盤)	B026 3、4号機海側(2.5m盤)	B027 固体廃棄物貯蔵庫管理棟周辺	B028 高性能多核種除去設備周辺	B029 アルプス	B030 給油所周辺
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	1.255	0.934	0.410	4.764	*1	*1	14.112	1.103	0.466	*1
2	1.259	0.927	0.409	4.775			14.172	1.106	0.465	
3	1.262	0.939	0.412	4.778			14.172	1.109	0.466	
4	1.266	0.928	0.420	4.773			14.151	1.112	0.467	
5	1.267	0.902	0.418	4.787			14.203	1.111	0.469	
6	1.238	0.878	0.405	4.662			13.845	1.088	0.462	
7	1.227	0.870	0.398	4.657			13.800	1.081	0.466	
8	1.225	0.863	0.411	4.642			13.747	1.086	0.465	
9	1.237	0.876	0.404	4.692			13.885	1.090	0.465	
10	1.236	0.882	0.403	4.699			13.886	1.085	0.462	
11	1.216	0.908	0.404	4.641			13.672	1.082	0.459	
12	1.169	0.887	0.407	4.428			13.387	1.062	0.460	
13	1.189	0.907	0.410	4.600			13.714	1.084	0.467	
14	1.213	0.909	0.393	4.618			13.668	1.075	0.459	
15	*2	0.905	0.392	4.605			13.625	1.072	0.458	
16		0.892	0.387	4.630			13.717	1.074	0.453	
17		0.883	0.392	4.657			13.810	1.075	0.458	
18		0.885	0.392	4.665			13.816	1.079	0.453	
19		0.856	0.405	4.520			13.482	1.073	0.459	
20		0.872	0.406	4.620			13.711	1.093	0.458	
21		0.879	0.399	4.623			13.719	1.083	0.458	
22		0.859	0.394	4.497			13.390	1.061	0.459	
23		0.874	0.397	4.576			13.604	1.076	0.452	
24		0.875	0.391	4.603			13.652	1.076	0.445	
25		0.866	0.400	4.468			13.463	1.066	0.450	
26		0.865	0.401	4.519			13.581	1.077	0.460	
27		0.877	0.396	4.592			13.662	1.079	0.461	
28		0.907	0.389	4.606			13.683	1.075	0.460	
29		0.916	0.394	4.539			13.440	1.070	0.453	
30		0.915	0.395	4.575			13.979	1.074	0.434	
31		0.927	0.390	4.589			10.181	1.069	0.408	
1ヶ月値	1.238	0.892	0.401	4.626			13.643	1.082	0.457	
最大値	1.329	1.010	0.513	4.907			15.397	1.316	0.625	
最大値日時	10/05 11:50	10/03 08:30	10/10 10:00	10/05 22:10			10/30 12:00	10/30 15:00	10/07 11:20	
最小値	1.023	0.792	0.349	3.520			5.668	0.989	0.371	
最小値日時	10/12 23:00	10/25 21:50	10/29 00:20	10/26 18:40			10/30 10:00	10/12 23:00	10/30 12:30	

*1:線量表示器の故障に伴う欠測

*2:通信エラーに伴う欠測

測定月報

測定日: 2019/10

(4/11)

日	モニタ									
	B031	B032	B033	B034	B035	B036 ※1	B037	B038	B039	B040
	HIC保管エリア周辺	H8タンクエリア周辺	H4タンクエリア周辺	H5タンクエリア周辺	J2タンクエリア周辺	G6タンクエリア周辺	タンク周辺	2号機R/B西側	1号機R/B西側	1号機R/B北側
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	0.494	1.493	2.114	0.595	1.394	2.046	0.478	1128.568	62.761	*1
2	0.482	1.508	2.125	0.593	1.403	2.054	0.479	1128.510	63.123	
3	0.479	1.523	2.142	0.595	1.410	2.054	0.485	1127.991	63.445	
4	0.486	1.530	2.173	0.597	1.413	2.047	0.491	1125.589	63.231	
5	0.488	1.542	2.181	0.598	1.422	2.071	0.492	1129.526	63.200	
6	0.470	1.519	2.051	0.588	1.379	1.989	0.468	1117.713	61.809	
7	0.465	1.507	1.959	0.583	1.375	1.981	0.464	1115.515	61.891	
8	0.474	1.510	1.952	0.586	1.365	1.957	0.473	1115.903	62.107	
9	0.470	1.527	1.939	0.586	1.386	1.991	0.472	1121.749	62.743	
10	0.466	1.521	1.924	0.585	1.388	1.998	0.469	1121.740	61.405	
11	0.466	1.506	1.926	0.581	1.364	1.963	0.463	1114.486	*2 54.661	
12	0.454	1.491	1.891	0.561	1.315	1.858	0.456	1109.657	47.975	
13	0.465	1.529	1.929	0.554	1.355	1.927	0.462	1120.138	48.377	
14	0.453	1.521	1.884	0.561	1.366	1.931	0.452	1118.324	54.143	
15	0.449	1.510	1.870	0.560	1.342	1.919	0.454	1113.614	57.980	
16	0.444	1.516	1.848	0.562	1.344	1.942	0.455	1114.791	59.692	
17	0.438	1.505	1.866	0.569	1.350	1.950	0.459	1114.803	61.311	
18	0.437	1.500	1.867	0.569	1.353	1.954	0.456	1114.194	60.477	
19	0.432	1.482	1.870	0.561	1.310	1.883	0.451	1104.405	59.690	
20	0.441	1.502	1.920	0.565	1.333	1.930	0.459	1112.614	61.043	
21	0.435	1.500	1.895	0.564	1.333	1.943	0.457	1114.047	61.975	
22	0.424	1.470	1.847	0.558	1.293	1.861	0.443	1102.292	60.946	
23	0.433	1.489	1.902	0.556	1.315	1.911	0.457	1109.423	61.642	
24	0.428	1.449	1.887	0.558	1.326	1.927	0.452	1112.472	61.791	
25	0.432	1.395	1.858	0.552	1.300	1.889	0.451	1104.001	61.128	
26	0.411	1.403	1.907	0.550	1.307	1.890	0.454	1107.177	61.128	
27	0.399	1.410	1.913	0.559	1.323	1.921	0.455	1112.595	61.597	
28	0.393	1.503	1.875	0.557	1.325	1.928	0.453	1111.160	61.590	
29	0.394	1.590	1.868	0.560	1.314	1.895	0.453	1105.175	60.249	
30	0.396	1.593	1.896	0.557	1.310	1.901	0.457	1106.672	59.892	
31	0.397	1.606	1.899	0.561	1.319	1.913	0.455	1108.730	60.561	
1ヶ月値	0.445	1.505	1.941	0.570	1.349	1.952	0.462	1114.954	60.115	
最大値	0.534	1.690	2.285	0.646	1.500	2.141	0.555	1135.678	67.785	
最大値日時	10/02 04:50	10/31 09:10	10/04 20:50	10/05 23:30	10/05 02:40	10/02 09:30	10/09 10:10	10/05 10:50	10/03 09:00	
最小値	0.352	1.077	1.595	0.480	1.188	1.742	0.407	1086.480	45.337	
最小値日時	10/29 10:30	10/07 08:40	10/25 22:20	10/13 04:20	10/25 22:00	10/12 18:30	10/22 21:50	10/25 21:50	10/14 13:30	

*1:線量表示器の故障に伴う欠測

*2:周辺作業に伴う線量率変動

※モニタ番号B036測定場所修正 詳細については表紙参照 [2020年5月25日差替え]

測定月報

測定日: 2019/10

(5/11)

日	モニタ									
	B041 MP7	B042 大型メンテナンス建屋 東側	B043 大熊通り中央付近	B044 1～4号機PPゲート前	B045 1、2号機S/B周辺	B046 3、4号機S/B周辺	B047 集中RW東側	B048 集中RW南側(PSFモニタ近傍)	B049 共用プール西側	B050 4号機R/B西側
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	3.208	4.709	2.920	18.414	34.934	44.776	7.614	5.271	28.203	8.328
2	3.215	4.705	2.929	18.436	34.922	43.203	7.514	5.294	28.297	8.351
3	3.213	4.731	2.939	18.430	34.993	41.406	7.610	5.249	28.318	8.378
4	3.209	4.780	2.960	18.637	34.958	41.254	7.428	5.267	28.425	8.374
5	3.222	4.778	2.959	18.686	35.250	46.557	7.633	5.324	28.779	8.411
6	3.137	4.642	2.832	17.908	34.140	49.388	7.469	5.122	27.383	8.092
7	3.132	4.606	2.811	17.833	34.010	49.224	7.393	5.191	27.531	8.071
8	3.120	4.689	2.832	18.003	33.911	37.896	7.468	5.221	27.224	8.117
9	3.166	4.659	2.854	17.881	34.263	*1 24.263	7.580	5.349	28.000	8.203
10	3.172	4.636	2.866	17.840	34.067	24.275	7.500	5.360	28.169	8.190
11	3.115	4.642	2.826	17.499	33.469	23.730	7.245	5.213	27.277	8.056
12	3.037	4.649	2.783	17.077	32.414	22.969	7.098	4.887	25.148	7.826
13	3.108	4.668	2.818	16.902	32.120	23.291	6.957	5.783	26.067	7.965
14	3.117	4.572	2.784	16.823	32.168	23.324	7.153	5.884	27.082	7.912
15	3.112	4.555	2.763	16.967	32.445	23.185	7.059	5.876	27.073	7.875
16	3.123	4.511	2.775	17.108	32.947	23.200	7.073	5.919	27.275	7.900
17	3.136	4.540	2.801	17.301	33.431	31.187	7.260	5.945	27.491	7.978
18	3.136	4.513	2.805	17.303	33.489	33.292	7.835	5.918	27.505	7.976
19	3.032	4.535	2.736	17.003	32.232	32.141	7.074	5.536	25.242	7.754
20	3.119	4.581	2.782	17.495	33.118	33.056	7.319	5.903	27.176	8.000
21	3.125	4.545	2.786	17.595	33.405	33.204	7.418	5.936	27.321	7.985
22	3.040	4.511	2.723	17.190	32.347	32.049	7.070	5.539	25.236	7.722
23	3.089	4.589	2.767	17.470	32.940	32.841	7.529	5.840	26.754	7.921
24	3.111	3.904	2.775	17.516	33.251	33.076	7.222	5.910	27.162	7.951
25	3.069	3.565	2.756	17.205	32.397	32.632	7.065	5.587	25.513	7.750
26	3.074	3.616	2.768	17.096	32.126	33.340	6.848	5.876	25.656	7.868
27	3.099	3.592	2.774	17.245	32.459	33.787	7.149	6.062	26.999	7.966
28	3.101	3.545	2.769	17.123	32.447	33.782	7.528	6.003	27.011	7.919
29	3.093	3.541	2.742	16.926	32.115	33.081	8.068	5.851	26.337	7.842
30	3.078	3.572	2.757	17.031	32.392	32.913	7.884	5.914	26.589	7.929
31	3.091	3.563	2.767	17.101	32.707	32.890	8.013	5.936	26.732	7.985
1ヶ月値	3.127	4.363	2.812	17.518	33.286	33.394	7.390	5.612	27.064	8.019
最大値	3.329	4.946	3.054	19.949	35.683	50.815	9.296	6.241	29.171	8.599
最大値日時	10/03 23:40	10/05 10:40	10/04 21:50	10/02 19:00	10/05 14:50	10/05 14:10	10/09 11:00	10/27 13:50	10/05 15:00	10/05 12:40
最小値	2.917	3.421	2.561	15.719	30.302	20.982	6.160	4.184	22.158	7.131
最小値日時	10/12 17:20	10/25 22:30	10/25 21:10	10/17 06:00	10/25 21:40	10/12 22:40	10/12 22:20	10/12 22:20	10/12 22:20	10/25 21:20

*1: 周辺作業に伴う線量率変動

測定月報

測定日：2019/10

(6/11)

日	モニタ									
	B051	B052	B053	B054	B055	B056	B057	B058 ※2	B059	B060
	3号機R／B西側	2号機R／B西側	1号機R／B西側	1号機R／B北側	物揚場周辺	固体庫1, 2棟周辺	旧事務本館北側	固体庫9棟周辺	MP3	MP4
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	106.967	35.793	66.177	36.665	5.017	4.312	9.267	0.443	0.977	1.120
2	107.650	35.868	66.654	36.722	5.021	4.325	9.263	0.442	0.981	1.134
3	107.580	36.003	67.007	36.900	5.063	4.349	9.336	0.449	0.988	1.129
4	107.473	36.207	66.828	37.143	5.153	4.395	9.429	0.450	0.987	1.129
5	108.104	36.313	66.737	37.262	5.162	4.414	9.448	0.454	0.998	1.136
6	106.006	34.922	65.403	35.869	4.835	4.172	8.993	0.441	0.951	1.098
7	105.235	34.873	65.474	35.803	4.804	4.121	8.965	0.438	0.933	1.085
8	105.327	35.076	65.708	36.080	4.889	4.117	9.077	0.435	0.926	1.077
9	105.858	35.420	66.041	36.373	4.907	4.209	9.105	0.434	0.950	1.098
10	100.689	35.743	64.255	36.676	4.877	4.222	9.085	0.433	0.955	1.107
11	※1 90.852	35.967	※1 54.618	36.933	4.831	4.154	9.047	0.427	0.924	1.072
12	88.444	34.075	45.438	35.387	4.773	4.053	8.715	0.416	0.833	1.013
13	90.063	35.100	45.779	36.270	4.828	4.142	9.013	0.425	0.861	1.061
14	89.819	34.686	55.173	35.757	4.703	4.066	8.848	0.426	0.888	1.072
15	90.144	34.391	60.823	35.411	4.662	4.034	8.752	0.419	0.885	1.067
16	101.092	34.135	62.891	35.122	4.668	4.049	8.777	0.437	0.895	1.078
17	105.134	33.990	64.861	34.975	4.746	4.089	8.858	0.448	0.903	1.079
18	104.807	33.874	63.942	34.841	4.707	4.075	8.842	0.448	0.903	1.082
19	102.864	33.186	63.110	34.195	4.612	3.948	8.580	0.441	0.850	1.028
20	104.917	33.959	64.068	34.937	4.781	4.077	8.926	0.445	0.889	1.067
21	104.929	33.961	64.982	34.928	4.711	4.073	8.879	0.447	0.894	1.073
22	102.685	33.128	63.892	34.145	4.585	3.919	8.546	0.440	0.843	1.029
23	104.204	33.866	63.942	34.858	4.723	4.052	8.848	0.446	0.874	1.056
24	104.537	33.885	64.863	34.822	4.720	4.053	8.828	0.436	0.889	1.065
25	102.799	32.952	64.274	34.067	4.655	3.964	8.586	0.434	0.822	1.029
26	104.116	33.748	64.088	34.718	4.691	4.036	8.790	0.433	0.829	1.038
27	104.795	33.901	64.734	34.826	4.738	4.068	8.864	0.437	0.865	1.066
28	102.586	33.812	64.673	34.743	4.668	4.056	8.763	0.436	0.867	1.067
29	102.783	33.402	62.964	34.334	4.609	3.977	8.649	0.417	0.848	1.058
30	103.603	33.709	62.384	34.631	4.682	4.013	8.774	0.406	0.861	1.057
31	104.064	33.867	63.234	34.763	4.703	4.049	8.808	0.409	0.874	1.063
1ヶ月値	102.262	34.510	62.742	35.489	4.791	4.116	8.925	0.435	0.898	1.073
最大値	110.466	36.900	72.128	37.785	5.371	4.546	9.686	0.656	1.057	1.199
最大値日時	10/05 14:00	10/05 10:10	10/03 09:00	10/05 12:10	10/05 12:30	10/05 11:20	10/04 21:50	10/29 09:30	10/04 00:10	10/03 08:30
最小値	80.587	27.539	44.142	29.343	4.273	3.654	7.516	0.373	0.571	0.891
最小値日時	10/28 07:50	10/25 21:50	10/12 22:50	10/25 22:00	10/21 09:00	10/07 13:10	10/25 22:00	10/31 17:00	10/25 22:00	10/25 21:30

※1: 周辺作業に伴う線量率変動

※モニタ番号B058測定場所修正 詳細については表紙参照 [2020年5月25日差替え]

測定月報

測定日: 2019/10

(7/11)

日	モニタ									
	B061 MP5	B062 焼却設備建屋周辺	B063 Fタンクエリア周辺	B064 ヤード PI東側周辺	B065 焼却設備建屋前道路カーブ西側	B066 建設資材置場	B067 一時保管エリアC周辺	B068 ALPS建屋周辺	B069 一時保管エリアH1周辺	B070 土捨場資材置場
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	1.164	1.636	29.402	11.194	2.410	3.446	1.465	0.339	3.161	0.542
2	1.164	1.639	29.409	11.202	2.423	3.453	1.470	0.341	3.165	0.543
3	1.167	1.641	29.374	11.201	2.419	3.491	1.475	0.347	3.179	0.542
4	1.165	1.646	29.328	11.162	2.420	3.501	1.482	0.351	3.168	0.544
5	1.177	1.654	29.423	11.225	2.437	3.527	1.496	0.350	3.194	0.551
6	1.122	1.608	29.315	11.084	2.364	3.424	1.431	0.341	3.036	0.525
7	1.104	1.595	29.254	11.061	2.355	3.404	1.419	0.336	3.026	0.517
8	1.087	1.586	29.258	11.005	2.343	3.384	1.420	0.336	2.993	0.521
9	1.116	1.613	29.322	11.101	2.387	3.416	1.434	0.330	3.078	0.526
10	1.131	1.624	29.284	11.126	2.369	3.426	1.430	0.330	3.102	0.523
11	1.088	1.595	29.196	11.030	2.349	3.383	1.412	0.329	2.999	0.518
12	1.006	1.563	29.144	10.887	2.273	3.294	1.375	0.321	2.791	0.505
13	1.015	1.597	29.235	11.003	2.348	3.381	1.410	0.330	3.010	0.516
14	1.042	1.592	29.173	11.016	2.347	3.397	1.401	0.323	3.008	0.511
15	1.038	1.581	29.136	10.983	2.332	3.363	1.387	0.322	3.003	0.509
16	1.062	1.591	29.109	11.015	2.346	3.366	1.394	0.319	3.048	0.509
17	1.076	1.594	29.112	11.038	2.355	3.375	1.404	0.322	3.057	0.516
18	1.080	1.593	29.078	11.022	2.360	3.369	1.405	0.322	3.070	0.517
19	1.001	1.559	29.047	10.878	2.285	3.258	1.369	0.318	2.891	0.505
20	1.035	1.589	29.119	10.985	2.342	3.329	1.400	0.324	3.023	0.513
21	1.060	1.589	29.070	10.996	2.349	3.353	1.400	0.322	3.042	0.513
22	0.992	1.550	28.964	10.863	2.282	3.242	1.360	0.316	2.873	0.501
23	1.023	1.579	29.046	10.942	2.327	3.310	1.388	0.322	2.994	0.506
24	1.045	1.585	29.042	10.966	2.338	3.306	1.403	0.320	3.017	0.512
25	1.010	1.569	28.968	10.886	2.301	3.213	1.397	0.320	2.893	0.514
26	0.995	1.577	29.037	10.925	2.322	3.240	1.402	0.320	2.968	0.513
27	1.028	1.587	29.037	10.963	2.344	3.282	1.414	0.321	3.024	0.517
28	1.043	1.583	28.983	10.965	2.340	3.297	1.410	0.320	3.034	0.516
29	1.035	1.568	28.947	10.852	2.306	3.273	1.394	0.320	2.972	0.514
30	1.035	1.571	28.970	10.901	2.322	3.279	1.395	0.320	2.989	0.513
31	1.052	1.577	28.970	10.942	2.337	3.272	1.397	0.322	3.022	0.515
1ヶ月値	1.070	1.595	29.154	11.014	2.349	3.357	1.414	0.328	3.023	0.519
最大値	1.237	1.732	29.742	11.455	2.516	3.765	1.625	0.393	3.289	0.593
最大値日時	10/02 08:50	10/05 13:30	10/03 11:20	10/05 15:10	10/03 17:50	10/05 09:50	10/24 08:30	10/04 21:30	10/05 19:30	10/03 01:30
最小値	0.864	1.460	28.466	10.582	2.062	3.014	1.280	0.279	2.358	0.457
最小値日時	10/12 21:40	10/19 06:40	10/30 05:10	10/25 16:40	10/10 11:30	10/25 21:50	10/22 16:50	10/22 07:10	10/25 21:50	10/19 21:50

測定月報

測定日: 2019/10

(8/11)

日	モニタ									
	B071	B072	B073	B074	B075	B076	B077	B078	B079	B080
	土捨場東側資材置場	瓦礫保管Aテント周辺	MP1	覆土式瓦礫保管エリア南側	MP2	MP8	MP6	一時保管エリアM周辺	旧研修棟正面玄関前	3、4号機西側法面上
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	1.833	19.589	0.691	0.658	1.027	5.958	0.816	1.371	24.167	10.175
2	1.839	19.681	0.690	0.660	1.029	5.965	0.818	1.369	24.125	10.197
3	1.842	19.645	0.694	0.666	1.038	5.965	0.816	1.378	24.249	10.281
4	1.844	19.531	0.689	0.674	1.034	5.936	0.815	1.376	24.235	10.484
5	1.851	19.649	0.699	0.676	1.046	5.983	0.822	1.385	24.231	10.474
6	1.800	18.997	0.675	0.649	0.993	5.841	0.807	1.320	23.197	9.886
7	1.789	18.930	0.655	0.641	0.970	5.832	0.803	1.312	23.375	9.827
8	1.787	18.810	0.664	0.653	0.964	5.836	0.801	1.294	23.466	10.090
9	1.803	19.118	0.663	0.647	0.989	5.900	0.810	1.323	23.851	9.986
10	1.804	19.854	0.667	0.643	0.995	5.893	0.807	1.329	23.537	9.920
11	1.776	21.655	0.661	0.641	0.969	5.798	0.801	1.290	23.088	10.037
12	1.750	21.021	0.640	0.635	0.890	5.663	0.694	1.221	21.612	10.012
13	1.776	21.361	0.659	0.644	0.910	5.799	0.802	1.266	22.389	10.084
14	1.771	21.442	0.657	0.629	0.943	5.809	0.803	1.271	22.850	9.773
15	1.762	20.655	0.648	0.623	0.943	5.774	0.802	1.261	22.698	9.688
16	1.763	18.679	0.650	0.620	0.959	5.814	0.799	1.278	22.762	9.488
17	1.773	18.749	0.657	0.625	0.971	5.836	0.799	1.292	22.862	9.556
18	1.778	18.820	0.660	0.624	0.982	5.836	0.803	1.293	22.793	9.515
19	1.742	18.128	0.641	0.627	0.916	5.693	0.793	1.233	21.701	9.527
20	1.775	18.538	0.654	0.639	0.948	5.790	0.800	1.265	22.958	9.799
21	1.772	18.685	0.656	0.632	0.961	5.809	0.800	1.280	22.993	9.639
22	1.728	18.105	0.633	0.620	0.908	5.672	0.784	1.226	21.913	9.423
23	1.762	18.439	0.648	0.630	0.938	5.770	0.798	1.250	22.824	9.700
24	1.771	18.600	0.656	0.634	0.955	5.789	0.799	1.265	22.833	9.621
25	1.758	18.311	0.648	0.649	0.920	5.717	0.773	1.238	21.365	9.523
26	1.768	18.240	0.650	0.649	0.878	5.746	0.799	1.240	21.915	9.731
27	1.783	18.425	0.652	0.643	0.925	5.780	0.802	1.262	22.768	9.727
28	1.780	18.498	0.652	0.637	0.941	5.775	0.804	1.263	22.719	9.534
29	1.764	18.275	0.642	0.637	0.924	5.735	0.797	1.243	22.284	9.472
30	1.770	18.339	0.642	0.636	0.931	5.754	0.800	1.246	22.643	9.664
31	1.774	18.457	0.642	0.633	0.947	5.770	0.802	1.257	22.782	9.644
1ヶ月値	1.784	19.201	0.659	0.641	0.957	5.818	0.800	1.287	22.941	9.822
最大値	1.915	22.300	0.760	0.724	1.095	6.121	0.880	1.446	24.720	10.834
最大値日時	10/04 01:20	10/10 21:10	10/05 15:50	10/05 02:30	10/03 21:30	10/05 20:10	10/02 16:40	10/02 15:30	10/04 22:00	10/05 12:50
最小値	1.648	17.093	0.572	0.573	0.762	5.305	0.378	1.117	18.202	9.073
最小値日時	10/25 07:40	10/25 21:50	10/25 21:40	10/19 04:20	10/25 21:50	10/25 21:50	10/25 22:00	10/12 17:20	10/25 21:50	10/25 22:00

測定月報

測定日: 2019/10

(9/11)

日	モニタ									
	B081 事務本館南	B082 大型メンテナンス建屋周辺	B083 2、3号機間道給西側(8.5m壁)	B084 3、4号機海側(2.5m壁)	B085 中央交差点	B086 No.4倉庫周辺	B087 1、2号機排気筒西側	B088 1、2号機海側(2.5m壁)	B089 線量表示器89	B090 キャスク仮保管設備第1レーン
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	10.083	1.139	74.908	9.638	0.352	11.086	*1			0.202
2	10.079	1.144	74.971	9.636	0.354	11.124				0.201
3	10.198	1.145	75.002	9.622	0.357	11.161				0.203
4	10.433	1.163	75.242	9.748	0.361	11.155				0.208
5	10.401	1.162	75.517	9.814	0.361	11.237				0.206
6	9.792	1.109	73.843	9.363	0.350	10.831				0.201
7	9.756	1.100	72.226	9.321	0.346	10.816				0.196
8	10.051	1.123	72.926	9.361	0.348	10.737				0.202
9	9.953	1.122	71.754	9.391	0.349	10.929				0.198
10	9.934	1.115	*2 65.893	9.347	0.350	10.974				0.199
11	10.109	1.113	56.184	9.216	0.344	10.716				0.199
12	10.141	1.069	54.010	8.957	0.337	10.194				0.199
13	10.153	1.120	54.338	9.016	0.344	10.692				0.201
14	9.758	1.099	54.065	8.904	0.344	10.722				0.196
15	9.648	1.091	55.974	8.763	0.336	10.699				0.194
16	9.460	1.084	67.667	8.860	0.337	10.775				0.192
17	9.504	1.094	71.576	9.035	0.338	10.830				0.194
18	9.442	1.092	70.272	8.973	0.338	10.838				0.192
19	9.447	1.077	69.909	8.694	0.335	10.348				0.196
20	9.688	1.103	70.963	9.039	0.337	10.721				0.197
21	9.548	1.098	70.805	8.966	0.339	10.784				0.196
22	9.400	1.074	69.605	8.683	0.332	10.373				0.194
23	9.642	1.100	70.430	8.913	0.333	10.682				0.194
24	9.523	1.091	70.593	8.817	0.334	10.751				0.193
25	9.474	1.072	69.793	8.631	0.342	10.372				0.199
26	9.640	1.101	70.257	8.787	0.336	10.571				0.197
27	9.593	1.099	70.598	8.897	0.336	10.752				0.195
28	9.410	1.089	70.171	8.814	0.336	10.767				0.193
29	9.360	1.081	69.207	8.645	0.335	10.578				0.195
30	9.501	1.093	69.591	8.844	0.333	10.663				0.194
31	9.500	1.083	69.892	8.909	0.337	10.739				0.194
1ヶ月値	9.762	1.105	68.651	9.084	0.342	10.762				0.197
最大値	10.669	1.232	76.363	10.011	0.410	11.476				0.240
最大値日時	10/04 21:20	10/04 01:50	10/05 15:30	10/05 10:40	10/10 09:50	10/05 16:00				10/13 00:50
最小値	8.939	0.889	49.629	8.065	0.288	9.135				0.160
最小値日時	10/25 21:50	10/25 21:30	10/18 10:00	10/25 21:50	10/31 05:10	10/12 22:20				10/29 07:20

*1:線量表示器の故障に伴う欠測

*2:周辺作業に伴う線量率変動

測定月報

測定日: 2019/10

(10/11)

日	モニタ									
	B091 2号機西側連ダカバー内	B092 12号機海側	B093 携行利用型線量表示器93	B094 携行利用型線量表示器94	B095 携行利用型線量表示器95	B096 3号機海側連ダ小屋内	B097 1: 2号機海側(2.5m盤)	B098 携行利用型線量表示器98	B099 携行利用型線量表示器99	B100 携行利用型線量表示器100
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	*3					11.039	11.807			
2						11.042	11.811			
3						11.109	11.868			
4						11.067	12.017			
5						10.979	12.011			
6						10.462	11.360			
7						10.414	11.280			
8		*2 11.623				10.311	11.242			
9		11.492								
10		11.485				*1	*1			
11		11.499								
12		11.349								
13		11.272								
14		10.995								
15		10.958								
16		10.900								
17		11.079								
18		11.075								
19		10.955								
20		11.272								
21		11.174								
22		10.854								
23		11.189								
24		11.143								
25		10.957								
26		11.047								
27		11.036								
28		10.899								
29		10.841								
30		11.066								
31		11.065								
1ヶ月値		11.126				10.842	11.710			
最大値		11.966				11.283	12.370			
最大値日時		10/09 13:10				10/03 14:30	10/04 21:20			
最小値		10.310				10.172	11.015			
最小値日時		10/25 22:00				10/06 10:00	10/07 19:20			

*1: 線量表示器の点検・校正に伴う欠測

*3: 運用終了

*2: 2019年10月8日からB092をB097の代替機として配備