

日付	2019年11月14日		タンクNo.	E-B8			作業内容	2段目側板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	6時53分	—		タンク内	1.14E-05	1.14E-05	1.14E-05	合	
作業中	8時53分	—		東	1.14E-05	1.14E-05	1.25E-05	合	
	8時14分			西	1.25E-05	1.25E-05			
	8時14分			南	1.06E-05	1.06E-05			
	8時53分			北	9.92E-06	9.92E-06			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	9時46分	北西		東	1.14E-05	1.14E-05	1.25E-05	合	
	9時23分			西	1.25E-05	1.25E-05			
	9時23分			南	1.06E-05	1.06E-05			
	9時46分			北	9.92E-06	9.92E-06			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2019年11月25日		タンクNo.	E-G11			作業内容	天板・4段目側板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	7時00分	—		タンク内	1.14E-05	1.14E-05	1.14E-05	合	
作業中	11時02分	北西 無 無 北西		東	1.14E-05	1.14E-05	1.25E-05	合	
	7時52分			西	1.25E-05	1.25E-05			
	7時52分			南	1.06E-05	1.06E-05			
	11時02分			北	9.92E-06	9.92E-06			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	13時05分	北		東	1.14E-05	1.14E-05	1.25E-05	合	
	12時20分			西	1.25E-05	1.25E-05			
	12時20分			南	1.06E-05	1.06E-05			
	13時05分			北	9.92E-06	9.92E-06			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2019年11月26日		タンクNo.	E-G11			作業内容	3段目側板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	6時55分	—		タンク内	1.14E-05	1.14E-05	1.14E-05	合	
作業中	9時22分	北西 西 西 北西		東	1.14E-05	1.14E-05	1.25E-05	合	
	8時32分			西	1.25E-05	1.25E-05			
	8時32分			南	1.06E-05	1.06E-05			
	9時22分			北	9.92E-06	9.92E-06			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	10時45分	北西		東	1.14E-05	1.14E-05	1.25E-05	合	
	9時59分			西	1.25E-05	1.25E-05			
	9時59分			南	1.06E-05	1.06E-05			
	10時45分			北	9.92E-06	9.92E-06			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2019年11月28日		タンクNo.	E-G11			作業内容	2段目側板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	7時00分	—		タンク内	1.14E-05	1.14E-05	1.14E-05	合	
作業中	9時50分	北西		東	1.14E-05	1.14E-05	1.25E-05	合	
	9時23分			西	1.25E-05	1.25E-05			
	9時23分			南	1.06E-05	1.06E-05			
	9時50分			北	9.92E-06	9.92E-06			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	12時36分	北西		東	1.14E-05	1.14E-05	1.25E-05	合	
	12時15分			西	1.25E-05	1.25E-05			
	12時15分			南	1.06E-05	1.06E-05			
	12時36分			北	9.92E-06	9.92E-06			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					