

承認	審査	確認
2020.1.9	2020.1.9	R2.1.9

装備交換所 放射線管理月報(2019年11月)

○:維持管理レベルを満たす -:休止 ×:維持管理レベルを逸脱

各 装 備 交 換 所	物 場 場 エ リ ア	2 、 3 号 機 間 法 面 エ リ ア	H T I 周 辺 エ リ ア	C C R 周 辺 エ リ ア	既 設 A L P S 周 辺 エ リ ア	H タ ン ク エ リ ア	G タ ン ク エ リ ア	増 設 A L P S エ リ ア	高 性 能 A L P S エ リ ア						
1日(金)	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
2日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
3日(日)	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
4日(月)	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
5日(火)	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
6日(水)	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
7日(木)	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
8日(金)	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
9日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
10日(日)	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
11日(月)	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
12日(火)	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
13日(水)	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
14日(木)	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
15日(金)	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
16日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
17日(日)	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
18日(月)	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
19日(火)	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
20日(水)	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
21日(木)	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
22日(金)	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
23日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
24日(日)	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
25日(月)	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
26日(火)	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
27日(水)	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
28日(木)	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
29日(金)	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
30日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○						

【測定項目】

γ:線量当量率

ス:表面汚染密度

ダ:空气中放射性物質濃度

【維持管理レベル】

線量当量率:なし

表面汚染密度:4Bq/cm² 以下

空气中放射性物質濃度:1E-4Bq/cm³