

構内線量表示器測定記録（2019 年 12 月）

【差替え版】

2019 年 12 月の「構内線量表示器測定記録」の一部に測定場所の誤りがありましたので差替えを行いました〔2020 年 5 月 25 日差替え〕

※測定場所変更等に伴い、以下の測定場所の名称を修正した。

※1：モニタ番号 B029 について、アルプス（誤）から 1 号機 R/B 北側（正）へ修正（2019 年 12 月 3 日にアルプスから 1 号機 R/B 北側へ移動）

※2：モニタ番号 B036 について、1、2 号機 S/B 周辺（誤）から G6 タンクエリア周辺（正）へ修正（2019 年 6 月 18 日に 1、2 号機 S/B 周辺から G6 タンクエリア周辺へ移動）

※3：モニタ番号 B058 について、3 号機 R/B 西側（誤）から固体庫 9 棟周辺（正）へ修正（2019 年 8 月 27 日に 2,3 号機間道路西側から固体庫 9 棟周辺へ移動）

※4：モニタ番号 B065 について、焼却設備建屋前道路カーブミラー脇（誤）から西門休憩所周辺（正）へ修正（2019 年 12 月 18 日に 1 号機北側から西門休憩所周辺へ移動）

※5：モニタ番号 B089 について、線量表示器 89（誤）から焼却設備建屋前道路カーブミラー脇（正）へ修正（2019 年 11 月 22 日から焼却設備建屋前道路カーブミラー脇で測定開始）

注）表中、測定値が記載されていない箇所は、点検校正、予備機への入替、機器故障等による欠測箇所である。なお、各測定場所の最大値、最小値については、瞬時値で表示している。

測定月報

測定日: 2019/12

(1/11)

日	モニタ									
	B001	B002	B003	B004	B005	B006	B007	B008	B009	B010
	入退域管理棟周辺 線量率 (μ Sv/h)	正門警備所周辺 線量率 (μ Sv/h)	環境管理棟周辺 線量率 (μ Sv/h)	車両スクリーニング場周辺 線量率 (μ Sv/h)	厚生棟休憩所周辺 線量率 (μ Sv/h)	登録センター休憩所周辺 線量率 (μ Sv/h)	5、6号線サービス建屋休憩所周辺 線量率 (μ Sv/h)	シールド中央制御室周辺 線量率 (μ Sv/h)	免震重要棟周辺 線量率 (μ Sv/h)	5、6号機防護本部周辺 線量率 (μ Sv/h)
1	0.226	0.465	1.529	0.402	0.506	1.288		2.059	4.530	1.316
2	0.231	0.462	1.538	0.406	0.511	1.292		2.092	4.624	1.337
3	0.230	0.438	1.529	0.406	0.508	1.293		2.076	4.599	1.322
4	0.229	0.438	1.534	0.404	0.509	1.292		2.088	4.549	1.318
5	0.225	0.452	1.525	0.403	0.506	1.288		2.069	4.483	1.315
6	0.224	0.446	1.527	0.401	0.505	1.286		2.035	4.460	1.309
7	0.226	0.443	1.522	0.402	0.504	1.290		2.052	4.480	1.311
8	0.226	0.448	1.520	0.402	0.505	1.289		2.052	4.488	1.310
9	0.224	0.445	1.515	0.398	0.503	1.284		2.048	4.484	1.309
10	0.226	0.450	1.535	0.404	0.504	1.288		2.068	4.556	1.330
11	0.230	0.452	1.536	0.413	0.511	1.297		2.079	4.566	1.339
12	0.229	0.447	1.535	0.417	0.514	1.291		2.076	4.548	1.343
13	0.222	0.439	1.520	0.406	0.504	1.282		2.042	4.458	1.320
14	0.228	0.454	1.531	0.410	0.505	1.287		2.061	4.548	1.338
15	0.224	0.453	1.519	0.405	0.506	1.278		2.050	4.471	1.322
16	0.221	0.452	1.511	0.405	0.502	1.281		2.048	4.446	1.319
17	0.226	0.455	1.523	0.409	0.507	1.284		2.057	4.514	1.339
18	0.232	0.456	1.525	0.412	0.510	1.288		2.079	4.557	1.351
19	0.225	0.442	1.516	0.408	0.509	1.283		2.049	4.464	1.327
20	0.225	0.445	1.521	0.409	0.511	1.307		2.052	4.486	1.330
21	0.223	0.448	1.513	0.408	0.510	1.298		2.044	4.445	1.321
22	*1	0.451	1.518	0.410	0.514	1.296		2.056	4.468	1.325
23	0.222	0.438	1.500	0.405	0.499	1.284		2.013	4.458	1.285
24	0.224	0.423	1.505	0.402	0.497	1.287		2.032	4.434	1.291
25	0.226	0.429	1.511	0.405	0.497	1.285		2.023	4.437	1.292
26	0.230	0.442	1.502	0.406	0.503	1.289		2.032	4.478	1.297
27	0.232	0.448	1.500	0.408	0.503	1.293		2.012	4.474	1.282
28	0.224	0.438	1.510	0.403	0.498	1.286		2.003	4.422	1.276
29	0.223	0.440	1.508	0.405	0.503	1.290		2.005	4.434	1.282
30	0.226	0.444	1.498	0.404	0.502	1.285		1.996	4.420	1.272
31	0.229	0.447	1.511	0.405	0.506	1.294		2.018	4.495	1.291
1ヶ月値	0.226	0.446	1.519	0.406	0.506	1.289		2.047	4.493	1.313
最大値	0.266	0.504	1.627	0.461	0.573	1.509		2.192	4.774	1.424
最大値日時	12/27 04:20	12/01 14:20	12/11 15:00	12/08 14:40	12/22 00:00	12/20 10:30		12/14 13:10	12/02 09:50	12/12 03:10
最小値	0.186	0.386	1.329	0.363	0.457	1.198		1.892	4.274	1.193
最小値日時	12/25 09:00	12/05 10:50	12/27 10:50	12/26 02:40	12/01 09:20	12/09 08:20		12/25 09:10	12/15 21:10	12/23 03:40

*1線量表示器の故障に伴う欠測

測定月報

測定日: 2019/12

(2/11)

日	モニタ									
	B011 1号機北側法面上周辺	B012 1、2号機西側法面上周辺	B013 3、4号機西側法面上周辺	B014 4号機南側法面上周辺	B015 一般焼却炉周辺	B016 車両整備場周辺	B017 多核種除去施設周辺	B018 キャスク仮保管施設内1レーン	B019 野鳥の森五差路周辺	B020 5、6号機西側周辺
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	41.286	37.142	9.084	0.806	16.181	0.642		0.383	2.074	1.605
2	42.242	38.111	9.502	0.840	16.229	0.646		0.389	2.225	1.638
3	41.786	37.458	9.284	0.819	16.177	0.642		0.387	2.141	1.626
4	41.562	37.284	9.122	0.849	16.202	0.645		0.384	2.094	1.626
5	41.184	36.902	9.012	0.871	16.210	0.652		0.379	2.035	1.615
6	40.850	36.675	8.879	0.857	16.179	0.655		0.378	1.993	1.608
7	40.812	36.866	8.917	0.861	16.271	0.653		0.380	2.017	1.613
8	40.622	37.039	8.909	0.866	16.265	0.648		0.382	2.017	1.607
9	40.774	36.901	8.841	0.862	16.175	0.643		0.378	1.995	1.601
10	41.482	37.615	9.136	0.891	16.238	0.656		0.384	2.102	1.625
11	41.734	38.034	9.261	0.900	16.253	0.659		0.387	2.144	1.644
12	41.723	37.837	9.234	0.899	16.256	0.561		0.384	2.134	1.649
13	41.039	36.916	8.832	0.858	16.181	0.576	X1	0.378	2.000	1.616
14	42.126	37.701	9.102	0.888	16.320	0.648		0.384	2.103	1.639
15	41.337	37.050	8.856	0.864	16.282	0.642		0.380	2.006	1.622
16	41.105	36.735	8.701	0.855	16.181	0.640		0.378	1.983	1.616
17	41.741	37.645	8.802	0.853	16.203	0.647		0.383	2.106	1.637
18	42.300	38.101	8.883	0.852	16.226	0.652		0.390	2.173	1.655
19	41.463	37.206	8.861	0.836	16.200	0.644		0.380	2.037	1.627
20	41.694	37.390	8.953	0.838	16.198	0.643		0.384	2.061	1.629
21	41.079	36.988	8.799	0.823	16.267	0.643		0.381	2.000	1.620
22	41.334	37.187	8.877	0.829	16.240	0.643		0.382	2.031	1.624
23	40.807	36.772	8.735	0.816	15.819	0.632		0.385	2.009	1.573
24	40.812	36.669	8.715	0.851	15.911	0.633		0.377	1.980	1.584
25	40.887	36.685	8.696	0.884	15.938	0.625		0.381	1.975	1.587
26	41.203	37.071	8.901	0.903	15.883	0.642		0.385	2.047	1.599
27	40.745	36.840	8.853	0.890	15.795	0.635		0.385	2.040	1.569
28	40.276	36.435	8.630	0.872	15.924	0.625		0.375	1.944	1.565
29	40.411	36.411	8.623	0.873	15.970	0.627		0.377	1.940	1.569
30	40.137	36.414	8.645	0.872	15.856	0.626		0.378	1.960	1.562
31	40.946	37.070	8.891	0.897	15.925	0.625		0.382	2.051	1.584
1ヶ月値	41.210	37.134	8.921	0.860	16.128	0.637		0.382	2.046	1.611
最大値	43.758	39.158	9.823	0.989	16.606	0.819		0.437	2.367	1.743
最大値日時	12/14 14:30	12/02 10:10	12/02 10:30	12/31 11:30	12/14 11:10	12/24 09:30		12/07 09:30	12/02 15:20	12/11 23:50
最小値	39.472	31.211	7.588	0.730	15.324	0.449		0.333	1.833	1.495
最小値日時	12/09 04:00	12/05 12:20	12/18 10:00	12/01 00:50	12/23 01:20	12/13 10:10		12/05 01:20	12/25 00:30	12/23 14:20

*1線量表示器の故障に伴う欠測

測定月報

測定日: 2019/12

(3/11)

日	モニタ									
	B021 西門周辺	B022 さくら通り正門側	B023 アルプス	B024 1号機海側(2.5m線)	B025 1、2号機海側(2.5m線)	B026 3、4号機海側(2.5m線)	B027 固体廃棄物貯蔵庫管理棟周辺	B028 高性能多核種除去設備周辺	B029 1号機R/B北側	B030 給油所周辺
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1		0.883	0.298	3.437			6.891	1.056	0.413	
2		0.893	0.316	3.455			6.983	1.072	0.419	
3		0.883	0.308	3.450			6.945	1.058	*1 18.684	
4		0.878	0.303	3.447			6.928	1.053	30.467	
5		0.875	0.297	3.451			6.909	1.051	30.254	
6		0.869	0.296	3.441			6.906	1.042	30.070	
7		0.859	0.297	3.449			6.906	1.043	30.341	
8		0.852	0.300	3.445			6.898	1.045	30.697	
9		0.863	0.295	3.449			6.898	1.040	30.583	
10		0.870	0.308	3.460			7.045	1.057	31.112	
11		0.881	0.313	3.464			7.025	1.066	31.457	
12		0.888	0.319	3.478			7.009	1.057	31.477	
13		0.858	0.306	3.456			6.933	1.042	30.829	
14	*1	0.841	0.317	3.475	*1	*1	7.021	1.052	31.384	*1
15		0.838	0.303	3.459			6.942	1.040	30.985	
16		0.841	0.303	3.459			6.935	1.038	30.763	
17		0.857	0.318	3.469			6.999	1.044	31.290	
18		0.870	0.326	3.468			7.019	1.052	31.612	
19		0.865	0.309	3.456			6.937	1.037	31.035	
20		0.858	0.313	3.465			6.964	1.040	31.194	
21		0.836	0.306	3.454			6.920	1.035	30.848	
22		0.838	0.309	3.456			6.932	1.040	30.936	
23		0.841	0.308	3.379			6.756	1.033	30.397	
24		0.839	0.305	3.397			6.814	1.031	30.240	
25		0.820	0.303	3.397			6.830	1.032	30.281	
26		0.808	0.308	3.410			6.836	1.047	30.559	
27		0.802	0.310	3.376			6.743	1.044	30.668	
28		0.796	0.294	3.384			6.748	1.035	30.208	
29		0.801	0.294	3.385			6.771	1.039	30.012	
30		0.800	0.299	3.377			6.728	1.044	29.928	
31		0.799	0.308	3.393			6.804	1.051	30.379	
1ヶ月値		0.848	0.306	3.437			6.902	1.046	28.376	
最大値		0.995	0.371	3.628			11.568	1.127	32.345	
最大値日時		12/11 11:20	12/10 15:40	12/14 11:10			12/10 19:00	12/02 11:50	12/14 12:30	
最小値		0.746	0.262	3.240			6.540	0.964	0.373	
最小値日時		12/28 07:20	12/01 04:50	12/23 04:10			12/23 03:10	12/29 07:10	12/01 03:10	

*1線量表示器の故障に伴う欠測

*2設置場所変更に伴う線量率変動

※モニタ番号B029測定場所修正 詳細については表紙参照 [2020年5月25日差替え]

測定月報

測定日: 2019/12

(4/11)

日	モニタ									
	B031	B032	B033	B034	B035	B036 ※2	B037	B038	B039	B040
	HIC保管エリア周辺	H8タンクエリア周辺	H4タンクエリア周辺	H5タンクエリア周辺	J2タンクエリア周辺	G69/12/17周辺	タンク周辺	2号機R/B西側	1号機R/B西側	1号機R/B北側
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	0.381	1.438	1.768	0.689	1.292	1.908	0.433		59.336	
2	0.395	1.448	1.854	0.699	1.310	1.924	0.453		60.155	
3	0.391	1.441	1.806	0.694	1.301	1.924	0.442		59.653	
4	0.383	1.443	1.785	0.692	1.298	1.929	0.440		60.391	
5	0.375	1.440	1.751	0.688	1.292	1.924	0.430		61.069	
6	0.372	1.427	1.723	0.686	1.290	1.926	0.428		60.628	
7	0.373	1.428	1.731	0.687	1.293	1.919	0.431		56.494	
8	0.374	1.422	1.736	0.689	1.291	1.918	0.431		56.142	
9	0.369	1.419	1.720	0.685	1.291	1.917	0.429		60.684	
10	0.380	1.422	1.779	0.690	1.301	1.933	0.438	*1 ✓	58.721	*1 ✓
11	0.388	1.433	1.816	0.692	1.308	1.947	0.446		56.202	
12	0.388	1.429	1.804	0.690	1.308	1.947	0.444		56.144	
13	0.375	1.415	1.719	0.684	1.289	1.934	0.429		55.339	
14	0.384	1.423	1.780	0.690	1.306	1.960	0.439		56.236	
15	0.373	1.416	1.729	0.687	1.291	1.934	0.428		55.602	
16	0.370	1.366	1.715	0.683	1.292	1.930	0.426	245.873	55.709	
17	0.384	*2 1.342	1.785	0.693	1.311	1.945	0.438	245.168	56.343	
18	0.387	1.357	1.820	0.702	1.320	1.958	0.447	247.157	57.050	
19	0.377	1.329	1.747	0.745	1.302	1.940	0.433	245.964	56.180	
20	0.378	1.312	1.755	0.802	1.306	1.943	0.440	239.881	56.114	
21	0.372	1.309	1.723	0.796	1.302	1.937	0.430	229.841	55.399	
22	0.376	1.306	1.737	0.798	1.309	1.941	0.435	230.142	55.309	
23	0.372	1.294	1.712	0.790	1.275	1.889	0.430	228.281	55.198	
24	0.358	1.256	1.690	0.784	1.281	1.902	0.426	266.402	55.089	
25	0.359	1.186	1.691	0.776	1.283	1.908	0.426	*2 324.119	54.563	
26	0.368	1.159	1.729	0.777	1.287	1.908	0.433	340.790	54.240	
27	0.367	1.156	1.712	0.772	1.273	1.880	0.432	339.415	53.898	
28	0.355	1.150	1.668	0.763	1.270	1.888	0.420	338.339	53.448	
29	0.356	1.151	1.671	0.764	1.272	1.888	0.421	338.328	53.531	
30	0.358	1.149	1.674	0.767	1.275	1.874	0.423	337.907	53.374	
31	0.365	1.153	1.729	0.769	1.282	1.892	0.432	339.736	53.978	
1ヶ月値	0.374	1.336	1.744	0.727	1.294	1.921	0.433	284.696	56.623	
最大値	0.430	1.723	1.960	0.860	1.383	2.058	0.492	364.166	63.692	
最大値日時	12/02 10:50	12/09 10:40	12/02 10:20	12/22 23:10	12/04 15:40	12/14 15:30	12/20 09:50	12/16 11:10	12/09 14:00	
最小値	0.323	1.080	1.565	0.597	1.198	1.739	0.380	198.595	49.407	
最小値日時	12/25 13:30	12/25 12:20	12/25 03:00	12/12 12:10	12/31 00:40	12/16 08:00	12/25 12:30	12/20 14:40	12/07 14:50	

*1線量表示器の故障に伴う欠測

*2設置場所変更に伴う線量率変動

※モニタ番号B036測定場所修正 詳細については表紙参照 [2020年5月25日差替え]

測定月報

測定日: 2019/12

(5/11)

日	モニタ									
	B041 MP7	B042 大型メンテナンス建屋 東側	B043 大館通り中央付近	B044 1～4号機PPゲート前	B045 1、2号機S/B周辺	B046 3、4号機S/B周辺	B047 集中RW東側	B048 集中RW南側(PSFモニタ近傍)	B049 共用プール西側	B050 4号機R/B西側
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	3.662	3.474	2.710	16.818	32.592	32.327	8.205	5.772	26.510	7.797
2	3.690	3.558	2.768	17.356	33.103	32.471	8.182	5.887	26.616	7.969
3	3.690	3.499	2.744	17.139	32.876	32.342	8.578	5.864	26.598	7.883
4	3.684	3.464	2.735	16.951	32.760	32.162	8.460	5.814	26.590	7.813
5	3.642	3.439	2.727	16.714	32.592	32.024	8.312	5.815	26.577	7.755
6	3.675	3.427	2.711	16.486	32.396	31.772	7.630	5.796	26.437	7.680
7	3.674	3.432	2.723	16.632	32.400	31.653	8.697	5.806	26.471	7.685
8	3.663	3.449	2.723	16.728	32.418	31.666	8.627	5.817	26.520	7.697
9	3.629	3.459	2.715	16.536	32.344	31.577	8.252	5.771	26.329	7.657
10	3.652	3.474	2.756	16.816	32.875	31.650	7.914	5.825	26.479	7.788
11	3.672	3.496	2.781	17.013	33.215	31.464	8.607	5.847	26.460	7.806
12	3.714	3.487	2.780	17.018	33.134	31.369	7.707	5.839	26.545	7.812
13	3.699	3.429	2.727	16.239	32.516	31.029	7.701	5.800	26.412	7.637
14	3.732	3.471	2.767	16.338	32.930	31.342	8.285		26.569	7.754
15	3.694	3.416	2.734	16.091	32.583	31.094	8.167		26.409	7.623
16	3.701	3.451	2.721	15.998	32.485	30.934	7.839	*1	26.322	7.592
17	3.713	3.484	2.767	16.536	32.925	31.300	8.062		26.446	7.720
18	3.718	3.520	2.788	16.851	33.174	31.484	8.131		26.533	7.806
19	3.694	3.420	2.741	16.496	32.733	31.104	8.317		26.329	7.644
20	3.702	3.441	2.756	16.625	32.800	30.883	7.973	8.380	26.436	7.664
21	3.689	3.414	2.733	16.341	32.539	30.273	8.688	8.350	26.480	7.561
22	3.688	3.413	2.742	16.530	32.645	30.082	9.053	8.337	26.477	7.586
23	3.603	3.399	2.658	16.254	31.782	29.302	8.015	7.982	25.813	7.456
24	3.616	3.394	2.663	16.185	31.953	29.709	8.133	8.147	26.119	7.451
25	3.628	3.416	2.677	16.183	32.136	30.127	7.460	8.269	26.172	7.469
26	3.639	3.410	2.698	16.431	32.391	30.378	*2 6.235	8.182	26.168	7.523
27	3.596	3.420	2.662	16.275	31.945	29.544	5.864	8.015	25.727	7.441
28	3.595	3.376	2.639	16.012	31.888	29.343	5.878	8.187	25.980	7.391
29	3.603	3.415	2.645	16.020	31.913	29.485	5.728	8.202	26.120	7.404
30	3.581	3.377	2.641	15.999	31.815	29.233	5.804	8.143	25.942	7.370
31	3.625	3.431	2.675	16.358	32.152	29.500	5.747	8.199	26.120	7.497
1ヶ月値	3.659	3.444	2.720	16.515	32.516	30.923	7.750	6.981	26.345	7.643
最大値	3.828	3.693	2.920	19.397	34.180	33.005	10.319	8.565	27.097	8.259
最大値日時	12/02 11:00	12/02 15:00	12/14 13:50	12/24 18:20	12/17 18:30	12/02 13:10	12/22 15:10	12/20 12:50	12/14 15:10	12/02 14:40
最小値	3.357	3.238	2.533	14.558	31.173	28.731	5.419	5.042	24.928	7.171
最小値日時	12/09 11:40	12/27 09:20	12/30 22:10	12/21 12:20	12/29 06:40	12/23 02:10	12/29 05:40	12/01 10:40	12/27 06:00	12/29 03:20

*1線量表示器の故障に伴う欠測

*2設置場所変更に伴う線量率変動

測定月報

測定日: 2019/12

(6/11)

日	モニタ									
	B051 3号機R/B西側	B052 2号機R/B西側	B053 1号機R/B西側	B054 1号機R/B北側	B055 物揚場周辺	B056 固体庫1、2棟周辺	B057 旧事務本館北側	B058 ※3 固体庫9棟周辺	B059 MP3	B060 MP4
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	102.563		63.504	33.790	4.538	3.963	8.516	0.400	0.907	
2	103.264		64.294	34.596	4.716	4.106	8.740	0.409	0.916	
3	102.768		63.851	34.377	4.582	4.017	8.539	0.404	0.910	
4	97.682		61.973	34.169	4.548	4.006	8.439	0.404	0.914	
5	102.267		60.354	33.902	4.470	3.974	※2 11.480	0.402	0.914	
6	101.419		59.862	33.647	4.420	3.946	14.021	0.400	0.910	
7	101.783		57.348	33.977	4.452	3.951	14.046	0.399	0.913	
8	102.262		57.788	34.414	4.469	3.956	14.022	0.399	0.915	
9	101.861		61.114	34.295	4.432	3.947	13.960	0.401	0.915	
10	103.043		60.443	34.944	4.559	4.036	14.159	0.407	0.920	
11	103.256		60.274	35.330	4.628	4.077	14.284	0.408	0.927	
12	102.780		60.779	35.328	4.626	4.066	14.261	0.410	0.929	※1
13	102.408		59.858	34.573	4.404	3.969	13.954	0.403	0.919	
14	103.464		60.668	35.183	4.592	4.047	14.225	0.408	0.929	
15	102.691	※1	59.846	34.712	4.480	3.970	14.036	0.403	0.923	
16	102.237		59.869	34.481	4.462	3.966	13.971	0.403	0.921	0.729
17	102.890		60.604	35.153	4.616	4.049	14.219	0.409	0.930	0.716
18	103.255		61.116	35.504	4.690	4.103	14.340	0.410	0.929	0.699
19	99.134		60.208	34.803	4.527	4.009	14.054	0.406	0.929	0.696
20	101.512		60.301	34.993	4.676	4.037	14.031	0.408	0.929	0.697
21	101.587		59.579	34.548	4.669	3.983	13.870	0.406	0.931	0.698
22	102.000		59.409	34.741	4.712	3.998	13.915	0.406	0.931	0.698
23	99.923		59.351	34.157	4.589	3.904	13.644	0.397	0.892	0.672
24	100.218		59.303	34.074	4.575	3.900	13.645	0.395	0.901	0.678
25	100.576		59.041	34.073	4.601	3.915	13.706	0.397	0.902	0.665
26	101.472		59.085	34.449	4.645	3.953	13.770	0.399	0.907	
27	100.973		58.738	34.154	4.633	3.891	13.600	0.399	0.890	※1
28	100.908		58.254	33.830	4.538	3.849	13.536	0.391	0.890	
29	101.089		58.300	33.806	4.550	3.866	13.562	0.395	0.896	
30	100.606		58.127	33.754	4.550	3.846	13.491	0.394	0.892	
31	101.518		58.796	34.278	4.671	3.925	13.726	0.395	0.892	
1ヶ月値	101.723		60.066	34.453	4.568	3.975	13.153	0.402	0.914	0.696
最大値	105.715		65.723	36.362	5.012	4.663	15.269	0.467	0.986	0.783
最大値日時	12/14 13:30		12/02 11:30	12/14 12:20	12/20 11:50	12/02 15:30	12/11 15:00	12/20 16:10	12/12 09:40	12/17 11:30
最小値	67.784		51.761	32.747	4.016	3.705	8.134	0.346	0.831	0.628
最小値日時	12/19 01:00		12/07 14:50	12/01 05:10	12/13 09:50	12/29 06:40	12/01 04:00	12/29 00:00	12/23 03:50	12/23 02:50

※1線量表示器の故障に伴う欠測

※モニタ番号B058測定場所修正 詳細については表紙参照 [2020年5月25日差替え]

※2設置場所変更に伴う線量率変動

測定月報

測定日: 2019/12

(7/11)

日	モニタ									
	B061 MP5	B062 焼却設備建屋周辺	B063 Fタンクエリア周辺	B064 ヤード P1東側周辺	B065 ※ 西門休所周辺	B066 建設資材置場	B067 一時保管エリアC周辺	B068 ALPS連ダ周辺	B069 一時保管エリアH1周辺	B070 土捨場資材置場
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	1.061	1.560	29.737	10.790	311.135	2.739	1.356	0.315	3.026	0.778
2	1.064	1.580	29.706	10.841	315.217	2.730	1.383	0.323	3.035	0.792
3	1.064	1.570		10.845	315.540	2.694	1.372	0.325	3.023	0.789
4	1.068	1.566		10.821	314.449	2.666	1.367	0.322	3.037	0.787
5	1.070	1.566		10.322	313.598	2.672	1.363	0.324	3.048	0.780
6	1.069	1.563		9.812	312.628	2.673	1.354	0.320	3.041	0.779
7	1.072	1.564		9.805	312.787	2.725	1.362	0.321	3.039	0.778
8	1.068	1.566		9.798	312.956	2.762	1.362	0.321	3.049	0.780
9	1.069	1.559		9.806	311.839	2.709	1.360	0.320	3.043	0.780
10	1.073	1.580		9.844	313.139	2.672	1.381	0.326	3.059	0.788
11	1.084	1.595		9.867	314.495	2.683	1.389	0.332	3.069	0.796
12	1.083	1.589	※1 ✓	9.882	314.870	2.678	1.395	0.330	3.074	0.795
13	1.079	1.567		9.841	299.220	2.659	1.368	0.319	3.057	0.780
14	1.082	1.582		9.869	291.738	2.694	1.387	0.325	3.073	0.793
15	1.082	1.569		9.838	290.168	2.671	1.375	0.320	3.064	0.781
16	1.077	1.568		9.829	289.257	2.619	1.364	0.315	3.057	0.782
17	1.082	1.584		9.840	291.457	2.590	1.388	0.320	3.063	0.790
18	1.086	1.590		9.865	133.900	2.590	1.401	0.325	3.074	0.796
19	1.082	1.576		9.828	※2 1.556	2.578	1.378	0.319	3.066	0.786
20	1.087	1.580		9.817	1.558	2.580	1.385	0.322	3.071	0.789
21	1.086	1.569		9.801	1.553	2.564	1.376	0.319	3.064	0.785
22	1.081	1.572	29.245	9.797	1.556	2.567	1.378	0.322	3.058	0.788
23	1.037	1.544	29.159	9.708	1.540	2.544	1.335	0.319	2.933	0.771
24	1.046	1.541	29.168	9.725	1.547	2.568	1.335	0.314	2.970	0.771
25	1.051	1.548	29.186	9.736	1.546	2.549	1.336	0.315	2.981	0.771
26	1.054	1.557	29.233	9.729	1.550	2.539	1.350	0.323	2.982	0.782
27	1.028	1.544	29.181	9.674	1.541	2.502	1.339	0.321	2.928	0.775
28	1.032	1.538	29.162	9.701	1.539	2.497	1.326	0.311	2.952	0.768
29	1.039	1.539	29.155	9.710	1.538	2.507	1.325	0.314	2.966	0.772
30	1.034	1.534	29.140	9.672	1.534	2.493	1.326	0.315	2.952	0.772
31	1.036	1.549	29.204	9.697	1.542	2.511	1.339	0.320	2.969	0.778
1ヶ月値	1.065	1.565	29.247	9.939	173.495	2.620	1.363	0.321	3.027	0.782
最大値	1.162	1.680	30.084	11.402	319.941	2.916	1.480	0.366	3.323	0.864
最大値日時	12/21 02:20	12/11 10:20	12/01 13:20	12/05 12:10	12/02 11:20	12/16 10:30	12/04 09:10	12/11 15:30	12/20 15:00	12/11 16:10
最小値	0.978	1.430	28.749	9.460	1.467	2.247	1.252	0.281	2.776	0.706
最小値日時	12/04 00:10	12/29 06:10	12/30 03:40	12/27 07:10	12/27 03:00	12/18 10:00	12/29 04:50	12/01 00:10	12/23 02:40	12/01 04:00

*1線量表示器の故障に伴う欠測 | ✓

※モニタ番号B065測定場所修正 詳細については表紙参照 [2020年5月25日差替え]

*2設置場所変更に伴う線量率変動 | ✓

測定月報

測定日: 2019/12

(8/11)

日	モニタ									
	B071 土捨場東側資材置場	B072 瓦礫保管Aテント周辺	B073 MP1	B074 覆土式瓦礫保管エリアL南側	B075 MP2	B076 MP8	B077 MP6	B078 一時保管エリアM周辺	B079 旧研修棟正面玄関前	B080 3、4号機西側法面上
	線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)
1	1.733	18.356	0.641	0.596	0.955	5.719	0.786	1.289	22.904	9.151
2	1.746	18.405	0.651	0.620	0.964	5.746	0.796	1.302	23.362	9.654
3	1.738	18.411	0.647	0.613	0.962	5.726	0.791	1.298	23.378	9.402
4	1.740	18.410	0.646	0.599	0.968	5.750	0.792	1.304	23.258	9.233
5	1.733	18.318	0.643	0.593	0.967	5.705	0.793	1.298	23.074	9.038
6	1.729	18.244	0.641	0.592	0.967	5.712	0.789	1.294	22.632	8.876
7	1.732	18.254	0.645	0.601	0.967	5.705	0.788	1.293	22.407	8.918
8	1.738	18.281	0.644	0.601	0.968	5.696	0.790	1.299	22.366	8.928
9	1.736	18.241	0.643	0.598	0.967	5.697	0.788	1.295	22.370	8.846
10	1.766	18.302	0.653	0.619	0.975	5.725	0.792	1.311	22.488	9.206
11	1.768	18.426	0.658	0.622	0.983	5.753	0.795	1.321	22.646	9.359
12	1.764	18.583	0.661	0.621	0.984	5.744	0.794	1.328	22.635	9.335
13	1.741	18.561	0.653	0.602	0.976	5.718	0.788	1.310	22.227	8.896
14	1.764	18.571	0.660	0.617	0.984	5.740	0.795	1.322	22.576	9.193
15	1.747	18.505	0.649	0.602	0.977	5.713	0.791	1.315	22.277	8.896
16	1.741	18.504	0.651	0.597	0.977	5.704	0.789	1.313	22.257	8.819
17	1.763	18.611	0.654	0.614	0.984	5.728	0.791	1.321	22.480	9.208
18	1.762	18.609	0.658	0.624	0.984	5.727	0.796	1.331	22.641	9.394
19	1.747	18.431	0.649	0.602	0.981	5.717	0.790	1.323	22.287	8.956
20	1.745	18.523	0.654	0.605	0.980	5.722	0.793	1.329	22.302	9.019
21	1.745	18.639	0.645	0.596	0.979	5.709	0.790	1.325	22.076	8.804
22	1.749	18.532	0.652	0.599	0.980	5.705	0.792	1.324	22.141	8.902
23	1.715	17.964	0.634	0.594	0.934	5.621	0.779	1.267	21.665	8.842
24	1.715	18.246	0.635	0.590	0.941	5.651	0.778	1.276	21.749	8.751
25	1.713	19.652	0.634	0.583	0.948	5.657	0.776	1.285	21.831	8.752
26	1.723	21.768	0.638	0.591	0.948	5.663	0.782	1.290	21.917	8.969
27	1.713	21.446	0.635	0.593	0.929	5.599	0.780	1.260	21.599	8.920
28	1.704	21.564	0.628	0.578	0.935	5.610	0.775	1.265	21.562	8.645
29	1.714	21.644	0.632	0.576	0.939	5.626	0.774	1.272	21.688	8.635
30	1.703	21.551	0.631	0.580	0.931	5.593	0.775	1.266	21.518	8.659
31	1.719	21.588	0.635	0.592	0.932	5.631	0.779	1.274	21.817	8.969
1ヶ月値	1.737	19.069	0.645	0.600	0.963	5.692	0.787	1.300	22.327	9.006
最大値	1.857	22.098	0.708	0.678	1.060	5.931	0.856	1.409	23.951	10.086
最大値日時	12/11 12:10	12/26 09:30	12/04 11:10	12/02 13:50	12/14 14:50	12/13 13:20	12/05 11:30	12/18 07:10	12/02 12:30	12/02 15:40
最小値	1.615	16.956	0.584	0.526	0.860	5.460	0.701	1.180	20.975	8.334
最小値日時	12/24 02:20	12/07 13:50	12/29 11:10	12/25 05:00	12/27 04:40	12/30 15:10	12/24 10:00	12/28 03:40	12/27 05:50	12/24 22:50

測定月報

測定日: 2019/12

(9/11)

日	モニタ									
	B081 事務本館南	B082 大型メンテナンス建屋周辺	B083 2、3号機排気筒西側(8.6m盤)	B084 3、4号機海側(2.5m盤)	B085 中央交差点	B086 No.4倉庫周辺	B087 1、2号機排気筒西側	B088 1、2号機海側(2.5m盤)	B089 排気筒建屋前道路カーブミラー脇	B090 キャスク保管設備第3レーン
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	9.064	1.060	66.633	8.621	0.328	10.733			2.120	0.185
2	9.563	1.102	68.146	8.844	0.337	10.804			2.144	0.193
3	9.358	1.080	67.394	8.704	0.333	10.797			2.143	0.189
4	9.202	1.066	66.134	8.607	0.331	10.790			2.135	0.186
5	9.010	1.053	65.783	8.506	0.330	10.777			2.132	0.184
6	8.868	1.042	65.184	8.396	0.326	10.766			2.123	0.184
7	8.977	1.049	65.401	8.346	0.331	10.769			2.125	0.185
8	9.090	1.047	65.446	8.338	0.330	10.764			2.127	0.185
9	8.985	1.043	64.970	8.311	0.327	10.738			2.119	0.182
10	9.314	1.071	66.100	8.482	0.335	10.812			2.138	0.187
11	9.501	1.084	65.893	8.541	0.339	10.852			2.156	0.190
12	9.479	1.082	65.834	8.506	0.339	10.883			2.158	0.246
13	8.984	1.048	64.749	8.259	0.332	10.808	*1	*2	2.133	0.275
14	9.374	1.075	65.487	8.404	0.337	10.875			2.155	0.284
15	9.054	1.051	64.664	8.237	0.334	10.823			2.135	0.275
16	8.964	1.044	64.402	8.200	0.333	10.780			2.141	0.273
17	9.388	1.079	65.761	8.370	0.341	10.819			2.162	0.287
18	9.575	1.087	66.656	8.437	0.343	10.867			2.179	0.294
19	9.149	1.056	65.025	8.222	0.335	10.807			2.166	0.281
20	9.246	1.061	65.591	8.220	0.338	10.840			2.172	0.283
21	9.010	1.046	65.228	8.078	0.336	10.824			2.162	0.276
22	9.123	1.050	65.055	8.142	0.339	10.812			2.165	0.279
23	9.060	1.040	62.925	8.007	0.332	10.566			2.119	0.281
24	8.943	1.033	64.466	7.980	0.330	10.630			2.124	0.275
25	8.937	1.037	64.451	7.928	0.333	10.676			2.133	0.276
26	9.155	1.050	65.291	7.966	0.335	10.677			2.143	0.282
27	9.117	1.041	64.925	7.909	0.336	10.524			2.118	0.283
28	8.825	1.021	64.337	7.832	0.327	10.588			2.119	0.271
29	8.816	1.022	64.383	7.846	0.327	10.602			2.119	0.272
30	8.845	1.027	64.344	7.828	0.330	10.537			2.115	0.274
31	9.175	1.046	65.131	7.984	0.333	10.615			2.127	0.284
1ヶ月値	9.134	1.055	65.348	8.260	0.333	10.747			2.139	0.245
最大値	10.022	1.163	69.465	9.210	0.399	11.208			2.265	0.335
最大値日時	12/02 14:20	12/02 16:50	12/02 11:10	12/02 14:20	12/11 11:20	12/14 13:20			12/18 18:30	12/31 08:40
最小値	8.054	0.962	50.543	7.596	0.288	10.131			2.008	0.156
最小値日時	12/13 09:20	12/31 19:50	12/04 19:30	12/29 07:40	12/06 20:50	12/24 10:50			12/01 03:20	12/08 22:30

*1線量表示器の故障に伴う欠測

※モニタ番号B089測定場所修正 詳細については表紙参照 [2020年5月25日差替え]

*2予備

測定月報

測定日: 2019/12

✓ (10/11)

日	モニタ									
	B091 2号機西側運タカバー内	B092 12号機海側	B093 携行利用型線量表示器93	B094 携行利用型線量表示器94	B095 携行利用型線量表示器95	B096 3号機海側運タ小屋内	B097 1、2号機海側(2: 5m壁)	B098 携行利用型線量表示器98	B099 携行利用型線量表示器99	B100 携行利用型線量表示器100
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1						11.187	10.303			
2						11.567	10.770			
3						11.389	10.561			
4						11.254	10.430			
5						11.118	10.242			
6						11.020	10.092			
7						11.005	10.114			
8						11.027	10.120			
9						11.000	10.066			
10						11.246	10.381			
11						11.337	10.560			
12						11.351	10.524			
13	*1	*2	*2	*2	*2	10.942	10.059			
14						11.183	10.380	*2	*2	*2
15						10.927	10.065			
16						10.879	10.026			
17						11.149	10.385			
18						11.281	10.571			
19						10.869	10.169			
20						10.880	10.222			
21						10.630	9.953			
22						10.703	10.089			
23						10.485	9.976			
24						10.424	9.858			
25						10.327	9.856			
26						10.444	10.023			
27						10.388	9.939			
28						10.237	9.694			
29						10.271	9.707			
30						10.260	9.720			
31						10.517	10.030			
1ヶ月値						10.881	10.158			
最大値						11.910	11.140			
最大値日時						12/02 15:00	12/02 11:10			
最小値						9.954	9.327			
最小値日時						12/29 04:30	12/28 23:10			

*1線量表示器の故障に伴う欠測

*2予備