


承認	審査	確認
		
2020.2.21	2020.2.20	R2.2.20

構外施設サーベイ記録 確認チェックシート(2020年1月)

名 称	10日	監理員確認
新事務本館(1階, 2階, 3階)	○	

1回／月の頻度にて測定(第二週金曜日)

○:維持管理レベルを満足する

×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理レベル
①線量当量率	0.5 μ Sv/h未満
②表面汚染密度	0.8Bq/cm ² 未満の検出限界値以下(スミア法)
③空气中放射性物質濃度	Cs-134:1E-5Bq/cm ³ 相当以下