

承認 審査 確認

2020.3.5 2020.3.5 2020.3.5

休憩所サーベイ記録 確認チェックシート(2/2)(2020年 3月 第 1週)

休憩所名称	12 一般廃棄物焼却炉休憩所	13 自力棟休憩所	14 企業厚生棟南側車両サーベイエリア 車両測定場待機所	15 定検機材倉庫脇 タンク減容休憩所	16 総合情報棟休憩所(2階)	17 自力棟休憩所	18 北側海岸付近休憩所	19 大型機器メンテナンス建屋内休憩所	20 ろ過水・純水設備運転業務制御室	21 西門研修棟休憩所	22 土捨て場南造成エリア休憩所	監理員確認欄
24 日												
25 日												
26 日												
27 日												
28 日												
29 日												
1 日					QV					QV		

○:維持管理レベルを満足する

×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理レベル
γ:線量当量率	30 μ Sv/h以下
ス:表面汚染密度	4Bq/cm ² 以下
ダ:空气中放射性物質濃度	マスク着用基準(Cs-134:2E-4Bq/cm ³)相当以下

承認	審査	確認
2020.3.18	2020.3.17	2020.3.17

休憩所サーベイ記録 確認チェックシート(2/2)(2020年 3月 第 2週)

休憩所名称	12 一般廃棄物焼却炉休憩所	13 自力棟休憩所	14 企業厚生棟南側車両サーベイエリア 車両測定場待機所	15 定検機材倉庫脇 タンク減容休憩所	16 総合情報棟休憩所(2階)	17 自力棟休憩所	18 北側海岸付近休憩所	19 大型機器メンテナンス建屋内休憩所	20 ろ過水・純水設備運転業務制御室	21 西門研修棟休憩所	22 土捨て場南造成エリア休憩所	監理員確認欄
2 日	○✓	○✓	長期間閉鎖	長期間閉鎖	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	
3 日	○✓	○✓	長期間閉鎖	長期間閉鎖	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	
4 日	○✓	○✓	長期間閉鎖	長期間閉鎖	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	
5 日	○✓	○✓	長期間閉鎖	長期間閉鎖	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	
6 日	○✓	○✓	長期間閉鎖	長期間閉鎖	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	
7 日					○✓					○✓	○✓	
8 日					○✓					○✓		

○:維持管理レベルを満足する ×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理レベル
γ:線量当量率	30 μ Sv/h以下
ス:表面汚染密度	4Bq/cm ² 以下
ダ:空气中放射性物質濃度	マスク着用基準(Cs-134:2E-4Bq/cm ³)相当以下

承認	審査	確認
2020.3.20	2020.3.23	22.3.23

休憩所サーベイ記録 確認チェックシート(2/2)(2020年 3月 第 3週)

休憩所名称	12 一般廃棄物焼却炉休憩所	13 自力棟休憩所	14 企業厚生棟南側車両サーベイエリア 車両測定機待機所	15 定検機材倉庫脇 タンク減容休憩所	16 総合情報棟休憩所(2階)	17 自力棟休憩所	18 北側海岸付近休憩所	19 大型機器メンテナンス建屋内休憩所	20 ろ過水・純水設備運転業務制御室	21 西門研修棟休憩所	22 土捨て場南造成エリア休憩所	監理員確認欄
9 日	○✓	○✓	長期間閉鎖	長期間閉鎖	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	
10 日	閉鎖	○✓	長期間閉鎖	長期間閉鎖	○✓	○✓	閉鎖	○✓	○✓	○✓	○✓	
11 日	閉鎖	○✓	長期間閉鎖	長期間閉鎖	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	
12 日	○✓	○✓	長期間閉鎖	長期間閉鎖	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	
13 日	閉鎖	○✓	長期間閉鎖	長期間閉鎖	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	
14 日					○✓	○✓				○✓		
15 日					○✓					○✓		

○:維持管理レベルを満足する ×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理レベル
γ:線量当量率	30 μSv/h以下
ス:表面汚染密度	4Bq/cm ² 以下
ダ:空气中放射性物質濃度	マスク着用基準(Cs-134:2E-4Bq/cm ³)相当以下

承認	審査	確認
2020.4.22	2020.4.20	2020.4.20

休憩所サーベイ記録 確認チェックシート(2/2)(2020年 3月 第 4週)

休憩所名称	12 一般廃棄物焼却炉休憩所	13 自力棟休憩所	14 企業厚生棟南側車両サーベイエリア 車両測定機待機所	15 定検機材倉庫脇 タンク減容休憩所	16 総合情報棟休憩所(2階)	17 自力棟休憩所	18 北側海岸付近休憩所	19 大型機器メンテナンス建屋内休憩所	20 ろ過水・純水設備運転業務制御室	21 西門研修棟休憩所	22 土捨て場南造成エリア休憩所	監理員確認欄
16 日	閉鎖	○✓	長期間閉鎖	長期間閉鎖	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	
17 日	○✓	○✓	長期間閉鎖	長期間閉鎖	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	
18 日	○✓	○✓	長期間閉鎖	長期間閉鎖	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	
19 日	○✓	○✓	長期間閉鎖	長期間閉鎖	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	
20 日			長期間閉鎖	長期間閉鎖			○✓			○✓		
21 日					○✓					○✓		
22 日					○✓					○✓		

○:維持管理レベルを満足する ×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理レベル
γ:線量当量率	30 μSv/h以下
ス:表面汚染密度	4Bq/cm ² 以下
ダ:空气中放射性物質濃度	マスク着用基準(Cs-134:2E-4Bq/cm ³)相当以下

承認	審査	確認
2020.4.22	2020.4.20	2020.4.20

休憩所サーベイ記録 確認チェックシート(2/2)(2020年 3月 第 5週)

休憩所名称	12 一般廃棄物焼却炉休憩所	13 自力棟休憩所	14 企業厚生棟南側車両測定場待機所	15 定検機材倉庫脇 タンク減容休憩所	16 総合情報棟休憩所(2階)	17 自力棟休憩所	18 北側海岸付近休憩所	19 大型機器メンテナンス建屋内休憩所	20 ろ過水・純水設備運転業務制御室	21 西門研修棟休憩所	22 土捨て場南造成エリア休憩所	監理員確認欄
23 日	閉鎖	○ ✓	長期間閉鎖	長期間閉鎖	○ ✓	○ ✓	○ ✓	○ ✓	○ ✓	○ ✓	○ ✓	
24 日	閉鎖	○ ✓	長期間閉鎖	長期間閉鎖	○ ✓	○ ✓	○ ✓	○ ✓	○ ✓	○ ✓	○ ✓	
25 日	閉鎖	○ ✓	長期間閉鎖	長期間閉鎖	○ ✓	○ ✓	○ ✓	○ ✓	○ ✓	○ ✓	○ ✓	
26 日	閉鎖	閉鎖	長期間閉鎖	長期間閉鎖	○ ✓	○ ✓	○ ✓	○ ✓	○ ✓	○ ✓	○ ✓	
27 日	○ ✓	○ ✓	長期間閉鎖	長期間閉鎖	○ ✓	○ ✓	○ ✓	○ ✓	○ ✓	○ ✓	○ ✓	
28 日										○ ✓		
29 日					○ ✓					○ ✓		

○:維持管理レベルを満足する ×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理レベル
γ:線量当量率	30 μSv/h以下
ス:表面汚染密度	4Bq/cm ² 以下
ダ:空气中放射性物質濃度	マスク着用基準(Cs-134:2E-4Bq/cm ³)相当以下

承認 | 審査 | 確認

2020.4.22 2020.4.23 2020.4.24

休憩所サーベイ記録 確認チェックシート(2/2)(2020年 3月 第 6週)

休憩所名称	12 一般廃棄物焼却炉休憩所	13 自力棟休憩所	14 企業厚生棟南側車両サーベイエリア 車両測定場待機所	15 定検機材倉庫脇 タンク減容休憩所	16 総合情報棟休憩所(2階)	17 自力棟休憩所	18 北側海岸付近休憩所	19 大型機器メンテナンス建屋内休憩所	20 ろ過水・純水設備運転業務制御室	21 西門研修棟休憩所	22 土捨て場南造成エリア休憩所	監理員確認欄
30日	○✓	○✓	長期間閉鎖✓	長期間閉鎖✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	
31日	○✓	○✓	長期間閉鎖✓	長期間閉鎖✓	○✓	○✓	○✓	閉鎖✓	○✓	○✓	○✓	
1日												
2日												
3日												
4日												
5日												

○:維持管理レベルを満足する ×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理レベル
γ:線量当量率	30 μ Sv/h以下
ス:表面汚染密度	4Bq/cm ² 以下
ダ:空气中放射性物質濃度	マスク着用基準(Cs-134:2E-4Bq/cm ³)相当以下