

構内休憩所等(汚染のおそれのない管理対象区域) 放射線管理月報(2020年6月)

○:維持管理レベルを満たす -:未測定(休憩所閉鎖) ×:維持管理レベルを逸脱

休憩所等名称	免震重要棟及び事務本館	3・4号サービス建屋休憩所	集中処理施設(工作建屋)休憩所	常設給水所															
1日(月)	○	○	○	○															
2日(火)	○	○	○	○															
3日(水)	○	○	○	○															
4日(木)	○	○	○	○															
5日(金)	○	○	○	○															
6日(土)	○	-	-	○															
7日(日)	○	-	-	○															
8日(月)	○	○	○	○															
9日(火)	○	○	○	○															
10日(水)	○	○	○	○															
11日(木)	○	○	○	○															
12日(金)	○	○	○	○															
13日(土)	○	-	-	○															
14日(日)	○	-	-	○															
15日(月)	○	○	○	○															
16日(火)	○	○	○	○															
17日(水)	○	○	○	○															
18日(木)	○	○	○	○															
19日(金)	○	○	○	○															
20日(土)	○	-	-	○															
21日(日)	○	-	-	○															
22日(月)	○	○	○	○															
23日(火)	○	○	○	○															
24日(水)	○	○	○	○															
25日(木)	○	○	○	○															
26日(金)	○	○	○	○															
27日(土)	○	-	-	○															
28日(日)	○	-	-	○															
29日(月)	○	○	○	○															
30日(火)	○	○	○	○															

測定項目	維持管理レベル
線量当量率	30 μ Sv/h以下
表面汚染密度	4Bq/cm ² 未満の検出限界値以下
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下