

# 3号機オペレーティングフロアの連続ダストモニタの計測値（7、8月）※1



	日	28(日)	29(月)	30(火)	1(水)	2(木)	3(金)	4(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※2				5.74E-05 (最大) ND※3 (最小)	3.08E-05 (最大) ND※3 (最小)	2.55E-05 (最大) ND※3 (最小)	4.68E-05 (最大) ND※3 (最小)
7月	日	5(日)	6(月)	7(火)	8(水)	9(木)	10(金)	11(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※2	5.08E-05 (最大) ND※3 (最小)	3.89E-05 (最大) ND※3 (最小)	4.68E-05 (最大) ND※3 (最小)	5.46E-05 (最大) ND※3 (最小)	4.56E-05 (最大) ND※3 (最小)	3.77E-05 (最大) ND※3 (最小)	2.60E-05 (最大) ND※3 (最小)
	日	12(日)	13(月)	14(火)	15(水)	16(木)	17(金)	18(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※2	4.36E-05 (最大) ND※3 (最小)	4.27E-05 (最大) ND※3 (最小)	4.36E-05 (最大) ND※3 (最小)	4.07E-05 (最大) ND※3 (最小)	3.58E-05 (最大) ND※3 (最小)	3.26E-05 (最大) ND※3 (最小)	3.88E-05 (最大) ND※3 (最小)
	日	19(日)	20(月)	21(火)	22(水)	23(木)	24(金)	25(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※2	5.06E-05 (最大) ND※3 (最小)	3.69E-05 (最大) ND※3 (最小)	3.76E-05 (最大) ND※3 (最小)	5.95E-05 (最大) ND※3 (最小)	3.44E-05 (最大) ND※3 (最小)	3.63E-05 (最大) ND※3 (最小)	3.31E-05 (最大) ND※3 (最小)
	日	26(日)	27(月)	28(火)	29(水)	30(木)	31(金)	1(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※2	2.83E-05 (最大) ND※3 (最小)	4.22E-05 (最大) ND※3 (最小)	4.85E-05 (最大) ND※3 (最小)	5.91E-05 (最大) ND※3 (最小)	4.67E-05 (最大) ND※3 (最小)	5.79E-05 (最大) ND※3 (最小)	4.89E-05 (最大) ND※3 (最小)
8月	日	2(日)	3(月)	4(火)	5(水)	6(木)	7(金)	8(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※2	4.20E-05 (最大) ND※3 (最小)	4.53E-05 (最大) ND※3 (最小)	5.21E-05 (最大) ND※3 (最小)	4.46E-05 (最大) ND※3 (最小)	3.89E-05 (最大) ND※3 (最小)	4.11E-05 (最大) ND※3 (最小)	6.18E-05 (最大) ND※3 (最小)
	日	9(日)	10(月)	11(火)	12(水)	13(木)	14(金)	15(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※2	6.55E-05 (最大) ND※3 (最小)	4.03E-05 (最大) ND※3 (最小)	4.83E-05 (最大) ND※3 (最小)	2.81E-05 (最大) ND※3 (最小)	5.03E-05 (最大) ND※3 (最小)	5.31E-05 (最大) ND※3 (最小)	5.17E-05 (最大) ND※3 (最小)
	日	16(日)	17(月)	18(火)	19(水)	20(木)	21(金)	22(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※2	3.58E-05 (最大) ND※3 (最小)	4.17E-05 (最大) ND※3 (最小)	3.43E-05 (最大) ND※3 (最小)	6.43E-05 (最大) ND※3 (最小)	4.81E-05 (最大) ND※3 (最小)	5.95E-05 (最大) ND※3 (最小)	3.86E-05 (最大) ND※3 (最小)
	日	23(日)	24(月)	25(火)	26(水)	27(木)	28(金)	29(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※2	3.83E-05 (最大) ND※3 (最小)	3.83E-05 (最大) ND※3 (最小)	6.39E-05 (最大) ND※3 (最小)	5.12E-05 (最大) ND※3 (最小)	3.32E-05 (最大) ND※3 (最小)	4.39E-05 (最大) ND※3 (最小)	4.20E-05 (最大) ND※3 (最小)
9月	日	30(日)	31(月)	1(火)	2(水)	3(木)	4(金)	5(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※2	4.01E-05 (最大) ND※3 (最小)	8.18E-05 (最大) ND※3 (最小)					

※1：現状に沿ったフォーマットへの変更

※2：表記の連続ダストモニタ計測値は速報値

※3：ND = 不検出

2020年9月1日時点