

# 3号機オペレーティングフロアの連続ダストモニタの計測値（10月分）

	日	27(日)	28(月)	29(火)	30(水)	1(木)	2(金)	3(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1					4.60E-05 (最大) ND※2 (最小)	6.16E-05 (最大) ND※2 (最小)	5.53E-05 (最大) ND※2 (最小)
	日	4(日)	5(月)	6(火)	7(水)	8(木)	9(金)	10(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	5.36E-05 (最大) ND※2 (最小)	3.14E-05 (最大) ND※2 (最小)	4.33E-05 (最大) ND※2 (最小)	5.73E-05 (最大) ND※2 (最小)	2.22E-05 (最大) ND※2 (最小)	5.01E-05 (最大) ND※2 (最小)	3.58E-05 (最大) ND※2 (最小)
	日	11(日)	12(月)	13(火)	14(水)	15(木)	16(金)	17(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	5.64E-05 (最大) ND※2 (最小)	5.05E-05 (最大) ND※2 (最小)	4.86E-05 (最大) ND※2 (最小)	5.09E-05 (最大) ND※2 (最小)	6.59E-05 (最大) ND※2 (最小)	4.42E-05 (最大) ND※2 (最小)	2.49E-05 (最大) ND※2 (最小)
	日	18(日)	19(月)	20(火)	21(水)	22(木)	23(金)	24(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	6.42E-05 (最大) ND※2 (最小)	5.05E-05 (最大) ND※2 (最小)	4.20E-05 (最大) ND※2 (最小)	6.03E-05 (最大) ND※2 (最小)	5.06E-05 (最大) ND※2 (最小)	5.29E-05 (最大) ND※2 (最小)	3.61E-05 (最大) ND※2 (最小)
	日	25(日)	26(月)	27(火)	28(水)	29(木)	30(金)	31(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	4.29E-05 (最大) ND※2 (最小)	7.38E-05 (最大) ND※2 (最小)	5.09E-05 (最大) ND※2 (最小)	4.36E-05 (最大) ND※2 (最小)	5.49E-05 (最大) ND※2 (最小)	7.91E-05 (最大) ND※2 (最小)	4.25E-05 (最大) ND※2 (最小)

※1：表記の連続ダストモニタ計測値は速報値

2020年11月1日時点

※2：ND = 不検出