

承認	審査	確認
2020.9.9	2020.9.9	2020.9.8

休憩所サーベイ記録 確認チェックシート (2020年 9月 第 1週)

休憩所名称	14 一般廃棄物焼却炉休憩所	15 自力棟休憩所	16 企業厚生棟南側車両測定場待機所 両サーベイエリア	17 定検機材倉庫脇 タンク減容休憩所	18 総合情報棟休憩所(2階)	19 自力棟休憩所	20 北側海岸付近休憩所	21 大型機器メンテナンス建屋内休憩所	22 ろ過水・純水設備運転業務制御室	23 西門研修棟休憩所	24 G1南 東側エリア	25 5・6号機排気筒休憩所・トイレ	監理員確認欄
31日													
1日	○	○	○	長期間閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	
2日	○	○	○	長期間閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	
3日	○	○	○	長期間閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	
4日	○	○	○	長期間閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	
5日	閉鎖	閉鎖	○	長期間閉鎖	○	○	○	○	閉鎖	○	○	閉鎖	
6日	閉鎖	閉鎖	○	長期間閉鎖	○	○	閉鎖	閉鎖	閉鎖	○	閉鎖	○	

○:維持管理レベルを満足する ×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30 μ Sv/h以下	5 μ Sv/h未満
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

承認	審査	確認
2020.9.16	2020.9.16	2020.9.15

休憩所サーベイ記録 確認チェックシート (2020年 9月 第 2週)

休憩所名称	14 一般廃棄物焼却炉休憩所	15 自力棟休憩所	16 企業厚生棟南側車両サーベイエリア 車両測定場待機所	17 定検機材倉庫脇 タンク減容休憩所	18 総合情報棟休憩所(2階)	19 自力棟休憩所	20 北側海岸付近休憩所	21 大型機器メンテナンス建屋内休憩所	22 ろ過水・純水設備運転業務制御室	23 西門研修棟休憩所	24 G1南 東側エリア	25 5・6号機排気塔(休憩所・トイレ)	監理員確認欄
7日	○	○	○	長期間閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	
8日	○	○	○	長期間閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	
9日	○	○	○	長期間閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	
10日	○	○	○	長期間閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	
11日	○	○	○	長期間閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	
12日	閉鎖	閉鎖	○	長期間閉鎖	○	○	閉鎖	○	閉鎖	○	閉鎖	閉鎖	
13日	閉鎖	閉鎖	○	長期間閉鎖	○	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	○	閉鎖	閉鎖	

○:維持管理レベルを満足する ×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30 μ Sv/h以下	5 μ Sv/h未満
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

承認	審査	確認
2020.9.26	2020.9.25	2020.9.24

休憩所サーベイ記録 確認チェックシート

(2020年 9月 第 3週)

休憩所名称	14 一般廃棄物焼却炉休憩所	15 自力棟休憩所	16 企業厚生棟南側車両サーベイエリア 車両測定場待機所	17 定検機材倉庫脇 タンク減容休憩所	18 総合情報棟休憩所(2階)	19 自力棟休憩所	20 北側海岸付近休憩所	21 大型機器メンテナンス建屋内休憩所	22 ろ過水・純水設備運転業務制御室	23 西門研修棟休憩所	24 G1南 東側エリア	25 5・6号機排気塔(休憩所・トイレ)	26 3・4号機サービス建屋休憩所(2階)	監理員確認欄
14日	○	○	○	長期間閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
15日	○	○	○	長期間閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
16日	○	○	○	長期間閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
17日	○	○	○	長期間閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
18日	○	○	○	長期間閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
19日	閉鎖	閉鎖	○	長期間閉鎖	閉鎖	○	閉鎖	○	閉鎖	○	○	○	○	
20日	閉鎖	閉鎖	○	長期間閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	○	閉鎖	閉鎖	閉鎖	

○:維持管理レベルを満足する ×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30μSv/h以下	5μSv/h未満
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

承認	審査	確認
	2020.10.2	2020.10.1

休憩所サーベイ記録 確認チェックシート

(2020年 9月 第 4週)

休憩所名称	14 一般廃棄物焼却炉休憩所	15 自力棟休憩所	16 企業厚生棟南側車両サーベイエリア 車両測定場待機所	17 定検機材倉庫脇 タンク減容休憩所	18 総合情報棟休憩所(2階)	19 自力棟休憩所	20 北側海岸付近休憩所	21 大型機器メンテナンス建屋内休憩所	22 ろ過水・純水設備運転業務制御室	23 西門研修棟休憩所	24 G1南 東側エリア	25 5・6号機排気塔(休憩所・トイレ)	26 3・4号機サービス建屋休憩所(2階)	監理員確認欄
21 日	閉鎖	閉鎖	○	長期間閉鎖	○	○	閉鎖	閉鎖	閉鎖	○	○	○		
22 日	閉鎖	閉鎖	○	長期間閉鎖	○	○	○	閉鎖	閉鎖	○	○	○		
23 日	○	○	○	長期間閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖		
24 日	○	○	○	長期間閉鎖	○	○	○	○	○	○	閉鎖	閉鎖		
25 日	閉鎖	○	○	長期間閉鎖	○	○	閉鎖	○	○	○	閉鎖	閉鎖		
26 日	閉鎖	閉鎖	○	長期間閉鎖	閉鎖	○	閉鎖	閉鎖	閉鎖	○	閉鎖	○	○	
27 日	閉鎖	閉鎖	○	長期間閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	○	閉鎖	閉鎖		

○:維持管理レベルを満足する

×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30μSv/h以下	5μSv/h未満
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

承認	審査	確認
		2020.10.6

休憩所サーベイ記録 確認チェックシート (2020年 9月 第 5週)

休憩所名称	14 一般廃棄物焼却炉休憩所	15 自力棟休憩所	16 企業厚生棟南側車両サーベイエリア 車両測定場待機所	17 定検機材倉庫脇 タンク減容休憩所	18 総合情報棟休憩所(2階)	19 自力棟休憩所	20 北側海岸付近休憩所	21 大型機器メンテナンス建屋内休憩所	22 ろ過水・純水設備運転業務制御室	23 西門研修棟休憩所	24 G1南 東側エリア	25 5・6号機排気塔(休憩所・トイレ)	監理員確認欄
28日	○	○	○	長期間閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	
29日	○	○	○	長期間閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	
30日	○	○	○	長期間閉鎖	○	○	○	閉鎖	○	○	○	○	
1日													
2日													
3日													
4日													

○:維持管理レベルを満足する ×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30 μ Sv/h以下	5 μ Sv/h未満
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満